

NOTULEN

HARI / TANGGAL : Kamis / 08 Agustus 2024
PUKUL : 09.00 - selesai
JENIS MEETING : Rekredensialing Offline BPJS Kesehatan 2024
TEMPAT : Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Telusur Rawat Inap Masalah : 1. Pada beberapa ruangan masih ada space kosong yang belum dimanfaatkan 2. Penerangan di lantai 3 sudah diatas 250lux untuk ruang yang menghadap barat 3. Penerangan lantai 2 hanya kisaran 120-150 lux (masih kurang dari standart) 4. Tirai sekat berwarna merah hati (tidak tembus pandang, jika ditutup area akan cenderung gelap) >> lakukan perbaikan pencahayaan 5. Suhu di beberapa ruangan cenderung panas 6. Panjang tirai ada beberapa yang belum sesuai 7. Ruangan (dahlia 2b) nursecall tidak berfungsi Keterangan : PIC : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik 2. Kepala bidang keperawatan 3. Kepala Bidang Umum dan Keuangan 4. IPSRS 5. Seluruh kepala ruang rawat inap Rencana Tindak Lanjut 1. Space kosong dapat dimanfaatkan untuk tempat solat atau lainnya menyesuaikan kebijakan rumah sakit (koord kabit) 2. Ruangan yang belum memenuhi standart lux dibuatkan list dan di tindak lanjut untuk penambahan watt lampu 3. Diajukan perubahan warna tirai yang terang (cream atau lainnya) 4. Penertiban penutupan jendela saat AC dinyalakan (dengan adanya AC dan kipas angin sudah memadai) 5. Perbaikan nursecall dan lakukan pengeckann di seluruh ruangan
No	Penjelasan
2	Pokok Bahasan : Ketersediaan Ruang Perawatan dan pemenuhan pelayanan Masalah : 1. Pemenuhan ventilator sudah sesuai memenuhi 70% 2. Ruangan intensive care yang saat ini dipisah disarankan untuk dijadikan satu ruangan agar mudah dalam pemantauan petugas 3. NICU tidak sesuai dengan SK (di SK ada 6 saat telusur ditemukan 10) saran >> 4 TT lebihn dapat dimasukkan ke TT masih sesuai 4. Adanya tempat khusus perinatologi lv 2 (bayi sakit) dibedakan menjadi 2 (tetap dimasukkan TT) 5. Rawat gabung kurang representative 6. Review Ulang jumlah TT tambah 18 TT (16 perawatan dan 2 NICU) *dengan TT 158 masih aman tidak perlu menunggu penambahan ICU 7. Kalibrasi alat sudah mepet mohon diperhatikan Keterangan : PIC :

	1. Kepala Bidang Pelayanan Medik 2. Kepala Bidang Umum dan Keuangan 3. IPSRS 4. Atem
	Rencana Tindak Lanjut 1. Rencana pembangunan gedung baru untuk alokasi intensive care (jika sudah selesai saat online ditampilkan) 2. Dilakukan optimalisasi di ruangan perinatologi dan NICU 3. Review jumlah tempat tidur untuk dilakukan penambahan sesuai arahan 4. Kalibrasi alat sudah proses pengajuan, kedepannya dilakukan maksimal 2 bulan sebelum habis masa kalibrasinya

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS)

Pasuruan, 08 Agustus 2024
Notulis

(Arindha Rahma Putri)