



**REMITENTE**

Nombre:	Puesto:	Correo:
ANDRES BLANCO MOHENO	DIRECTOR DE VINICOLA	ablanco@encinodepiedra.mx

**DESTINATARIO**

Nombre:	Puesto:	Correo:
FERNANDO PEREZ KACHIRISKI	JEFE DE BODEGA Y ALMACEN	operacion@encinodepiedra.mx

Tema:	Origen:	Fecha Requerida:
Plan de contingencia	Otro	Viernes 30 de septiembre, 2022

**Mensaje:**

Desarrollar en conjunto un plan de contingencia para la Vinicola Encino de Piedra con el fin de evitar incidencias que perjudiquen el proceso de vinificación. Esto a raíz de dos fallas presentadas en la primera semana de Septiembre: -El día 5 de septiembre hubo una falla de luz por la caída de cable por CFE , esto se resolvió con el apoyo del Lic. Pedro, sin embargo pasaron 6 horas en vinicola sin luz, lo cual se busca evitar. Como opciones tenemos el conseguir una planta de luz que respalde vinicola y que cumpla con los requerimientos necesarios. -El día 7 de septiembre la bomba de uso del chiller fallo, anteriormente a raíz del problema del día 5 de septiembre se remplazo por una nueva bomba sin embargo fallo, en orden de poder arreglarlo se opto por desarmar la bomba vieja y reponer el impelente de la nueva para asegurar que el chiller funcionara ya que la perdida de temperatura, estaba afectando al vino en tanque. Como opciones debemos tener una bomba de repuesto de mejor calidad, la otra opción es de poder disponer de efectivo para emergencias de este tipo.

Archivo adjunto: [WhatsApp\\_Image\\_2022-09-08\\_at\\_1.58.08\\_PM-1662670721.jpeg](#)