



ZAPISNIK

O ISPITIVANJU PROTUPANIČNE (SIGURNOSNE) RASVJETE

1. OPĆI PODACI

Naručitelj:	PETROL d.o.o.; Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb; OIB: 75550985023
Korisnik prostora:	PETROL d.o.o.
Mjesto ispitivanja:	PM Rijeka, Obilaznica
Objekt ispitivanja:	Prostor benzinske postaje sa pratećim sadržajem
Vrsta ispitivanja:	Periodično ispitivanje
Datum ispitivanja:	20.2.2026
Broj zapisnika:	25-1287-SPR
Ispitivanje obavili:	Nikola Lovrenčević

2. MJERNA I ISPITNA OPREMA

Elektronski mjerni ispitni instrument METREL EUROTTEST 61557 ser. Br. 09340197

Mjerilo vremena, Rucanor, inv. br. 77

Uređaj za mjerenje osvijetljenosti, proizvođač Extech, tip HD 450, inv.br. 106

3. PRIMJENJENI PROPISI

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12),

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22),

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

Norma HRN IEC 60598-2-22 Svjetiljke za sigurnosnu rasvjetu

Norma EN 1838 Emergency lighting

Norma EN 50172 Emergency escape lighting system

ISO 3864-1 Grafički simboli

NFPA 101/2006 Fire safety code

4. KORIŠTENA TEHNIČKO-PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

Zapisnik od prethodnog ispitivanja od strane Abeceda zaštite d.o.o.

5. REZULTATI ISPITIVANJA

Sigurnosnu rasvjetu prema normi EN 1838 dijelimo na sigurnosnu rasvjetu i pomoćnu rasvjetu. Pomoćna rasvjeta nema sigurnosnu ulogu. Možemo imati i nužnu rasvjetu koja je potrebna osvijetliti prostor u slučaju ispada primarnog izvora napona, koristi se npr. u velikim proizvodnim pogonima. Sigurnosna rasvjeta se dijeli na rasvjetu za osvijetljenje evakuacijskih puteva, antipanična rasvjeta koja sprječava paniku i omogućava dolazak do mjesta odakle se može uočiti put evakuacije.

Sigurnosna rasvjeta se inače postavlja na mjesta (prostore) gdje nije moguće odmah identificirati ili doći na put evakuacije, gdje se može okupiti veći broj ljudi ili u prostorima većim od 60 m².

Panik (sigurnosna) rasvjeta mora osvijetljivati prostor izlaza minimalnim osvijetljenjem od 1 luksa, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 1 sat po uključenju.

Ispitivanje djelotvornosti obavljeno je simuliranjem nestanka električne energije kako bi se uzrokovalo uključenje svih rasvjetnih tijela sigurnosne (panik) rasvjete i provjerio njihov rad u trajanju od 1 sata.

Pregledom i ispitivanjem panik i sigurnosne rasvjete utvrđeni su slijedeći podaci i rezultati:

Značenje oznaka:

Ei - izmjereno osvijetljenje sigurnosne rasvjete duž evakuacijskih puteva, te kod izlaza iz prostorija na visini 0,20 m od poda prostorije [Lux]

Eimin - zahtijevano minimalno osvijetljenje sigurnosne rasvjete na visini 0.20 m od poda prostorije [Lux]

ISPITNI IZVJEŠTAJ

ISPITIVANJE SIGURNOSNE PROTUPANIČNE RASVJETE

PM Rijeka, Obilaznica

IL - SPR

Tablica 1. - mjerna mjesta sigurnosne protupanične rasvjetе

R. br.	Mjesto ispitivanja	Broj lampi	Ei	Eimin	ZADOVOLJAVA
			lux	lux	DA/NE
1	Prodajni prostor - izlaz	1	>2	1	DA
2	Prodajni prostor - sredina	2	>2	1	DA
3	Prodajni prostor - izlaz osoblje	1	>2	1	DA
4	Tehnička soba - izlaz	1	>2	1	DA
5	Hodnik ispred komore	1	>2	1	DA
6	Kotlovnica	1	>2	1	DA
7	Spremišta kod kotlovnice	2	>2	1	DA
8	Garderoba i WC osoblje	2	>2	1	DA
9	Skladište caffe	1	>2	1	DA
10	Caffe bar izlaz	1	>2	1	DA
11	Strojarnica autopraone	1	>2	1	DA
12	WC invalidi	1	>2	1	DA
13	Ulaz sanitarni prostori M, Ž i Invalidi	1	>2	1	DA

ISPITIVANJE SIGURNOSNE PROTUPANIČNE RASVJETE

PM Rijeka, Obilaznica

Pregled i ispitivanje sukladno Tablici 1 obavili:

Ispitivač

Nikola Lovrenčević, el.teh.;
89627512970KLASA: UP/I-133-02/25-02/26
1392/25**6. NEDOSTATCI****7. PREPORUKE****8. OCJENA REZULTATA ISPITIVANJA**

Na temelju usporedbe rezultata mjerenja i ispitivanja s propisanim odnosno dopuštenim parametrima utvrđeno je slijedeće:

**Funkcionalnost
sigurnosne
protupanične
rasvjete****ZADOVOLJAVA****9. ZAKLJUČAK**

Temeljem rezultata mjerenja i ispitivanja te ocjene rezultata mjerenja može se zaključiti da ispitivana panik (sigurnosna) rasvjeta na dan predmetnog ispitivanja

Z A D O V O L J A V A

zahtjeve spomenutih propisa u pogledu navedenih ispitivanja, te se za navedeno izdaje ZAPISNIK broj:

25-1287-SPR

Zapisnik o ispitivanju vrijedi jednu (1) godinu, odnosno najkasnije do **20.2.2027**

U Zagrebu, **20.2.2026**

Dokaze iz Zapisnika ocjenio:

Nikola Lovrenčević, el.teh.; 89627512970KLASA: UP/I-133-02/25-02/26
1392/25**M.P.**