

MZS v1.0

Model zaštite susjeda u građevinskim postupcima — sažetak metodologije

MZS = PRAVO + STRUKA + RAZUM + TRANSPARENTNOST + DIJALOG

1. Svrha modela

MZS v1.0 je strukturirani okvir za procjenu rizika i definiranje mjera zaštite nekretnina koje se nalaze u neposrednoj blizini građevinskih zahvata (osobito dubokih iskopa i podzemnih garaža). Model povezuje tehničku procjenu rizika, geotehničke standarde, pravni okvir i protokol monitoringa u jedinstven, transparentan postupak koji mogu koristiti vlasnici nekretnina, investitori, projektanti i nadležna tijela.

Cilj modela nije sprječavanje gradnje, već pravodobna identifikacija rizika i primjena proporcionalnih, standardiziranih mjera zaštite prije nego što rizik prijeđe u štetu.

2. Arhitektura modela — četiri stupa

Stup	Naziv	Moduli
1	Ulazni i kontekstualni	0 — Ulazni podaci, B — Geotehnički filter, C — Eurokod 7 i norme, I — Vulnerability Index, P — Pravni okvir
2	Analitički	A — TRS (Tehnička klasifikacija rizika), J — Trust Index, F — Ekonomski model
3	Operativni	D — Monitoring indeks (MI), E — Matrica odgovora, K — Incident Response Protocol (IRP), L — Digitalni dosje susjeda (DDS), R — Reverzibilnost odluka
4	Korektivni / evaluacijski	G — Human Reasoned Judgment, H — PZMHS integracija (etička dimenzija)

3. Tehnička klasifikacija rizika (TRS) — Modul A

TRS je bodovni sustav koji kombinira osam parametara (udaljenost iskopa, dubina iskopa, razina podzemne vode, sastav tla, starost objekta, armiranost konstrukcije, postojeća oštećenja, blizina crpilišta) u jedinstven indeks rizika.

Bodovi TRS	Razina rizika	Min. razina monitoringa (Modul D)
0 – 40	Nizak	MI-1
41 – 80	Srednji	MI-2
81 – 120	Visok	MI-3
121 +	Kritičan	MI-5 (obvezno, osim ako tehnički nemoguće — uz dokumentirano opravdanje u DDS)

4. Monitoring i protokol odgovora (Moduli D, K, E)

Baseline (referentno stanje) definira se kao aritmetički prosjek najmanje tri mjerenja u razdoblju od 14 dana prije početka iskopa. Svi pragovi u nastavku definiraju se kao odstupanje od te referentne vrijednosti, čime se uklanja utjecaj sezonskih varijacija.

Razina IRP	Pukotine	Pomaci (vert./horiz.)	Podzemna voda	Vibracije (PPV)	Akcija (Modul E)
R1	< 1 mm	do ±2 mm	±0,10 m	≤ 2 mm/s	Pojačan monitoring
R2	1–3 mm	2–5 mm	0,10–0,25 m	2–5 mm/s	Usporavanje radova + analiza
R3	3–5 mm	5–10 mm	0,25–0,50 m	5–10 mm/s	Privremena obustava + revizija
R4	> 5 mm	> 10 mm	> 0,50 m	> 10 mm/s	Hitna obustava + neovisna ekspertiza

Pravilo agregacije: status IRP odgovara najvišoj aktiviranoj razini bilo kojeg parametra (fail-safe princip). Razina R4 na bilo kojem parametru automatski nadjačava sve ostale i pokreće hitnu

obustavu radova.

5. Pravna osnova (Modul P)

Model objedinjuje zahtjeve i rokove iz: Zakona o prostornom uređenju (lokacijska dozvola, prava stranaka, primjedbe), Zakona o gradnji (temeljni zahtjevi za građevine, glavni projekt, građevinska dozvola), Zakona o općem upravnom postupku (uvid u spis, izjašnjavanje stranke, žalbeni rokovi), Zakona o obveznim odnosima (odgovornost za štetu, opasna djelatnost) i Zakona o vodama (zaštita vodonosnika i crpilišta).

6. Napomena o primjeni

MZS v1.0 je metodološki okvir za strukturiranje procjene rizika i komunikacije između stranaka u postupku. Konkretni numerički pragovi (TRS, IRP) trebaju biti potvrđeni ili prilagođeni od strane ovlaštenog geotehničkog stručnjaka za uvjete konkretne lokacije, prije njihove primjene kao formalnog zahtjeva u upravnom postupku.

Projekt: PZMHS — Pokret za Mir i Harmoniju Svijesti, Model MZS v1.0. Licenca: Creative Commons CC BY-SA 4.0 (Imenovanje — Deli pod istim uvjetima). Puni tekst licence dostupan je u prilogu ovog dokumenta.