

Akce: **Vedlejší stavba k rodinnému domu**
Místo stavby: Březnická 220, 199 00 Praha 9, Letňany
Stavebník: Václav Král, Eva Pacalová
Projektant: Ing. Pavel Šíp
Stupeň PD: Projekt pro stavební povolení

D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Praha srpen 2025

Ing.

Pavel Šíp

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Šíp

Datum: 2026.02.23
17:03:12 +01'00'

c3cf38b4-

c979-4ba0-

a820-

bcd8f80b12d

Digitálně podepsal c3cf38b4-
c979-4ba0-a820-bcd8f80b12d
Datum: 2025.12.11 17:01:30 +01'00'

1. VŠEOBECNĚ

Požárně bezpečnostní řešení posuzuje projekt na vedlejší stavbu řadového krajního rodinného domu, který byl postaven a zkolaudován jako RD s jednou bytovou jednotkou. Nyní bude rozšířen o dvoupodlažní samostatnou vedlejší stavbu.

2. POŽÁRNÍ OCHRANA

a) Seznam použitých podkladů pro zpracování

Zpracovaný projekt pro stavební povolení.

- Informace zadané projektantem stavební části projektu.

Dotčené ČSN

- | | |
|--------------------------|---|
| - ČSN 73 0802 | - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. |
| - ČSN 73 0821 | - Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. |
| - ČSN 73 0823 | - Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot. |
| - ČSN 73 0833 | - Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. |
| - ČSN 73 0873 | - Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. |
| - ČSN 73 0810 | - požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. |
| - ČSN EN 62 305 -1,2,3,4 | - Hromosvodová ochrana. |

Vyhlášky:

- Vyhláška MV 246/2001 Sb. + 221/2014 Sb.
- Vyhláška MV 23/2008 Sb. + 268/2011 Sb.
- Vyhláška 268/2009 Sb.

b) Stručný popis stavby

Účel stavby

Vedlejší stavba k RD řadové zástavby je situována na vlastním pozemku u příjezdových komunikací. Posuzovaná stavba je a bude využíván pro využití jedné rodiny. Jedná se o objekt bez podsklepení, dvoupodlažní.

Vchod do objektu je možný jednak samostatně do přízemních prostor, které jsou skladovací, tak schodištěm do patra kde jsou dvě pracovny (dílny) a sociální zařízení.

Stavební konstrukce

Svislé konstrukce objektu jsou zděné z cihelných tvárnic (Porotherm) tl. 400 a 300 mm, příčky tl. 150 a 100 mm.

Podchycení nad otvory v obvodových bude provedeno z ocelových I nosníků.

Stropní konstrukce je z keramických nosníků a vložek doplněných betonem v tl. 250 mm. Střešní krytina je navržena z PVC folie.

Okna a vnější dveře jsou hliníková alt. plastová, vnitřní dveře dřevěné.

Konstrukce schodiště je železobetonová monolitická.

Z hlediska PO se jedná o objekt s konstrukcemi **smíšenými**.

Výška stavby

Výška stavby z hlediska požární ochrany je **“h” = 2,90 m.**

Technologie

Vytápění je zajištěno teplovodní přípojkou k RD.

Vzduchotechnické zařízení nebude v objektu RD instalováno, větrání všech prostorů je přirozené.

c) Rozdělení stavby do PÚ

Posuzovaný dům s nebytovými prostory a dvěma užitnými nadzemními podlažími se dle ČSN 73 0833 čl. 2.5. a) zařazuje do skupiny OB 1 a bude tvořit jediný požární úsek.

Rozdělení do PÚ:

PÚ	účel místnosti, prostoru
N1.1/N2	vedlejší stavba

d) Stanovení požárního rizika, SPB a posouzení velikosti PÚ

Posuzovaný PÚ buňky v objektu skupiny OB 1 se dle čl. 3.1.1 ČSN 73 0833 zařazuje do **II. SPB**. Dle čl. 2.6 ČSN 73 0802 a)2) samostatný požární úsek mohou tvořit nejvýše tři obytné buňky v budovách skupiny OB1. V posuzované stavbě je pouze jedna jednotka – vyhovuje. Požární úsek garáže byl dle pozn. čl. I.3.1 přílohy I ČSN 73 0804 bez dalšího průkazu zařazen do **I. SPB**. Velikost obou posuzovaných požárních úseků je **vyhovující**.

Posouzení max. velikosti PÚ:

PÚ	dovolená velikost PÚ	skutečná velikost PÚ
N1.1/N2 max.	3 obytné buňky	1 buňka vyhovuje

e) Stavební konstrukce a požární uzávěry – požární odolnost

Stavební konstrukce/podlaží	SPB II./NP	SPB/PNP
1. Požární stěny a stropy	30	15
- mezi objekty	45 DP1	45 DP1
2. Požární uzávěry otvorů	15 DP3	15 DP3
3. Obvodové stěny	30	15
4. Nosné konstrukce střech	-	15
5. Nosné konstrukce uvnitř PÚ zaj. stabilitu objektu	30	15

Ostatní konstrukce uvedené v tab. 12 ČSN 73 0802 se nevyskytují nebo na ně nejsou kladeny žádné požadavky.

Obvodové konstrukce a nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu vykazují požární odolnost 30 DP1 v 1. NP a 15 DP1 ve 2. NP. Obvodové zdi z cihelných tvárnic tl. 400 mm s oboustrannou omítkou tomuto požadavku vyhovují (viz. výše).

Podchycení nad otvory v obvodových stěnách bude provedeno z ocelových I nosníků, které budou vhodným a prokazatelným způsobem ochráněny na požární odolnost REI 30 DP1.

Dle čl. 8.7.2 ČSN 73 0802 nemusí nosné konstrukce střech nad požárním stropem v posledním užitném podlaží vykazovat požární odolnost a mohou být provedeny z konstrukcí druhu D3 (např. dřevěné krovy), jestliže c) nosná konstrukce střechy je v objektu OB 1 podle ČSN 73 0833 (ať již je požární strop či nikoliv) a pod touto konstrukcí jsou podlaží se zastavěnou plochou do 200 m². Zastavěná plocha domu je 65 m² a jeho nosná střešní konstrukce v souladu s tímto článkem nemusí být chráněna proti požáru.

Střešní krytina RD se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu a není proto nutné řídit se požadavky čl. 8.15.2 ČSN 73 0802.

Na požární odolnost nenosných konstrukcí, schodiště a střešního pláště ve II. SPB nejsou z hlediska PO kladeny žádné požadavky.

Během realizace stavby bude odborným dozorem zajištěno, aby použité konstrukce splňovaly výše uvedené požadavky. Dodavatelé požárních dveří doloží svou práci dodacím listem, atesty a akreditací na provedené práce. Požární odolnost veškerých použitých konstrukcí (u kterých je požární odolnost požadována) bude doložena ke kolaudaci stavby.

f) Stavební hmoty - hořlavost

Stavební konstrukce	materiál	třída reakce na oheň
Svislé konstrukce	pórobetonové tvárnice	A1
Stropní konstrukce	betonové panely Spiroll	A1
Konstrukce střechy	dřevěný krov	D
Střešní plášť	betonové tašky, plech	A1
Dveře	dřevěné	D
Okna	plastová	F
Dodatečná vnější tepelná izolace		B
Izolační vrstva – EPS		B
Povrchová vrstva dodatečné tepelné izol.		Is = 0,00

Na stupeň hořlavosti stavebních konstrukcí v rodinném domě nevznikají žádné požadavky.

g) Požární zásah, evakuace a únikové cesty

▪ Požární zásah

Vzhledem k poloze domu je možnost vedení požárního zásahu ze třech vnějších fasád objektu.

K domu vede v souladu s čl. 12.2.1 ČSN 73 0802 přístupová komunikace do vzdálenosti několika metrů od vstupu. Jedná se o místní asfaltovou komunikaci, která vede podél hranice pozemku – ul. Březnická.

Nástupní plocha není u objektu RD požadována.

▪ Únikové cesty

V objektu je nechráněná úniková cesta bez zvláštního vybavení. Objekt má kromě denního ve všech prostorách umělé elektrické osvětlení. Délka únikové cesty z objektu se neposuzuje. Dle čl. 3.3 ČSN 73 0833 se z buňky budovy skupiny OB 1 považuje za postačující NÚC šířky 0,90 m (včetně schodišťového ramene), s šířkou dveří na únikové cestě min. 0,80 m – tyto minimální šířky ÚC budou v objektu dodrženy.

Posouzení délky NÚC:

PÚ	maximální délka NÚC	dle čl. ČSN
N1.1/N2	délka se neposuzuje	čl. 3.3 ČSN 73 0833
N1.2	délka se neposuzuje	čl. I.6.1 Přílohy "I" ČSN 73 0804

h) Odstupové vzdálenosti

Dle poznámky k čl. 10.4.7 ČSN 73 0802 se předpokládá, že u objektů s obvodovým a střešním pláštěm z konstrukcí D1 a D2 a sklonem do 45° nedochází k padání hořících částí, i když střešní pláště jsou druhu DP3. Objekt má střechu ve sklonu do 0° a proto není padání hořících částí stavby posouzeno.

Dle čl. 8.15.4 b) 1) se střešní pláště nepovažují za požárně otevřené plochy (a nevyžadují se odstupové vzdálenosti), pokud jsou požadavky na střešní plášť nulové (pro I. a II. SPB), přičemž "pv" je u obou posuzovaných objektů menší nebo rovno 40,0 kg/m². Požárně nebezpečný prostor od střešního pláště RD zařazeného ve II. SPB s výpočtovým požárním zatížením = 40,0 + 10,0 = 50,0 kg/m² není proto v souladu s tímto článkem posouzen.

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do požárně otevřených ploch jiných PÚ nebo objektů.

i) Požární voda

▪ Vnitřní požární voda

Objekt je projektován jako vedlejší stavba k rodinnému domu a vnitřní požární hydranty proto nemusí být osazeny.

▪ *Vnější požární voda*

Nároky na vnější požární vodu se stavbou nemění. Dle původního PBŘ jsou vnější požární hydranty zajištěny na DN 100 ve vzdálenosti max. 115 m od RD – vyhovuje

j) Zásahové cesty

Objekt není nutno vybavovat vnitřními ani vnějšími zásahovými cestami a není nutné zajišťovat nástupní plochu.

k) Přenosné hasicí přístroje

PÚ	počet a typ PHP
N1.1/N2	1 PHP je nutno osadit dle Vyhl. 23/2008 Sb. s hasicí schopností minim. 34 A 1 PHP práškový - sklad v 1.NP

l) Technologická zařízení stavby

Vytápění objektu je navrženo připojením teplovodem na RD.

Vzduchotechnické zařízení nebude v objektu RD nově instalováno, větrání přístavby je přirozené.

Elektroinstalace v přístavbě budou provedeny podle příslušných ČSN el. dle druhu prostředí.

Hromosvodová ochrana objektu bude odpovídat požadavkům ČSN EN 62 305 – 1,2,3,4.

Hromosvodová ochrana objektu bude provedena v souladu s ČSN 34 1390.

m) Zvláštní požadavky na zvýšení PO staveb, konstrukcí nebo snížení hořlavosti staveb, hmot

Veškeré stavební konstrukce objektu RD vyhovují požadavkům tab. 12 ČSN 730802 bez dalších úprav.

n) Požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

V objektu nevznikají z hlediska PO nároky na vybavení objektu požárně bezpečnostním zařízením.

o) Výstražné značky a tabulky

Objekt z hlediska PO nemusí být vybaven výstražnými značkami ani tabulkami kromě označení hlavního elektrovypínače.

3. ZÁVĚR

Při dodržení podmínek stanovených tímto požárně bezpečnostním řešením stavby lze konstatovat, že projekt na vedlejší stavbu krajového řadového rodinného domu s jednou bytovou jednotkou v Praze 9, je zpracován v souladu s platnými ČSN PO, respektuje zásady požární ochrany a je tímto předložen HZS k vydání stanoviska ke stavebnímu povolení.

Praha srpen 2025