

FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO

1- UHE Castro Alves

Potência e Energia

Potência instalada.....	130 MW
Potência assegurada.....	107,90 MW
Energia assegurada.....	61,8 MW médios

Hidrologia e Hidráulica

Vazão máxima diária.....	4.129,00 m³/s
Vazão média de longo período.....	162,00 m³/s
Vazão decamilenar	9.011,00 m³/s
Queda de referência.....	83,60 m
Queda de projeto.....	86,40 m
Queda máxima operacional.....	90,30 m
Queda mínima operacional	79,50 m
Queda mínima excepcional.....	80,70 m

Barragem c/ Soleira Vertente

Tipo.....	Gravidade, em CCR
Comprimento da crista.....	341,00 m
Altura máxima sobre a fundação.....	48,00 m
Comprimento da soleira vertente.....	240,00 m
El. da soleira vertente.....	240,00 m

Tomada D'água

Tipo.....	Gravidade aliviada
Numero de tomadas.....	1
El. da soleira.....	225,50 m
El. do coroamento.....	250,00 m
Número de aberturas.....	2
Abertura dos vãos (lxh)	(4,55 x 8,00) m

Túnel de Adução

Quantidade	1
Seção.....	Arco-retângulo
Dimensões (lxh).....	11,45 x 8,00 m
Comprimento.....	7.090,70 m

Túneis Forçados

Quantidade.....	3
Comprimento total.....	200,00 m
Comprimento trecho blindado.....	20,50 m
Seção trecho blindado.....	Ø 3,30 m
Seção trecho em concreto.....	4,80 m

Casa de Força

Tipo.....	Subterrânea
Comprimento c/ Área de Montagem.....	87,50 m
Largura.....	18,90 m
Altura máxima.....	39,60 m

Turbinas

Tipo.....	Francis
Numero de Turbinas.....	3
Potência nominal.....	44,58 MW
Vazão de referência.....	58,52 m³/s

Geradores

Tipo.....	Síncrono de eixo vertical
Potência nominal.....	48,461 MVA
Fator de potência.....	0,9
Tensão nominal.....	13,8KV
Rotação nominal.....	300 rpm
Número de pólos.....	24

Reservatório

Volume (NA max. normal).....	91,77 x 10 ⁶ m³
Profundidade máxima.....	45 m
Nível máximo.....	240,00 m
Nível mínimo.....	239,00 m
Nível máximo de enchente.....	246,36 m
Área inundada (El. 240,00).....	5 km²