

FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO

2 - UHE Monte Claro

Potência e Energia

Potência Instalada	130 MW
Potência Assegurada.....	122,20 MW
Energia Assegurada.....	56,1 MW médios

Hidrologia e Hidráulica

Vazão máxima diária	6.837,6 m³/s
Vazão média de longo período	270,5 m³/s
Vazão decamilenar	17.038,0 m³/s
Queda projeto.....	38,47 m
Queda de referência	38,35 m
Queda máxima de operacional.....	43,20 m
Queda mínima operacional	31,51 m
Queda mínima excepcional	28,00 m

Barragem c/ Soleira Vertente

Tipo	Gravidade, em CCR
Comprimento da crista.....	250,00 m
Altura máxima sobre a fundação.....	36,00 m
Numero de tomadas.....	2
Abertura dos vãos (lxh)	4,00 x 12,50 m
Comprimento da soleira vertente.....	180,00 m
El. da soleira vertente	148,00 m

Vertedouro de Superfície

Numero de vãos.....	2
El. da ogiva.....	132 m

Sistema de Manutenção da Vazão Sanitária

Vazão máxima.....	5,50 m³
Cota da soleira.....	135,00 m

Túnel de Desvio

Quantidade.....	1
Seção	Arco-retângulo
Dimensões (lxh).....	13,00 x 13,00 m
Comprimento.....	322,00 m

Tomada D'água

Tipo.....	Gravidade Aliviada
-----------	--------------------

Túnel de Adução

Quantidade.....	1
Seção.....	Arco-retângulo
Dimensões (lxh).....	12,50 x 12,50 m
Extensão.....	1.140 m

Túneis Forçados

Quantidade.....	2
Comprimento total.....	101 m
Comprimento trecho blindado.....	60,00 m
Diâmetro interno.....	6,66 m

Casa de Força

Tipo	Abrigada
Comprimento.....	79,00 m
Altura (Inclusive a sucção).....	55,00 m

Turbinas

Tipo.....	Kaplan
Quantidade.....	2
Potência nominal.....	67,10 MW

Reservatório

Volume (NA max. normal).....	11,28 x 10 ⁶ m³
Profundidade máxima.....	25 m
Tempo de formação.....	2 a 11 dias

Nível de Água Montante

Máximo de enchente.....	156,50 m
Máximo normal.....	148,00 m

Áreas inundadas

NA máximo de enchente.....	2,50 km²
NA máximo normal.....	1,40 km²