

수질 측정기록부									
① 의뢰인	상 호 (기관명)	더존환경기술㈜			② 일반현황	시 설 별	-		
	소 재 지 (주소)	경기도 양주시 덕정12길 38				종 류 별	-		
	대 표 자 (의뢰인)	대 표 이 사				주 생산품	-		
	환 경 기 술 인	-							
③ 의뢰내용	측 정 용 도	참고용							
	대상의명칭(측정지점)	죽암 휴게소(서울방향)							
	의뢰항목	부유물질 외 4 항목							
④ 시료채취	채취용기 및 수량	PE : 2 L	PP : - L	G : (투명) - L	G : (갈색) - L	기타 : - L			
	채 취 자 의 견	-							
	채 취 일 시	채취일 : 2026.01.23.	채취시간 : -		시료채취자	의뢰기관 제공시료			
⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련기준		측정분석값		측정분석방법 (기기명)	비고		
				죽암 휴게소(서울방향)					
	부유물질 mg/L	10	이하	0.1		ES 04303.1c (SS여과장치)	-		
	생물화학적산소요구량 mg/L	10	이하	1.6		ES 04305.1c (DO meter)	-		
	총질소 mg/L	20	이하	12.53		ES 04363.4d (자동분석기)	-		
	총인 mg/L	2	이하	0.047		ES 04362.2c (자동분석기)	-		
	총대장균군 군수/mL	3 000	이하	0		ES 04701.5b (배양기)	-		
				- 이 하 여 백 -					
	분석기간	1/23	~	1/30	분석기술인	이가람		이수정	
				책임기술인					
⑥ 종합의견		배출허용기준 이내							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 비고 : 1. 본 결과서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과입니다. 2. 본 결과서는 검사목적 이외의 광고, 선전 등에 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 2026 년 01 월 30 일 상호 주식회사 대신환경기술 소재 및 연락처 (17015) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4, 1동 1809호, 1816호 (중동,에이스동백타워) Tel. 031-898-2937, Fax. 031-898-2934 대표자성명 전 성 훈 ※ 의회사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.									

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호 (기관명)	더존환경기술㈜			② 일 반 현 황	시 설 별	-
	소 제 지 (주소)	경기도 양주시 덕정12길 38				종 류 별	-
	대 표 자 (의뢰인)	대 표 이 사				주 생산품	-
	환 경 기 술 인	-					
③ 의뢰내용	측 정 용 도	참고용					
	대상의명칭(측정지점)	죽암 휴게소 (서울방향) 폭기조					
	의뢰항목	부유물질(MLSS)					
④ 시료채취	채취용기 및 수량	PE : 1 L	PP : - L	G : (투명) - L	G : (갈색) - L	기타 : - L	
	채취자의견	-					
	채취일시	채취일 : 2026.01.21.	채취시간 : -		시료채취자	의뢰기관 제공시료	
⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련기준	측정분석값		측정분석방법	비고	
			죽암 휴게소 (서울방향) 폭기조		(기기명)		
	부유물질 mg/L	-	5 457.1		ES 04303.1c (SS여과장치)	MLSS	
			- 이 하 여 백 -				
분석기간	1/21 ~ 1/23	분석기술인		이가람	(이재경)		
		책임기술인		이수정	(이영호)		
⑥ 종합의견	-						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

비고 : 1. 본 결과서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과입니다.

2. 본 결과서는 검사목적 이외의 광고, 선전 등에 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2026 년 01 월 23 일

상호
소재 및 연락처

대표자성명

※ 의뢰사항과 관련이 없는欄은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

주식회사 더존환경기술
(17015) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4, 1동 1809호, 1816호
(중동,에이스동백타워)
Tel. 031-898-2937, Fax. 031-898-2934

전 성 훈



(서명 또는 인)



수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호 (기관명)	더존환경기술㈜		② 일 반 현 황	시 설 별	-
	소 재 지 (주소)	경기도 양주시 덕정12길 38			종 류 별	-
	대 표 자 (의뢰인)	대 표 이 사			주 생산품	-
	환 경 기 술 인	-				
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	참고용				
	대상의명칭(측정지점)	죽암 휴게소 (서울방향) 폭기조				
	의뢰항목	부유물질(MLSS)				
④ 시 료 채 취	채취용기 및 수량	PE : 1 L	PP : - L	G : (투명) - L	G : (갈색) - L	기타 : - L
	채 취 자 의 견	-				
	채 취 일 시	채취일 : 2026.01.19.	시료채취자		의뢰기관 제공시료	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값		측정분석방법 (기기명)	비고
	부유물질 mg/L	-	죽암 휴게소 (서울방향) 폭기조 6 028.6		ES 04303.1c (SS여과장치)	MLSS
			- 이 하 여 백 -			
분석기간	1/20 ~ 1/23	분석기술인		이가람	01월23일	
		책임기술인		이수정	01월23일	
⑥ 총 합 의 견		-				
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 비고 : 1. 본 결과서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과입니다. 2. 본 결과서는 검사목적 이외의 광고, 선전 등에 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 2026 년 01 월 23 일 상호 주식회사 대신환경기술 소재 및 연락처 (17015) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4, 1동 1809호, 1816호 (중동,에이스동백타워) Tel. 031-898-2937, Fax. 031-898-2934 대표자성명 전 성 훈 ※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.						





수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호 (기관명)	대존환경기술㈜		② 일반 현황	시 설 별	-
	소 재 지 (주소)	경기도 양주시 덕정12길 38			종 류 별	-
	대 표 자 (의뢰인)	대 표 이 사			주 생산 품	-
	환 경 기 술 인	-				
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	참고용				
	대상의명칭(측정지점)	죽암 휴게소 (서울방향) 폭기조				
	의뢰항목	부유물질(MLSS)				
④ 시료 채취	채취용기 및 수량	PE : 1 L	PP : - L	G : (투명) - L	G : (갈색) - L	기타 : - L
	채 취 자 의 견	-				
	채 취 일 시	채취일 : 2026.01.15.	시료채취자		의뢰기관 제공시료	
⑤ 측정 분석 결과	측정항목	관련기준	측정분석값		측정분석방법 (기기명)	비고
	부유물질 mg/L	-	5 200.0		ES 04303.1c (SS여과장치)	MLSS
			- 이 하 여 백 -			
	분석기간	1/20 ~ 1/23	분석기술인		이가람	01944명)
		책임기술인		이수정	01944명)	
⑥ 종합 의견	-					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 비고 : 1. 본 결과서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과입니다. 2. 본 결과서는 검사목적 이외의 광고, 선전 등에 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 2026 년 01 월 23 일 상호 주식회사 대신환경기술 소재 및 연락처 (17015) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4, 1동 1809호, 1816호 (중동,에이스동백타워) Tel. 031-898-2937, Fax. 031-898-2934 대표자성명 전 성 훈 ※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.						





수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호 (기관명)	대존환경기술㈜		② 일련번호	시 설 별	-
	소 재 지 (주소)	경기도 양주시 덕정2길 38			종 류 별	-
	대 표 자 (의뢰인)	대 표 이 사			주 생산품	-
	환 경 기 술 인	-				
③ 의뢰내용	측 정 용 도	참고용				
	대상의명칭(측정지점)	죽암 휴게소(서울방향)				
	의뢰항목	부유물질 외 4 항목				
④ 시료채취	채취용기 및 수량	PE : 2 L	PP : - L	G : (투명) - L	G : (갈색) - L	기타 : - L
	채 취 자 의 견	-				
	채 취 일 시	채취일 : 2026.01.07.	채취시간 : -	시료채취자	의뢰기관 제공시료	
⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련기준		측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비고
				죽암 휴게소(서울방향)		
	부유물질 mg/L	10	이하	3.8	ES 04303.1c (SS여과장치)	-
	생물화학적산소요구량 mg/L	10	이하	1.1	ES 04305.1c (배양기)	-
	총질소 mg/L	20	이하	7.44	ES 04363.4d (자동분석기)	-
	총인 mg/L	2	이하	0.016	ES 04362.2c (자동분석기)	-
	총대장균군 군수/mL	3 000	이하	0	ES 04701.5b (배양기)	-
				- 이 하 여 백 -		
분석기간	1/7	~	1/13	분석기술인	이가람 (서명)	
				책임기술인	이수정 (서명)	
⑥ 종합 의견	배출허용기준 이내					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 비고 : 1. 본 결과서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과입니다. 2. 본 결과서는 검사목적 이외의 광고, 선전 등에 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 2026 년 01 월 15 일 상호 주식회사 대신환경기술 소재 및 연락처 (17015) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4, 1동 1809호, 1816호 (중동,에이스동백타워) Tel. 031-898-2937, Fax. 031-898-2934 대표자성명 전 성 훈 ※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.						





수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호 (기관명)	더존환경기술㈜		② 일 반 현 황	시 설 별	-
	소 재 지 (주소)	경기도 양주시 덕정12길 38			종 류 별	-
	대 표 자 (의뢰인)	대 표 이 사			주 생산품	-
	환 경 기 술 인	-				
③ 의뢰 내 용	측 정 용 도	참고용				
	대상의명칭(측정지점)	죽암 휴게소 (서울방향) 폭기조				
	의뢰 항목	부유물질(MLSS)				
④ 시 료 채 취	채취용기 및 수량	PE : 1 L	PP : - L	G : (투명) - L	G : (갈색) - L	기타 : - L
	채 취 자 의 견	-				
	채 취 일 시	채취일 : 2026.01.26.	시료채취자		의뢰기관 제공시료	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값		측정분석방법 (기기명)	비고
	부유물질 mg/L	-	5 714.3		ES 04303.1c (SS여과장치)	MLSS
			- 이 하 여 백 -			
	분석기간	1/26 ~ 1/29	분석기술인		이가람	이서영
		책임기술인		이수정	이서영	
⑥ 총 합 의 견	-					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 비고 : 1. 본 결과서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과입니다. 2. 본 결과서는 검사목적 이외의 광고, 선전 등에 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 2026 년 01 월 29 일 상호 주식회사 대신환경기술 소재 및 연락처 (17015) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4, 1동 1809호, 1816호 (중동,에이스동백타워) Tel. 031-898-2937, Fax. 031-898-2934 대표자성명 전 성 훈 ※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.						

