Hochlastzeitfenster 2027

Die Hochlastzeitfenster dienen der Feststellung atypischer Netznutzung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV.
Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses BK4-13-739 der Bundesnetzagentur.

	Frühling	Sommer	Herbst	Winter		
Hochspannung	kein	kein	kein	08:00-11:45	14:30-16:15	17:15-17:45
Hoch-/ Mittelspannung	kein	kein	kein	08:30-12:15	14:15-15:15	17:15-20:15
Mittelspannung	kein	kein	kein	16:45-20:00		
Mittel-/ Niederspannung	kein	kein	kein	10:45-12:00	17:00-20:00	
Niederspannung	kein	kein	kein	10:45-12:00	17:30-18:45	

Die Zeiten sind als rechtsoffenes Intervall angegeben.
Das heißt, 09:30-12:30 Uhr umfasst die Werte von 09:15 - 12:30 Uhr bzw. 11:15 Uhr entspricht dem gemessenen Zeitraum von 11:00 - 11:15 Uhr.

Frühling	01. März bis 31. Mai
Sommer	01. Juni bis 31. August
Herbst	01. September bis 30. November
Winter	01. Dezember bis 28./29. Februar