Individuelle Netzentgelte gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV der e-netz Südhessen AG

Letztverbraucher, deren Jahreshöchstlastbeitrag vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast ihrer jeweiligen Netz- oder Umspannebene abweicht, können nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV (Stromnetzentgeltverordnung) ein individuelles Netzentgelt vereinbaren.

Die e-netz Südhessen AG veröffentlicht gemäß Beschluss BK4-12-1656 hinsichtlich der Festlegung zur sachgerechten Ermittlung individueller Entgelte nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV im Folgenden die im Netzgebiet der e-netz Südhessen AG geltenden Hochlastzeitfenster.

Hochlastzeitfenster **2026**:

	Herbst	**Winter**	**Frühjahr**	**Sommer**
HS	n.v.	n.v.	n.v.	10:45 – 13:45
Umspannung HS/MS	n.v.	07:30 – 14:00 14:30 – 15:30 17:00 – 19:30	n.v.	n.v.
MS	08:15 – 11:15	07:45 – 14:30 15:00 – 15:15	08:30 – 11:30	11:30 – 12:00 12:30 – 14:30 15:30 – 16:00
Umspannung MS/NS	09:30 – 12:30	08:15 – 09:00 09:30 – 12:15 13:00 – 13:15	n.v.	10:00 – 13:00
NS	16:45 – 19:45	17:00 – 20:00	n.v.	n.v.

Hochlastzeitfenster **2027**:

	Herbst	**Winter**	**Frühjahr**	**Sommer**
HS	n.v.	08:00 – 16:15	08:00 – 11:45 12:30 – 13:45	n.v.
Umspannung HS/MS	n.v.	08:45 – 10:00 10:30 – 15:00	n.v.	n.v.
MS	n.v.	09:15 – 12:45 13:45 – 14:15 15:00 – 15:45	n.v.	12:30 – 15:30
Umspannung MS/NS	10:00 – 13:00	10:00 – 13:00	n.v.	09:15 – 13:45
NS	17:45 – 20:45	18:00 – 21:00	n.v.	n.v.

Die prognostizierte Jahreshöchstlast innerhalb dieser Zeitfensters soll dabei gemäß Festlegung der Bundesnetzagentur mindestens 20% (Umspannung HS/MS und MS) bzw. mindestens 30% (Umspannung MS/NS und NS) unterhalb der absoluten Jahreshöchstlast des Letztverbrauchers liegen. Darüber hinaus ist eine Mindestverlagerung von 100 kW in allen Netz- und Umspannebenen erforderlich. Die zu erwartende Entgeltreduzierung muss mindestens 500,00 EUR/Jahr betragen.

Vereinbarungen individueller Netzentgelte sind bis zum 30.09. des Kalenderjahres, für das die Vereinbarung erstmalig gilt, bei der Bundesnetzagentur schriftlich anzuzeigen.