Hochlastzeitfenster 2026 für atypische Netznutzung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Letztverbraucher mit atypischen Verbrauchsverhalten können gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung ein Sonderentgelt für die Netznutzung beantragen.

Ist auf Grund vorliegender oder prognostizierter Verbrauchsdaten oder auf Grund technischer oder vertraglicher Gegebenheiten offensichtlich, dass der Höchstlastbeitrag eines Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- oder Umspannebene abweicht, so haben Betreiber von Energieversorgungsnetzen diesem Letztverbraucher in Abweichung von § 16 ein individuelles Netzentgelt anzubieten, das dem besonderen Nutzungsverhalten des Netzkunden angemessen Rechnung zu tragen hat.

Nach der Festlegung der Bundesnetzagentur zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen (Stand 29. November 2017) ergeben sich folgende Hochlastzeitfenster für 2026:

Hochlastzeitfenster der Stadtwerke Altensteig 2025 nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Jahreszeit / Entnahmeebene	**Anfang / Ende**	**Hochlastzeitfenster**	
Mittelspannung		von	bis
Sommer	01. Juni bis 31. August	10:15	13:15
Herbst	01. September bis 30. November	10:30	12:30
Herbst	01. September bis 30. November	13:15	14:30
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	7:45	9:00
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	11:00	14:00
Umspannung M/N			
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	17:30	19:00
Niederspannung			
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	12:00	14:15
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	17:45	20:00

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten.

Zur Inanspruchnahme des Sonderentgelts müssen weiterführende Bedingungen erfüllt sein. Insbesondere sind das:

- eine Bagatellgrenze, die jährliche Entgeltreduzierung muss mindestens 500,00 € betragen
- der maximale Energiebezug (Maximallast) des Netzkunden innerhalb der Hochlastzeitfenster muss erheblich unter seiner Jahreshöchstlast liegen:
  HS 10 Prozent, HS/MS 20 Prozent, MS 20 Prozent, MS/NS 30 Prozent, NS 30 Prozent
- Zusätzlich muss die Verlagerung mindestens 100 kW betragen.