Hochlastzeitfenster 2026 für atypische Netznutzung

Netznutzer mit atypischem Verbrauchsverhalten können nach § 19 Abs. 2 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung ein Sonderentgelt für die Netznutzung beantragen. Atypisches Verbrauchsverhalten liegt dann vor, wenn die Zeitpunkte des maximalen Energiebezugs (Maximallast) eines Netzkunden außerhalb der vom Netzbetreiber veröffentlichten Hochlastzeitfenster (Zeitraum der maximalen Netzlast) liegen.

Die Zeitfenster sind für jeden Netzbetreiber gesondert und für jede Netz- und Umspannebene individuell zu bestimmen.

Relevant ist jeweils die Netz- oder Umspannebene, aus welcher der Letztverbraucher elektrische Energie entnimmt.

Die Bestimmung der Hochlastzeitfenster erfolgt hierbei auf Basis des durch die Bundesnetzagentur veröffentlichten Beschlusses BK4-13-739.

Die Beantragung von reduzierten Netzentgelten hat nach den Vorschriften des o.g. Beschlusses der Bundesnetzagentur zu erfolgen.

Hieraus ergeben sich alle Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um ein reduziertes Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV zu erhalten.

Voraussetzung zur Beantragung von reduzierten Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV ist unter anderem eine von Netznutzer und Verteilnetzbetreiber unterzeichnete Vereinbarung zu dieser Regelung.

Hinweise

Die Hochlastzeitfenster werden ausschließlich für Werktage ermittelt. Wochenenden, Feiertage, maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind Schwachlastzeiten. An solchen Tagen tritt die zeitgleiche Jahreshöchstlast regelmäßig nicht ein.

Bei den Zeiten ist jeweils das Ende des 1/4-Stunden-Intervalls angegeben (z.B. entspricht ein Hochlastzeitfenster von 08:00 bis 11:30 den Messwerten mit den Zeitstempeln von 08:15 bis 11:30).

Jahreszeiten

Frühling	März	bis	Mai
Sommer	Juni	bis	August
Herbst	September	bis	November
Winter	Dezember	bis	Februar

Hochlastzeitfenster 2026 für atypische Netznutzung

Die relevanten Zeitfenster basieren auf den Lastgangdaten vom September 2024 bis zum August 2025:

Hochlastzeitfenster 2026			
Spannungsebene	**Jahreszeit**	**¼-h-Intervall**	
		von	**bis**
HS/MS	Frühling		
	Sommer		
	Herbst	12:15	13:15
	Herbst	15:00	18:15
	Winter	09:15	10:30
	Winter	11:45	17:30
MS	Frühling		
	Sommer		
	Herbst	12:45	13:15
	Herbst	15:00	17:30
	Winter	12:15	15:00
	Winter	15:45	18:30
MS / NS	Frühling		
	Sommer		
	Herbst	15:45	18:45
	Winter	12:45	13:30
	Winter	14:15	15:00
	Winter	15:45	19:15
NS	Frühling		
	Sommer		
	Herbst	16:15	19:15
	Winter	12:30	13:30
	Winter	14:15	15:00
	Winter	15:45	19:15

Ansprechpartner

Email netznutzung@stadtwerke-ratingen.de