Hochlastzeitfenster 2027 für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV

	Hochlastzeitfenster für das Jahr:				2027
Netzbereich	**Zeitbereich 1**		**Zeitbereich 2**		**Dauer**
Jahreszeit	**von**	**bis**	**von**	**bis**	
Umspannung Hoch- auf Mittelspannung					
Frühling	-	-	-	-	-
Sommer	-	-	-	-	-
Herbst	7:30	12:00	-	-	4:30
Winter	7:30	15:00	16:30	18:30	9:30
Mittelspannungsnetz					
Frühling	-	-	-	-	-
Sommer	-	-	-	-	-
Herbst	-	-	-	-	-
Winter	7:30	13:45	14:45	18:15	9:45
Umspannung Mittel- auf Niederspannung					
Frühling	-	-	-	-	-
Sommer	-	-	-	-	-
Herbst	-	-	19:00	22:45	3:45
Winter	-	-	19:00	22:30	3:30
Niederspannungsnetz					
Frühling	-	-	-	-	-
Sommer	-	-	-	-	-
Herbst	-	-	17:15	19:15	2:00
Winter	-	-	18:30	22:30	4:00