Hochlastzeitfenster

Hauptvoraussetzung für ein individuelles Netznutzungsentgelt gemäß § 19 Abs.2 S. 1 StromNEV ist, dass der Höchstlastbeitrag eines Letztverbrauchers vorhersehbar und erheblich von der Jahreshöchstlast seiner jeweiligen Netz- oder Umspannebene abweicht. Die Bestimmung der Hochlastzeitfenster erfolgt hierbei auf Basis des durch die Bundesnetzagentur veröffentlichten „Leitfadens zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen nach § 19 Abs. 2 S. 1 und 2 StromNEV“. Letztverbraucher, die eine erhebliche Abweichung von dem im Hochlastzeitfenster gemessenen maximalen 1/4-h-Leistungswert gegenüber ihrer Jahreshöchstlast aufweisen (Erheblichkeitsschwelle MS-Ebene 20% und NS-Ebene 30%), erfüllen die Hauptvoraussetzung für ein individuelles Netznutzungsentgelt gemäß § 19 Abs.2 S. 1 StromNEV.

Gemäß BNetzA-Modell sind nur Werktage (Montag - Freitag) als "Hochlastzeiten" berücksichtigt. Wochenenden, Feiertage und ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeit.

Die Hochlastzeitfenster werden jährlich ermittelt.

Hochlastzeitfenster 2025

Jahreszeit	**Winter**				**Frühling**			
Netzebene	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
MS	08:00	12:00	17:00	20:00				
MS/NS	11:00	12:00	17:00	20:00				
NS	11:00	12:00	17:00	20:00				

Jahreszeit	**Sommer**				**Herbst**			
Netzebene	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
MS							17:00	18:30
MS/NS								
NS								

Hochlastzeitfenster 2026

Jahreszeit	**Winter**				**Frühling**			
Netzebene	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
MS	08:00	12:30	17:00	20:00				
MS/NS	11:00	12:00	17:00	20:00				
NS	11:00	12:00	17:00	20:00				

Jahreszeit	**Sommer**				**Herbst**			
Netzebene	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
MS							17:00	18:30
MS/NS								
NS								