
東急オフィス下層階テナント内装工事

内装設計指針書

東急株式会社

都市開発本部

■ 目 次

- 1) 図面の進め方について
- 2) 内装設計における規制
 - ① 法規制
 - ② 建築内装及び一般の規制
 - ③ 電気設備上の規制
 - ④ 空気調和換気設備上の規制
 - ⑤ 給排水衛生設備上の規制
- 3) 提出図書について
- 4) 諸官庁検査について
- 5) その他
- 6) 提出書類について

※物件概要	・・・・・・・・ 別紙1
※体制表	・・・・・・・・ 別紙2
※スケジュール確認表	・・・・・・・・ 別紙3
※設備容量確認表	・・・・・・・・ 別紙4または別図記載
※工事・資産・管理区分・原状回復一覧表	・・・・・・・・ 別表
※区画条件図	・・・・・・・・ 別図

※ A工事、B工事、C工事について

【A工事】事業主の費用負担で事業主が設計、施工する。

【B工事】出店者の費用負担で事業主の指定する業者が設計または設計監修し、事業主の指定する施工会社が施工する。

出店者は、B工事の設計、施工に際し、その関係図書等を事業主または事業主の指定する者に提出し、あらかじめ承諾を得なければならない。

【C工事】出店者の費用負担で出店者または出店者の指定する業者が設計し、出店者の指定する施工会社が施工する。

出店者は、C工事の設計、施工に際し、その関係図書等を事業主または事業主の指定する者に提出し、あらかじめ承諾を得なければならない。

1) 図面の進め方について

1. 出店者は内装監理と打合せを行い、物件概要、体制表、スケジュール確認表、設備容量確認表、工事・資産・管理区分・原状回復一覧表、区画条件図(白図)、内装設計指針書(本書)を受け取り、C工事設計者並びに工事監理者を選任し作図作業に入ってください。

(重要) 設計者並びに工事監理者は建築士事務所に属する者とする。
建築士事務所に所属していない場合には、代理の方をお願い致します。

2. 図面枠内に許可都道府県、一級または二級設計事務所の登録番号、会社名、資格者の氏名、登録番号(二級は都道府県含む)を記入すること。
3. 作図にあたっては、本書の内容を十分理解の上、進めて下さい。
4. 図面審査には時間を要す場合があります。余裕をもって進めて下さい。
5. 環境規制やサイン規制のある物件については、規制を遵守して下さい。
6. 諸官庁打合せは、出店者またはC工事設計者で行なって下さい。
基本図提出の際に議事録を一緒に添付して下さい。
7. 物件によって諸条件が異なります。プランニングの段階から、内装監理にご相談下さい。

※区画条件図は施工図をベースとしています。

A工事設計図(参考図)とは異なることがありますので、注意してください。

2) 内装設計における規制

① 法規制

1. 店舗内装や厨房設備の計画に当たっては、各法規を遵守し設計して下さい。

- 1) 建築基準法
- 2) 消防法
- 3) 食品衛生法
- 4) 水道法・下水道法
- 5) 電気設備技術基準及び内線規定
- 6) 都市計画法及び関連法令
- 7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
- 8) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
- 9) エネルギーの使用の合理化等に関する法律
- 10) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- 11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
- 12) 健康増進法
- 13) 理容師法、美容師法
- 14) 騒音規制法、振動規制法
- 15) 危険物の規制に関する政令
- 16) 電気用品安全法
- 17) 福祉のまちづくり条例(現在は、飲食店用途で申請してしている)
- 18) 各都県市区町村の条例(建築安全条例、建築基準条例、火災予防条例等)
等

2. 関連注意事項の確認をして下さい。

- 1) 内装の天井及び壁の下地材、仕上げは不燃材として下さい。
※告示1436号3号へ(5)
- 2) 防災・消火設備の機能を妨げないよう設計して下さい。(非常照明、誘導灯、非常警報等)
- 3) カーペット、カーテン類は防災処理を施した材料を使用し、防災ラベルを取付けて下さい。
- 4) 消火器はC工事にて設置して下さい。
- 5) 使用建材はF☆☆☆☆を使用して下さい。
- 6) 設計を行う上で問題があれば、その都度内装監理と協議、調整して下さい。
- 7) 諸官庁より設計及び施工上の指導があった場合には、速やかに対応して下さい。

② 建築内装及び一般の規制

1. A工事の建物躯体の構造耐力上主要な部分にアンカー工事を計画する場合は、最小限の本数として下さい。
2. アンカー工事を計画した場合、施工図・施工要領書・施工前後の写真報告書を内装監理に提出して下さい。
3. 躯体に損傷(すり等)を与える計画はしないで下さい。
4. 天井点検口の下部には固定物は不可です。
可動物は設置しても構いませんが、容易に動く構造として下さい。
5. 点検口は開閉可能で点検できるよう計画をして下さい。
6. お客様に危害を加える恐れがある部分(該当箇所フロアレベルより3m以上)で、自然破損の恐れのあるガラス(強化ガラス、耐熱強化ガラス等)を使用する場合は合わせガラスとして下さい。
7. ガラス破損時に飛散の恐れのあるガラス(強化ガラス、フロートガラス等)を使用する場合は、飛散防止フィルムを貼って下さい。
8. ガラス面にフィルムを張る場合は、熱割れ計算書を提出して下さい。
9. 店舗ファサードについては全体調整のため、仕様、高さ等、調整・指導させていただくことがあります。
10. 店舗内サインについても取付位置、形状、表示等、調整・指導させていただくことがあります。
11. 店舗外壁サイン等でアクリルなど割れやすい素材を仕様する場合は、ビス固定として下さい。
12. 該当区画が風致地区にある場合は、条例の確認をして下さい。
13. 屋外広告物に該当するものがある場合は、条例の確認をして下さい。
14. 区画外にショーケース、サンプルケース、陳列台、置きサイン等の設置は禁止します。
15. 重量のある物を設置する場合には、事前に内装監理と協議して下さい。
16. ゴミ庫については、物件ごとに確認して下さい。
17. 危険物の貯蔵および使用は出来ません。
18. 各種設備の保守点検口は、指定する位置・大きさでC工事で設置して下さい。
19. 資産区分・管理区分については工事区分表を確認して下さい。
20. シンダー内に排水側溝・グリストラップがある厨房の場合は、アスファルト防水等で防水区画を形成して下さい。(24時間防水試験)
21. 手洗い器・シンクなど排水管が直接目視点検確認ができる場合は、簡易漏水対策を長尺ビニル床シート類またはアスファルト防水等で計画して下さい。(漏水検知器設置)
22. トイレは長尺ビニル床シート類またはアスファルト防水等で計画して下さい。
23. 漏水の恐れのある冷ケース・冷蔵庫等のドレン排水は、排水管に接続して下さい。
24. 下階に電気室等があり、防水の必要がある場合には、個別に指導させて頂くことがあります。
25. 振動・騒音・臭気対策については出店者にて区画内で計画して下さい。
26. カーテン、のれんなどは防災品を使用して下さい。
27. 外部サインはA工事で用意した場所を使用する事を原則とし、その内容について内装監理の承認を必ず得てから行って下さい。
28. 屋外管理区域に什器を設置する場合は、飛散防止対策を講じるとともに、夜間は屋外に放置せず適切に収納・管理して下さい。

③ 電気設備上の規制

1. 電気設備容量一覧表を作成し、指定容量内で納まるように設計して下さい。
2. ブレーカーから取得できる容量は、80%以下として下さい。
3. 分電盤は、容易に点検出来るよう前面スペースを確保し、水気のある厨房内の設置は、原則禁止です。
4. 原則、電灯には主開閉器に漏電ブレーカー、動力には個別漏電ブレーカーを設置して下さい。
5. 機材は、電気用品安全法(PSEマーク)又は、JIS規格による認定品を使用して下さい。
6. モルタル、コンクリートブロック等で埋設されるケーブル配線は、配管して下さい。
7. 外壁を貫通する配線計画がある場合、区画貫通処理を実施して下さい。
8. コンセントは容易に点検ができるよう計画をして下さい。
9. 非常灯・誘導灯は単独回路にして下さい。

④ 空気調和換気設備上の規制

1. 空調方式を確認して下さい。
2. 空冷式ヒートポンプの場合、室外機の設置位置を確認し、スプリング式防振架台として下さい。
3. 室外機の排風は第三者に配慮した計画として下さい。
4. 空調機単体にて定格消費電力3.5Kwを超える機器は高調波対策を行って下さい。
5. 室外機の騒音対策を行って下さい。
6. 店舗の換気は第一種換気または第三種換気として下さい。
7. 火災時に、給排気ファンの停止が容易に出来る様な設計として下さい。
連動停止が必要となる場合があります。
8. 厨房排気は脱臭・油脂除去をし、近隣へ配慮して下さい。
9. 排気フードは原則箱型とし、埃の付着しにくい素材として下さい。
10. 炊飯器等の蒸気を発生する器具にも、排気設備を設ける計画として下さい。
11. グリスフィルターは随時清掃、点検できる構造として下さい。
12. 大型冷蔵庫・ショーケース等の冷却水はありません。空冷で計画して下さい。
13. 焼肉店や焼き鳥店などの臭い・煙りの出る業態の場合は、
集塵設備などで臭気対策を必ず行って下さい。

⑤ 給排水衛生ガス設備上の規制

1. 各種配管メーター類のスペースを考慮した計画とし、各種メーターは常時点検検針
できる位置として下さい。
2. 油脂を使用する店舗はグリストラップを設置して下さい。
3. グリストラップの設置については、床置き式グリストラップとして下さい。
4. グリストラップは随時清掃、点検できる構造として下さい。
5. 都内の物件は、東京都水道局の基準に従って給水装置改造申請を行って下さい。
6. 火気(ガス、電気共)を使用する厨房で、油脂を含む蒸気を発生する恐れのある
厨房設備がある場合、自動消火装置を設置して下さい。
7. 水道及びガスの口径を決める使用量の算出には別紙4設備容量確認表により設定しています。
口径変更等は内装監理に要相談として下さい。

3) 提出図書 について

提出していただく各種設計図書は、次の規定に従って担当者に提出して下さい。

1. 設計図書は表紙に下記インデックスを貼り、必要事項を記入捺印の上提出して下さい。
2. 提出図面は原則A3サイズとし、CADデータ・PDFデータを提出して下さい。
 竣工図面は原則A3サイズとし、CADデータ・PDFデータを提出して下さい。
 CADデータはAutoCAD、VectorWorks、jwwまたは.dxfとして下さい。

店舗設計図書		
物件名	区画番号	店舗名
出店者の住所・会社名・代表者氏名・電話・担当者氏名・携帯		
設計者の住所・会社名・代表者氏名・電話・担当者氏名・携帯		
担当者建築士登録番号 建築士事務所登録先・番号		
図面種別		受付年月日
実施図 ・ 竣工図		※

※ コピーしてご利用ください

※ 図面種別欄にはいずれかに○をつけてください。

※ 受付年月日はこちらで記入いたします。

3. 提出する図書は、必ず(6)2.チェックリスト表と一緒に提出して下さい。
4. 諸官庁打合せ議事録と一緒に提出して下さい。(特に役所、消防、保健所)
5. 提出された図書は、各関係部署でチェックした上でC工事設計者に返却いたします。
6. 実施図はB工事設計、見積りができるレベルとして下さい。
7. 提出する図面は、絶対にスケールアウトしないで下さい。
8. 竣工図には諸官庁打合せ議事録、提出書類、検査済証を含めて下さい。
9. 絶縁抵抗測定表、工事完了報告書を竣工図に添付してください。
10. 竣工図は、竣工後1か月以内に提出してください。

実施設計図	提出図面		縮尺	特記内容
表紙	◎			指定インデックス
図面リスト表	◎			
仕上表	◎			仕上材、メーカー名、品番、特記仕様、認定番号、F☆☆☆☆
平面図	◎		※	通り芯、縮尺、寸法、部屋名称、部屋面積、展開方向、切断方向
防水区画図		☆	※	グリストラップ位置・サイズ、側溝、出入口、床勾配
防火区画図		☆	※	断面詳細図、防火戸、防火シャッター
床伏図		☆	※	仕上げレベル、割付け図
展開図	◎		※	展開方向、分電盤・コンセント・スイッチ・各アウトレット等の位置、仕上材、開口
断面図	◎		※	切断方向、仕上材
天井伏図	◎		※	照明器具・各設備機器等の総合図、凡例、天井高
照明器具リスト表	◎			
分電盤回路図	◎			電気設備容量表含む
電気配線図	◎		※	配線図、コンセント位置図
弱電設備図	◎		※	種類、配線図、凡例
換気風量計算表	◎			
空調換気設備図	◎		※	室内外機器位置、厨房・一般換気ダクト図、スイッチ、材料
給排水設備図	◎		※	給水排水ガス立ち上げ位置、配管図
グリストラップ選定表		☆		
厨房レイアウト図		☆	※	機器リスト(電気設備容量含む)
厨房機器単品図		☆	※	仕様、給排水の位置等
自動消火装置図		☆		
脱臭装置計画図		☆		
什器単品図				詳細寸法・材料
着彩パース				
マテリアルボード				

※スケールアウトしないこと

◎は必須、☆は必要に応じて、その他は任意提出のこと

竣 工 図
※ 実施設計と同等以上の図面
※ 実施設計以後の変更部分、追加工事を含んだ図面
※ 絶縁抵抗測定表、工事完了報告書の添付

4) 諸官庁検査について

1. 諸官庁検査の申請は出店者が行って下さい。
2. 建築、消防消防検査の検査日が決まり次第、関係者へご連絡下さい。
3. 諸官庁検査時に改善指導を受けた場合、出店者の負担にて速やかに改善して下さい。

5) その他

1. 工事に関する書類受付、作業についての諸注意を管理会社より行います。
2. 道路使用については、出店者にて行なって下さい。
3. 警備については、出店者にて行なって下さい。
物件によっては警備員が指定会社の場合があります。
(常駐の警備員の配置されている物件は、ビルの管理の為の警備です)
4. 内装監理費、現場共益金については事業主に確認して下さい。
5. B工事図面、見積のチェックはC工事設計者が行い、出店者にご説明して下さい。
6. B工事金額の調整・取極めは、直接B工事業者と出店者にて行なって下さい。

6) 提出書類について

内装監理へ提出して下さい。

1. 内装設計者・内装工事監理者選任届出書
(設計者・工事監理者が決まり次第、速やかに提出)
2. チェックリスト表
(図面提出の時に、一緒に提出)
3. 原状変更申請書兼承認書
(実施図面提出の時に、一緒に提出)
4. B工事設計・見積依頼書
(B工事が発生する場合に提出)
5. 絶縁抵抗測定表
(工事完了後測定し、開業日前日までに提出)
6. 工事完了報告書
(工事完了後、開業日前日までに提出)

東急株式会社 御中

物件名

区画番号

店舗名

〈出店者〉
住所
会社名
代表者氏名
電話
担当者氏名
携帯

下記の者を、上記店舗の設計者並びに工事監理者として選任致します。
選任者は当物件の窓口として業務を遂行致します。

〈設計者・工事監理者〉
住所
会社名
代表者氏名
電話
担当者氏名
携帯
建築士事務所届出先・登録番号
建築士氏名・登録番号

〈工事監理者が設計者と相違がある場合〉※現場管理者ではありません。
住所
会社名
代表者氏名
電話
担当者氏名
携帯
建築士事務所届出先・登録番号
建築士氏名・登録番号

東急株式会社 御中

物件名

区画番号

店舗名

※該当項目が無い場合は二重線で消してください。

図書	○×	備考
・ 設計者・工事監理者選任届出書の提出は済んでいる。		必須
・ 諸官庁打合せ議事録はある。		
・ 図面リスト表は用意してある。		必須
・ CAD・PDFデータは用意してある。		
・ パース、マテリアルボードは用意してある。		
内装工事	○×	備考
・ 天井・壁の下地・仕上げ材は不燃材で計画されている。		
・ 仕上げ表に準不燃・不燃材料等の認定番号の記入はある。		
・ 仕上げ表にF☆☆☆☆の記入はある。		
・ 縮尺はあっている。		
・ 平面図は区画図と相違ない。		
・ 平面図に通り芯、寸法は入っている。		
・ 平面図に部屋名称、面積が入っている。		
・ 平面図の部屋名称は仕上げ表と相違ない。		
・ 平面図に展開方向、切断方向の記入はある。		
・ 防火区画図は適切に計画されている。		
・ 展開図に展開方向の記入はある。		
・ 展開図に排煙窓、操作ボックスの記入はある。		
・ 展開図に火災総合盤の記入はある。		
・ 断面図に切断方向の記入はある。		
・ 天井伏図に防災設備の記入はある。(非常灯、自動火災報知設備等)		
・ 天井、床など躯体へのアンカー工事はない。		
・ 躯体に損傷を与える計画はしていない。		
・ 平面・天井伏・展開図に点検口の記入はある。		
・ 天井点検口の下に固定物はない。		
・ 天井からの造作・サイン・吊り照明の補強工事の記載はある。		
・ 点検口は適切に開口できる。		
・ ガラス部分の落下・飛散防止は施されている。		
・ 熱割れ計算書を用意している。		
・ 外壁に設置するサイン等は面取り、出幅は守られている。		
・ カーテン、のれんなどは防災品で計画している。		
・ 風致地区に該当し、条例の確認をしている。		
・ 屋外広告物に該当するものを設置していない。		
・ 区画外に工事計画していない。		
・ 重量物を計画していない。		
・ 防水区画は適切に計画されている。		
・ 漏水検知器は適切に計画されている。		
・ 福祉のまちづくり条例などを遵守している。		
・ 厨房機器のレイアウト図、リスト表はある。		
・ 厨房機器の単品図はある。(給湯器、食器洗浄機を含む)		
・ 火源からフードまでの距離は1m以内で計画している。		
・ 防火シャッター150mm以内の家具は不燃材としている。		

電気設備工事	○×	備考
・ 電気設備容量表はある。		
・ 電気設備容量は指定の範囲で計画している。		
・ 開閉器盤の取付位置、高さ、寄りを記入している。		
・ 分電盤回路図はある。(電灯、動力共)		
・ 配線図はある。		
・ 分電盤は容易に点検よう、全面スペースを確保している。		
・ 情報、通信設備の記入はある。		
・ 照明器具リスト表はある。(凡例含む)		
・ 非常照明設備の記入はある。		
・ 同上の場合、「※非常照明の構造方法は、昭和45年建設省告示第1830号に適合している。」の記入がある。		
・ 誘導灯設備の記入はある。		
・ 自動火災報知設備の記入はある。		
・ 火災総合盤の記入はある。		
・ 非常警報装置、非常放送設備の記入はある。		
・ BGM設備があり、カトリレー設備の必要がある。		
空調設備工事	○×	備考
・ 空調能力表はある。		
・ 空調室内機、配管、室外機の計画図はある。		
・ 空調ドレン計画図はある。		
・ 室外機の排風は第三者に配慮している。		
・ 室外機の位置・架台は適切かどうか確認している。		
・ 換気風量計算表はある。		
・ 一般・厨房換気ダクト計画図はある。		
・ 排気ダクト、断熱材の材料の記載はある。		
・ 火災時に給排気ファンが容易に停止できるようになっている。		
・ 脱臭装置・油脂除去装置は計画されている。		
・ 臭い・煙りの出る業態で、集塵設備・アクアフィルターなど計画されている。		
・ グリスフィルターは随時清掃、点検できる。		
・ グリースフィルターは火源から1m以上離隔で計画している。		
(ブロイラー等にあつては1.2m以上)		
・ 排煙計算表はある。告示対応の場合、番号の記入はある。		
・ 排煙口、排煙窓、操作ボックスの表記はある。		
・ 排煙風道に支障はない。		
・ 条例上の騒音はクリアしている。		
給排水設備工事	○×	備考
・ 給水の量水器の位置は適切に計画している。		
・ 給水・給湯配管図はある。		
・ 給水・給湯配管の埋設はない。		
・ 排水配管図はある。		
・ ガス配管図はある。		
・ ガス配管の埋設はない。		
・ ガスメーターの位置は適切に計画している。		
・ グリーストラップ選定容量計算はある。		
・ グリーストラップは随時清掃、点検できる。		
・ 自動消火装置を適切に計画している。		
・ 消火器は記入されている。		
・ スプリンクラー設備の記入はある。		

※該当項目が無い場合は二重線で消してください。

上記、チェック致しました。設計者 署名

東急株式会社 御中

物件名

区画番号

店舗名

＜出店者＞
住所
会社名
代表者氏名
電話
担当者氏名
携帯

上記の物件のB工事設計・見積依頼をお願い致します。

店舖名

[illegible]

東急株式会社 御中

物件名
区画番号
店舗名

＜施工者＞
住所
会社名
代表者氏名
電話
担当者氏名

上記の物件の工事が図面と相違なく、安全上問題なく完了したことを報告致します。
(工事完了後、開業日前日までに提出)

〇年〇月〇日

東京都渋谷区南平台町5番6号
東急株式会社
都市開発本部 不動産ソリューション事業部長 安岡史人殿

(賃借人)
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 印

原状変更申請書兼承認書

●●●●年●●月●●日付締結した建物賃貸借契約に基づき、賃借しております区画の原状変更工事を実施いたしたく、同契約書の条項と下記条件でご承認いただきたくお願い申し上げます。

1. 工事場所

2. 工事内容・施工業者

	工事内容	施工業者
(1) 建築工事		
(2) 電気設備工事		
(3) 空調設備工事		
(4) 衛生・給排水工事		
(5) 防災設備工事		
(6) 防犯設備工事		

3. 工事期間

(予定) 年 月 日 ~ 年 月 日

4. 添付資料

☐平面図 ☐立面図 ☐設備図 ☐工程表 ☐構造計算書 ☐消防打合議事録
☐避難安全検証確認届 ☐その他

5. 遵守事項

工事にあたっては、以下の事項を遵守します。

(1) 工事にあたっては、以下の法律等を遵守します。

- ① 建築基準法、同施行令
② 消防法、同施行令、同施行規則、自治体条例
③ 電気設備技術基準、内線規定

(2) 建物躯体に損傷を与えぬよう十分注意します。

(3) 工事中の防災管理及び安全管理には万全を期します。

(4) 施工については、貴社の指示に従います。

(5) 防災設備については、関係諸官庁と遺漏なく打ち合わせを行い、その指示に従います。また、関係諸官庁への提出書類の写しを貴社に提出します。

(6) 貴社指定の工事区分に従い、B工事に該当する事項については貴社または貴社の指定する業者に施工させます。

(7) 本件に伴い、貴社および第三者に損害、迷惑を与えた場合は、当社の責任と負担において損害等を賠償します。

(8) 建物賃貸借契約が終了した場合には、貴社の指示に従い、当社と貴社間で締結した建物賃貸借契約に基づき、当社の費用で本件申請部分を原状に復し、返還します。

(9) 本工事費は全額当社の負担とします。

年 月 日

上記内容において原状変更工事を承認いたします。

東京都渋谷区南平台町5番6号

東急株式会社

都市開発本部 都市戦略事業室長 〇〇 〇〇 印