

Logboek

Brandwerende afdichtingen



Spoorzone S1
EINDHOVEN



Inhoudsopgave

■ Contactgegevens	3
■ Plattegrond: Begane grond	4
■ Plattegrond: Verdieping 1	30
■ Plattegrond: Verdieping 10	44
■ Plattegrond: Verdieping 11	53
■ Plattegrond: Verdieping 12	60
■ Plattegrond: Verdieping 13	67
■ Plattegrond: Verdieping 14	73
■ Plattegrond: Verdieping 15	77
■ Plattegrond: Verdieping 16	79
■ Plattegrond: Verdieping 2	81
■ Plattegrond: Verdieping 3	95
■ Plattegrond: Verdieping 4	109
■ Plattegrond: Verdieping 5	121
■ Plattegrond: Verdieping 6	132
■ Plattegrond: Verdieping 7	144
■ Plattegrond: Verdieping 8	155
■ Plattegrond: Verdieping 9	166
■ Technische documentatie en rapporten	175
■ Disclaimer	176



Contactgegevens


Project

Projectbeschrijving	19-00412 Spoorzone S1
Naam gebouw	Spoorzone S1
Adres	Strijp S
Postcode / Plaats	Eindhoven
Land	Nederland
Contactpersoon	Stam en de Koning bouw
Telefoonnummer	040-2504300
E-mailadres	info@stamendekoning.nl

Applicatiebedrijf

Bedrijfsnaam	DIC Brandwering BV
Adres	Hazenstraat 43
Postcode / Plaats	5521NJ Eersel
Land	Netherlands
Contactpersoon	Harm Tielemans
Telefoonnummer	0497-513468
E-mailadres	harm.tielemans@dicbrandwering.nl

Plattegrond: begane grond



Gereed

Markers

#	Gereed	Marker-1	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			
#	Gereed	Marker-2	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 4 x Stalen leiding	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			
#	Gereed	Marker-3	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Stalen leiding	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			

Markers

#4	Gereed	Marker-4	14-01-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
#5	Gereed	Marker-5	14-01-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 4 x Stalen leiding
			Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
#6	Gereed	Marker-6	14-01-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 2 x Stalen leiding
			Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser

Markers

#7	Gereed	Marker-7	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			
#8	Gereed	Marker-8	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 3 x Stalen leiding	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			
#9	Gereed	Marker-9	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 2 x Stalen leiding Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 0mm x H/L 0mm	
			

Markers

#10	Gereed	Marker-10	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Stalen leiding	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			
#11	Gereed	Marker-11	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand	
			
#12	Gereed	Marker-12	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 2 x Stalen leiding	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			

Markers

#13 Gereed	Marker-13	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 30 x Stalen leiding	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
		
#14 Gereed	Marker-14	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 4 x Stalen leiding	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
		
#15 Gereed	Marker-15	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Brandklep Extra opmerking(en) 4. cm uitbauer	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 600mm x H/L 400mm Bekijk afbeeldingen in browser
		

Markers

#16 Gereed	Marker-16	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Koperen leiding	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
		
#17 Gereed	Marker-17	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Kabel(s)	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
		
#18 Gereed	Marker-18	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 4 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
		

Markers

#19 Gereed	Marker-19	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep Extra opmerking(en) 5 cm uitbauer	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 600mm x H/L 400mm Bekijk afbeeldingen in browser
		
#20 Gereed	Marker-20	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 2 x Stalen leiding	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
		
#21 Gereed	Marker-21	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 3 x Stalen leiding	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
		

Markers

#22 Gereed	Marker-22	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Brandklep	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
		
#23 Gereed	Marker-23	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Koperen leiding	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
		
#24 Gereed	Marker-24	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
		

Markers

#25 Gereed

Marker-25

14-01-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ Koperen leiding

Type constructie
Wand

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#26 Gereed

Marker-26

14-01-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ 4 x Stalen leiding

Type constructie
Wand

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#27 Gereed

Marker-27

14-01-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ 6 x Stalen leiding

Type constructie
Wand


[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#28 Gereed	Marker-28	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Brandklep	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
		
#29 Gereed	Marker-29	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 5 x Stalen leiding	Type constructie Vloer Bekijk afbeeldingen in browser
		
		
#30 Gereed	Marker-30	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 4 x Stalen leiding	Type constructie Vloer Bekijk afbeeldingen in browser
		
		

Markers

#31 Gereed	Marker-31	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 4 x Stalen leiding	Type constructie Vloer Bekijk afbeeldingen in browser
		
		

#32 Gereed	Marker-32	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Koperen leiding	Type constructie Vloer Bekijk afbeeldingen in browser
		

#33 Gereed	Marker-33	14-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Koperen leiding	Type constructie Vloer Bekijk afbeeldingen in browser
		

Markers

#34 Gereed

Marker-34

14-01-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ 5 x Stalen leiding

Type constructie
Vloer
[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#35 Gereed

Marker-35

14-01-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ 6 x Stalen leiding

Type constructie
Vloer
[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#36 Gereed

Marker-36

14-01-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ Koperen leiding

Type constructie
Vloer
[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#37 Gereed

Marker-37

14-01-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ 4 x Stalen leiding

Type constructie
Vloer

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#38 Gereed

Marker-38

14-01-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ 4 x Stalen leiding

Type constructie
Vloer

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#39 Gereed

Marker-39

15-01-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ Koperen leiding

Type constructie
Vloer

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#40 Gereed	Marker-40	10-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Loze sparing Type isolatie Geen Extra opmerking(en) 6 x rooster	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 2550mm x H/L 500mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP Bekijk afbeeldingen in browser
		
		
#41 Gereed	Marker-41	30-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)■ Stalen leiding Diameter 40mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 70 Product(en) Multimastic C, Multisealant GR
		
		
#42 Gereed	Marker-42	30-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabelbundel■ Stalen leiding Diameter 40mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multisealant GR	Type constructie Wand Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
		

Markers

#43 Gereed	Marker-43	30-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabelbundel■ Stalen leiding Diameter 40mm	Type isolatie Geen
	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multisealant GR	Bekijk afbeeldingen in browser
#44 Gereed	Marker-44	30-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabelbundel■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 40mm	Type isolatie Geen
	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multisealant GR	Bekijk afbeeldingen in browser
#45 Gereed	Marker-45	30-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabelbundel■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 40mm	Type isolatie Geen
	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multisealant GR	Bekijk afbeeldingen in browser

Markers

#46 Gereed	Marker-46	15-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabelbundel■ 2 x Kabel(s) Diameter 20mm■ Stalen leiding Diameter 50mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multisealant GR	Type isolatie Geen
		Bekijk afbeeldingen in browser
#47 Gereed	Marker-47	15-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabelbundel■ 2 x Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 40mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	Type isolatie Geen
		Bekijk afbeeldingen in browser
#48 Gereed	Marker-48	12-06-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150
		Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser	

Markers

#49 Gereed	Marker-49	12-06-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 158 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		
#50 Gereed	Marker-50	12-06-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		
#51 Gereed	Marker-51	20-07-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Brandklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 300 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP
		
		

Markers

#52 Gereed

Marker-52

20-07-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ Brandklep

Type isolatie
Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rechthoekig B 800mm x H/L 600mm

Product(en)
Multimastic C, Multimastic SP



#53 Gereed

Marker-53

20-07-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ 5 x Electra buisje(s)

Type isolatie
Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 20

Product(en)
Multisealant GR, Multisealant GR, Multisealant GR,
Multisealant GR



#54 Gereed

Marker-54

20-07-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ Brandklep

Type isolatie
Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rechthoekig B 450mm x H/L 450mm

Product(en)
Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C,
Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP,
Multimastic C, Multimastic SP



Markers

#55 Gereed

Marker-55

20-07-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Brandklep

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rechthoekig B 600mm x H/L 400mm

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP

#56 Gereed

Marker-56

20-07-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Brandklep

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 300

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP

#57 Gereed

Marker-57

20-07-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Stalen leiding

Type isolatie

Steenwol schaal

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 90

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#58 Gereed

Marker-58

21-07-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ Stalen leiding

Type isolatie
Steenwol schaal

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 90

Product(en)
Multimastic C, Multimastic SP

#59 Gereed

Marker-59

22-07-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ Stalen leiding

Type isolatie
Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 90

Product(en)
Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C,
Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP,
Multimastic C, Multimastic SP

#60 Gereed

Marker-60

22-07-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ Loze sparing

Product(en)
Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C,
Multimastic SP

Type constructie
Wand

Type isolatie
Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Markers

#61 Gereed	Marker-61	22-07-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep Type isolatie Geen	Doorvoerafmeting Rechthoekig B 500mm x H/L 600mm
	Bekijk afbeeldingen in browser	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP
#62 Gereed	Marker-62	22-07-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Electra buisje(s)■ Electra buisje(s) Product(en) Multidisc, Multidisc, Multidisc, Multidisc, Multidisc	Type isolatie Geen
		Bekijk afbeeldingen in browser
#63 Gereed	Marker-63	23-07-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Type isolatie Geen	Doorvoerafmeting Rond Diameter 160
	Bekijk afbeeldingen in browser	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#64 Gereed

Marker-64

23-07-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ Koperen leiding

Type isolatie
Geen
[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 50

Product(en)
Multisealant GR, Multisealant GR

#65 Gereed

Marker-65

23-07-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ 3 x Meervoudige doorvoeringen

Type isolatie
Geen
[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 100

Product(en)
Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C,
Multimastic SP

#66 Gereed

Marker-66

23-07-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ 2 x Stalen leiding


Type isolatie
Geen
[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 100

Product(en)
Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C,
Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP,
Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#67 Gereed	Marker-67	23-07-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Electra buisje(s) Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 20 Product(en) Multisealant GR, Multisealant GR
		
#68 Gereed	Marker-68	23-07-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Kabelgoot Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 500mm x H/L 200mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP
		
		
#69 Gereed	Marker-69	23-07-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Kabelgoot Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 500mm x H/L 150mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP
		
		

Markers

#70 Gereed	Marker-70	25-08-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 2 x Stalen leiding Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 40 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		
#71 Gereed	Marker-71	25-08-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)■ 3 x Stalen leiding Diameter 40mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 80 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multicollar Slim
		
#72 Gereed	Marker-72	25-08-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 3 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multisealant GR, Multicollar Slim
		
		

Markers

#73 Gereed

Marker-73

25-08-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type constructie

Vloer

Type doorvoering

- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 140mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 80mm

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 110

Type isolatie

Geen

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP, Multicollar Slim

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Plattegrond: verdieping 1




Gereed

Markers

#1	Gereed	Marker-1	15-01-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 400mm x H/L 300mm
			
#2	Gereed	Marker-2	15-01-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser
#3	Gereed	Marker-3	15-01-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser

Markers

#4	Gereed	Marker-4	15-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			
#5	Gereed	Marker-5	15-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Brandklep	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 400mm x H/L 300mm	
	Bekijk afbeeldingen in browser		
			
#6	Gereed	Marker-6	15-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			

Markers


#7	Gereed	Marker-7	15-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			
#8	Gereed	Marker-8	15-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Brandklep	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			
#9	Gereed	Marker-9	15-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			

Markers

#10	Gereed	Marker-10	15-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			
#11	Gereed	Marker-11	15-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			
#12	Gereed	Marker-12	15-01-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep	Type constructie Wand Bekijk afbeeldingen in browser	
			

Markers

#13 Gereed	Marker-13	13-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
	Type doorvoering ■ Loze sparing	Type isolatie Geen
	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	Bekijk afbeeldingen in browser

#14 Gereed	Marker-14	13-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
	Type doorvoering ■ Loze sparing	Type isolatie Geen
	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	Bekijk afbeeldingen in browser

#15 Gereed	Marker-15	13-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
	Type doorvoering ■ Loze sparing	Type isolatie Geen
	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	Bekijk afbeeldingen in browser

Markers

#16 Gereed

Marker-16

13-03-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Loze sparing

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

Type constructie

Wand

Type isolatie

Geen


[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#17 Gereed

Marker-17

08-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Loze sparing

Type isolatie

Geen

Extra opmerking(en)

6 x rooster

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rechthoekig B 2550mm x H/L 170mm

Product(en)

Multimastic SP

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#18 Gereed

Marker-18

23-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



Markers

#19 Gereed

Marker-19

23-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



#20 Gereed

Marker-20

24-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



#21 Gereed

Marker-21

24-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



Markers

#22 Gereed

Marker-22

24-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP

#23 Gereed

Marker-23

24-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP

#24 Gereed

Marker-24

24-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP

Markers

#25 Gereed

Marker-25

24-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP

#26 Gereed

Marker-26

24-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP

#27 Gereed

Marker-27

24-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP

Markers

#28 Gereed

Marker-28

29-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 3 x Kabel(s)
- 5 x Electra buisje(s) Diameter 20mm
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multifoam 2K



#29 Gereed

Marker-29

29-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 3 x Kabel(s)
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 1mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multifoam 2K



#30 Gereed

Marker-30

29-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- 5 x Electra buisje(s) Diameter 20mm
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multifoam 2K



Markers

#31 Gereed

Marker-31

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- 2 x Kabel(s) Diameter 10mm
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multifoam 2K

#32 Gereed

Marker-32

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K

#33 Gereed

Marker-33

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- 5 x Kabel(s) Diameter 10mm
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K

Markers

#34 Gereed

Marker-34

29-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type constructie

Vloer

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- 2 x Kabel(s) Diameter 10mm

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Type isolatie

Geen

Product(en)

Multifoam 2K

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#35 Gereed

Marker-35

29-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type constructie

Vloer

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- 5 x Electra buisje(s) Diameter 20mm
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Type isolatie

Geen

Product(en)

Multifoam 2K

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#36 Gereed

Marker-36

29-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type constructie

Vloer

Type doorvoering

- 3 x Kabel(s)
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- 5 x Electra buisje(s) Diameter 20mm

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Type isolatie

Geen

Product(en)

Multifoam 2K

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#37 Gereed

Marker-37

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 3 x Kabel(s)
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#38 Gereed

Marker-38

16-07-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Stalen leiding

Type isolatie

Geen

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 90


Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C,
Multimastic SP

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Plattegrond: verdieping 10




Gereed

Markers

#1	Gereed	Marker-1	24-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Type isolatie Geen	Bekijk afbeeldingen in browser
	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP		
#2	Gereed	Marker-2	24-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	Bekijk afbeeldingen in browser
#3	Gereed	Marker-3	24-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	Bekijk afbeeldingen in browser

Markers

#4	Gereed	Marker-4	24-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
#5	Gereed	Marker-5	24-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Product(en) Multimastic C, Multimastic SP Bekijk afbeeldingen in browser
#6	Gereed	Marker-6	24-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser

Markers

#7	Gereed	Marker-7	24-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			Type constructie Wand Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			
#8	Gereed	Marker-8	24-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP
			Type constructie Wand Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			
#9	Gereed	Marker-9	24-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Brandklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 350mm x H/L 450mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP
			

Markers

#10 Gereed

Marker-10

24-03-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Brandklep

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

**Type constructie**

Wand

Doorvoerafmeting

Rechthoekig B 350mm x H/L 450mm

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

#11 Gereed

Marker-11

08-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Loze sparing

Type isolatie

Geen

Extra opmerking(en)

6 x rooster

**Type constructie**

Wand

Doorvoerafmeting

Rechthoekig B 2550mm x H/L 170mm

Product(en)

Multimastic SP

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

#12 Gereed

Marker-12

22-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

**Type constructie**

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 40

Product(en)

Multimastic SP

Markers

#13 Gereed	Marker-13	22-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		
#14 Gereed	Marker-14	22-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		
#15 Gereed	Marker-15	23-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		

Markers

#16 Gereed	Marker-16	23-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		
#17 Gereed	Marker-17	23-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		
#18 Gereed	Marker-18	15-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm■ 6 x Kabel(s) Diameter 10mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 30 Product(en) Multifoam 2K
		
		

Markers

#19 Gereed

Marker-19

15-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 6 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#20 Gereed

Marker-20

15-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 2 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#21 Gereed

Marker-21

15-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- 2 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#22 Gereed

Marker-22

15-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- 3 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



#23 Gereed

Marker-23

15-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- 3 x Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter
10mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



#24 Gereed

Marker-24

15-07-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Stalen leiding

Type isolatie

Steenwol schaal

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 90

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C,
Multimastic SP



Plattegrond: verdieping 11



Gereed

Markers

#1	Gereed	Marker-1	24-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 0mm x H/L 0mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			
#2	Gereed	Marker-2	24-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			
#3	Gereed	Marker-3	24-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			

Markers

#4	Gereed	Marker-4	24-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
#5	Gereed	Marker-5	03-04-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep ■ Vlinderklep B 350mm x H/L 450mm
			Product(en) Multimastic C, Multimastic SP Bekijk afbeeldingen in browser
#6	Gereed	Marker-6	03-04-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser

Markers

#7	Gereed	Marker-7	03-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#8	Gereed	Marker-8	03-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#9	Gereed	Marker-9	01-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer	
	Type doorvoering ■ 4 x Stalen leiding ■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 50	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		

Markers

#10 Gereed	Marker-10	01-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 50mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 30 Product(en) Multimastic SP
		
		
#11 Gereed	Marker-11	01-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 50mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 30 Product(en) Multimastic SP
		
		
#12 Gereed	Marker-12	01-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 50mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 30 Product(en) Multimastic SP
		
		

Markers

#13 Gereed	Marker-13	15-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm■ 4 x Kabel(s) Diameter 10mm■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#14 Gereed	Marker-14	15-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ 4 x Kabel(s) Diameter 10mm■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#15 Gereed	Marker-15	15-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm■ 4 x Kabel(s) Diameter 10mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K
	Bekijk afbeeldingen in browser	

Markers

#16 Gereed

Marker-16

15-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type constructie

Vloer

Type doorvoering

- Kabel(s)
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Type isolatie

Geen

Product(en)

Multifoam 2K

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#17 Gereed

Marker-17

15-07-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type constructie

Wand

Type doorvoering

- Stalen leiding

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 90

Type isolatie

Steenwol schaal

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Plattegrond: verdieping 12



Gereed

Markers

#1	Gereed	Marker-1	24-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			
#2	Gereed	Marker-2	24-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			
#3	Gereed	Marker-3	24-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			

Markers

#4	Gereed	Marker-4	24-03-2020
			
			
			
#5	Gereed	Marker-5	16-04-2020
			
			
			
#6	Gereed	Marker-6	17-04-2020
			
			

Markers

#	Gereed	Marker-7	17-04-2020
			
		Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
		Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Luchtkanaal■ Kabel(s) Diameter 10mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150
		Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		Bekijk afbeeldingen in browser	
#	Gereed	Marker-8	17-04-2020
			
		Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
		Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep■ Kabel(s) Diameter 10mm	Doorvoerafmeting Rechthoekig B 200mm x H/L 300mm
		Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		Bekijk afbeeldingen in browser	
			
#	Gereed	Marker-9	01-05-2020
			
		Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
		Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 40
		Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic SP
		Bekijk afbeeldingen in browser	
			

Markers

#10 Gereed	Marker-10	01-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 40 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		
		
#11 Gereed	Marker-11	01-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Stalen leiding Type isolatie Steenwol schaal Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 90 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		
		
#12 Gereed	Marker-12	01-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 6 x Stalen leiding Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	Type constructie Vloer Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
		
		

Markers

#13 Gereed

Marker-13

15-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

**Product(en)**

Multifoam 2K

#14 Gereed

Marker-14

15-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

**Product(en)**

Multifoam 2K

#15 Gereed

Marker-15

15-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

**Product(en)**

Multifoam 2K

Markers

#16 Gereed

Marker-16

15-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type constructie

Vloer

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 10mm

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Type isolatie

Geen

Product(en)

Multifoam 2K

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Plattegrond: verdieping 13



 Gereed

Markers

#1	Gereed	Marker-1	25-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#2	Gereed	Marker-2	25-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#3	Gereed	Marker-3	25-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#4	Gereed	Marker-4	25-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP , Multimastic C, Multimastic SP
			
#5	Gereed	Marker-5	25-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep■ Kabel(s) Diameter 10mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 300mm x H/L 200mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			
#6	Gereed	Marker-6	25-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep■ Kabel(s) Diameter 10mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 300mm x H/L 200mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			

Markers

#7	Gereed	Marker-7	11-05-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ 5 x Stalen leiding
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser
#8	Gereed	Marker-8	11-05-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ 5 x Stalen leiding
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser
#9	Gereed	Marker-9	15-05-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Kabel(s) ■ 4 x Kabel(s) Diameter 10mm ■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm ■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Vloer
			Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
			Product(en) Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#10 Gereed

Marker-10

15-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K

#11 Gereed

Marker-11

15-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- 3 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 3 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K, Multifoam 2K

#12 Gereed

Marker-12

15-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- 3 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K

Markers

#13 Gereed

Marker-13

15-07-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Stalen leiding

Type isolatie

Steenwol schaal

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 90

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#14 Gereed

Marker-14

20-07-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 5 x Stalen leiding

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 20

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#15 Gereed

Marker-15

20-07-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 7 x Stalen leiding

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 20

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Plattegrond: verdieping 14



Gereed

Markers

#1	Gereed	Marker-1	09-04-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 170 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#2	Gereed	Marker-2	09-04-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 170 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#3	Gereed	Marker-3	17-04-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep■ 2 x Kabel(s) Diameter 10mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 200mm x H/L 300mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			


Markers

#4	Gereed	Marker-4	22-04-2020
			
		Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
		Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep■ Kabel(s) Diameter 10mm	Doorvoerafmeting Rechthoekig B 300mm x H/L 200mm
		Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		Bekijk afbeeldingen in browser	
			
			
#5	Gereed	Marker-5	15-05-2020
			
		Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
		Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm■ 4 x Kabel(s) Diameter 10mm■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
		Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K, Multifoam 2K
		Bekijk afbeeldingen in browser	
			
			
#6	Gereed	Marker-6	15-05-2020
			
		Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
		Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ 4 x Kabel(s) Diameter 10mm■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
		Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K
		Bekijk afbeeldingen in browser	
			
			

Markers

#7	Gereed	Marker-7	15-06-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ 5 x Stalen leiding	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#8	Gereed	Marker-8	15-06-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ 5 x Stalen leiding	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic SP, Multisealant GR	
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#9	Gereed	Marker-9	15-07-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Stalen leiding	Doorvoerafmeting Rond Diameter 90	
	Type isolatie Steenwol schaal	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		

Plattegrond: verdieping 15




Gereed

Markers

#1	Gereed	Marker-1	15-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer	
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm■ 3 x Kabel(s) Diameter 10mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K	
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#2	Gereed	Marker-2	15-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer	
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ 3 x Kabel(s) Diameter 10mm■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K, Multifoam 2K	
	Bekijk afbeeldingen in browser		

Plattegrond: verdieping 16



■ In behandeling

Markers


#1	In behandeling	Marker-1	15-05-2020
		Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
		Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K

Plattegrond: verdieping 2



Gereed

Markers

#1	Gereed	Marker-1	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Brandklep
			Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
#2	Gereed	Marker-2	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
#3	Gereed	Marker-3	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Product(en) Multimastic C, Multimastic SP Bekijk afbeeldingen in browser

Markers

#4	Gereed	Marker-4	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#5	Gereed	Marker-5	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#6	Gereed	Marker-6	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 2 x Brandklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 350mm x H/L 450mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			

Markers

#7	Gereed	Marker-7	20-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep Type isolatie Geen	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#8	Gereed	Marker-8	20-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#9	Gereed	Marker-9	20-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser		

Markers

#10	Gereed	Marker-10	20-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#11	Gereed	Marker-11	20-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#12	Gereed	Marker-12	20-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Type isolatie Geen	
	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP	Bekijk afbeeldingen in browser	

Markers

#13 Gereed

Marker-13

20-03-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Vlinderklep

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 150

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

#14 Gereed

Marker-14

20-03-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Vlinderklep

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 150

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

#15 Gereed

Marker-15

20-03-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Electra buisje(s)

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 10

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP , Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#16 Gereed

Marker-16

08-04-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ Loze sparing

Type isolatie
Geen

Extra opmerking(en)
6 x rooster

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rechthoekig B 2550mm x H/L 170mm

Product(en)
Multimastic SP

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#17 Gereed

Marker-17

29-04-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ 3 x Kabel(s)
■ Kabel(s) Diameter 10mm
■ 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie
Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie
Vloer

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 30

Product(en)
Multimastic C, Multifoam 2K



#18 Gereed

Marker-18

29-04-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ 4 x Stalen leiding
■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm


Type isolatie
Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie
Vloer

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 50

Product(en)
Multimastic SP



Markers

#19 Gereed

Marker-19

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 3 x Kabel(s)
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multifoam 2K

#20 Gereed

Marker-20

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP

#21 Gereed

Marker-21

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Kabel(s) Diameter 10mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 1mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multifoam 2K

Markers

#22 Gereed

Marker-22

29-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 5 x Stalen leiding

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



#23 Gereed

Marker-23

29-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Kabel(s) Diameter 10mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 1mm
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multifoam 2K



#24 Gereed

Marker-24

29-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



Markers

#25 Gereed

Marker-25

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP

#26 Gereed

Marker-26

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Kabel(s) Diameter 10mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 1mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multifoam 2K

#27 Gereed

Marker-27

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP

Markers

#28 Gereed

Marker-28

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Kabel(s) Diameter 10mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 1mm
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multifoam 2K

#29 Gereed

Marker-29

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
- Kabel(s) Diameter 10mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 1mm
- 2 x Kabel(s) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 40

Product(en)

Multimastic C, Multifoam 2K

#30 Gereed

Marker-30

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP

Markers

#31 Gereed

Marker-31

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Kabel(s) Diameter 10mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 1mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multifoam 2K



#32 Gereed

Marker-32

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



#33 Gereed

Marker-33

29-04-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 3 x Kabel(s)
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multifoam 2K



Markers

#34 Gereed

Marker-34

29-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



#35 Gereed

Marker-35

29-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 3 x Kabel(s)
- 5 x Kabel(s) Diameter 1mm
- 2 x Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multifoam 2K



#36 Gereed

Marker-36

29-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



Markers

#37 Gereed	Marker-37	16-07-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Stalen leiding Type isolatie Steenwol schaal	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 90 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP , Multimastic C, Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser	
		

Plattegrond: verdieping 3



Gereed

Markers

#1	Gereed	Marker-1	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 350mm x H/L 450mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#2	Gereed	Marker-2	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP
#3	Gereed	Marker-3	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#4	Gereed	Marker-4	20-03-2020
			
		Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
		Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150
		Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		Bekijk afbeeldingen in browser	
#5	Gereed	Marker-5	20-03-2020
			
		Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
		Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150
		Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		Bekijk afbeeldingen in browser	
#6	Gereed	Marker-6	20-03-2020
			
		Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
		Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150
		Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		Bekijk afbeeldingen in browser	

Markers

#7	Gereed	Marker-7	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 350mm x H/L 450mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			
#8	Gereed	Marker-8	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#9	Gereed	Marker-9	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#10	Gereed	Marker-10	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser
#11	Gereed	Marker-11	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser
#12	Gereed	Marker-12	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser

Markers

#13 Gereed

Marker-13

20-03-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Vlinderklep

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 150

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

#14 Gereed

Marker-14

20-03-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Vlinderklep
- Vlinderklep

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 150

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP

#15 Gereed

Marker-15

20-03-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 10

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#16	Gereed	Marker-16	08-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Loze sparing Type isolatie Geen Extra opmerking(en) 6 x rooster	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 2550mm x H/L 170mm Product(en) Multimastic SP Bekijk afbeeldingen in browser	
			
			
#17	Gereed	Marker-17	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 3 x Kabel(s)■ 30 x Meerlaagse leiding (Alu-Pex)■ 4 x Kabel(s) Diameter 10mm■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 30 Product(en) Multifoam 2K	
			
			
#18	Gereed	Marker-18	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 3 x Kabel(s)■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm■ 4 x Kabel(s) Diameter 10mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 30 Product(en) Multifoam 2K	
			
			

Markers

#19 Gereed

Marker-19

19-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 3 x Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#20 Gereed

Marker-20

19-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 3 x Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#21 Gereed

Marker-21

19-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#22 Gereed	Marker-22	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ 4 x Kabel(s) Diameter 10mm■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#23 Gereed	Marker-23	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ 6 x Kabel(s) Diameter 10mm■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#24 Gereed	Marker-24	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm■ 6 x Kabel(s) Diameter 10mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K
	Bekijk afbeeldingen in browser	

Markers

#25 Gereed	Marker-25	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ 2 x Kabel(s) Diameter 10mm■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#26 Gereed	Marker-26	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm■ 2 x Kabel(s) Diameter 10mm■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#27 Gereed	Marker-27	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 50
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser	

Markers

#28 Gereed	Marker-28	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		
		
#29 Gereed	Marker-29	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		
		
#30 Gereed	Marker-30	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 5 x Meervoudige doorvoeringen Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	Type constructie Vloer Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
		
		

Markers

#31	Gereed	Marker-31	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 5 x Meervoudige doorvoeringen Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	Type constructie Vloer Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	
			
			
#32	Gereed	Marker-32	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 5 x Meervoudige doorvoeringen Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	Type constructie Vloer Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	
			
			
#33	Gereed	Marker-33	19-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ 6 x Meervoudige doorvoeringen Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	Type constructie Vloer Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	
			
			

Markers

#34 Gereed

Marker-34

19-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 6 x Meervoudige doorvoeringen

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 0

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

#35 Gereed

Marker-35

19-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 6 x Meervoudige doorvoeringen

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

Type constructie

Vloer

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#36 Gereed

Marker-36

19-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 6 x Meervoudige doorvoeringen

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 0

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#37 Gereed

Marker-37

16-07-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ Stalen leiding

Type isolatie
Steenwol schaal

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 90

Product(en)
Multimastic C, Multimastic SP , Multimastic C,
Multimastic SP

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Plattegrond: verdieping 4



Gereed

Markers

#	Gereed	Marker-1	19-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Brandklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 350mm x H/L 450mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
			
			
#	Gereed	Marker-2	19-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
			
#	Gereed	Marker-3	19-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
			

Markers

#4	Gereed	Marker-4	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser
#5	Gereed	Marker-5	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser
#6	Gereed	Marker-6	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Brandklep
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser

Markers

#7	Gereed	Marker-7	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#8	Gereed	Marker-8	20-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 300mm x H/L 300mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#9	Gereed	Marker-9	21-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 300mm x H/L 300mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#10	Gereed	Marker-10	21-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 300mm x H/L 300mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
			
#11	Gereed	Marker-11	21-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
			
#12	Gereed	Marker-12	21-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
			

Markers

#13 Gereed

Marker-13

21-03-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Vlinderklep

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 300

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP



#14 Gereed

Marker-14

03-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Meervoudige doorvoeringen

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP



#15 Gereed

Marker-15

03-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 6 x Meervoudige doorvoeringen

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

Type constructie

Vloer

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#16 Gereed

Marker-16

03-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 5 x Meervoudige doorvoeringen

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP



#17 Gereed

Marker-17

03-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



#18 Gereed

Marker-18

03-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 6 x Meervoudige doorvoeringen

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP

Type constructie

Wand

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#19 Gereed

Marker-19

08-04-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ Loze sparing

Type isolatie
Geen

Extra opmerking(en)
6 x rooster

Type constructie
Wand

Doorvoerafmeting
Rechthoekig B 2550mm x H/L 170mm

Product(en)
Multimastic SP

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#20 Gereed

Marker-20

21-04-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ 4 x Stalen leiding
■ Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie
Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie
Vloer

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 50

Product(en)
Multimastic SP



#21 Gereed

Marker-21

21-04-2020



Brandwerendheid
60 minuten

Type doorvoering
■ 4 x Stalen leiding
■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie
Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)


Type constructie
Vloer

Doorvoerafmeting
Rond Diameter 50

Product(en)
Multimastic SP



Markers

#22 Gereed	Marker-22	01-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 50
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#23 Gereed	Marker-23	01-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 50
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#24 Gereed	Marker-24	11-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 2 x Kabel(s)■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm■ 2 x Kabel(s) Diameter 10mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K
	Bekijk afbeeldingen in browser	

Markers

#25 Gereed

Marker-25

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 40mm
- 2 x Kabel(s) Diameter 10mm



Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)


Product(en)

Multifoam 2K

#26 Gereed

Marker-26

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 6 x Kabel(s) Diameter 10mm



Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Product(en)

Multifoam 2K

#27 Gereed

Marker-27

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 6 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm



Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Product(en)

Multifoam 2K

Markers

#28 Gereed

Marker-28

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 6 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Product(en)

Multifoam 2K, Multifoam 2K



#29 Gereed

Marker-29

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 6 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Product(en)

Multifoam 2K



#30 Gereed

Marker-30

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Product(en)

Multifoam 2K



Markers

#31 Gereed

Marker-31

11-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type constructie

Vloer

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Type isolatie

Geen

Product(en)

Multifoam 2K

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#32 Gereed

Marker-32

16-07-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type constructie

Wand

Type doorvoering

- Stalen leiding

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 90

Type isolatie

Steenwol schaal


Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Plattegrond: verdieping 5



Gereed


Markers

#1	Gereed	Marker-1	19-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 350mm x H/L 500mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			
#2	Gereed	Marker-2	19-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#3	Gereed	Marker-3	19-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#4	Gereed	Marker-4	19-03-2020
			
			
		Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#5	Gereed	Marker-5	19-03-2020
			
			
		Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#6	Gereed	Marker-6	19-03-2020
			
			
			
		Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 350mm x H/L 500mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#7	Gereed	Marker-7	19-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Brandklep
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser
#8	Gereed	Marker-8	19-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser
#9	Gereed	Marker-9	19-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser

Markers

#10	Gereed	Marker-10	19-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#11	Gereed	Marker-11	19-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 158	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#12	Gereed	Marker-12	19-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		

Markers

#13 Gereed	Marker-13	08-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Loze sparing Type isolatie Geen Extra opmerking(en) 6 x rooster	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 2550mm x H/L 170mm Product(en) Multimastic SP Bekijk afbeeldingen in browser
		
		
#14 Gereed	Marker-14	21-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		
#15 Gereed	Marker-15	21-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		

Markers

#16 Gereed	Marker-16	21-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		
#17 Gereed	Marker-17	21-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		
#18 Gereed	Marker-18	21-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		

Markers

#19 Gereed

Marker-19

21-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



#20 Gereed

Marker-20

21-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



#21 Gereed

Marker-21

21-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



Markers

#22 Gereed

Marker-22

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



#23 Gereed

Marker-23

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



#24 Gereed

Marker-24

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



Markers

#25 Gereed

Marker-25

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#26 Gereed

Marker-26

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- 2 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#27 Gereed

Marker-27

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#28 Gereed

Marker-28

11-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

**Type isolatie**

Geen

Product(en)

Multifoam 2K

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#29 Gereed

Marker-29

11-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

**Type isolatie**

Geen

Product(en)

Multifoam 2K

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#30 Gereed

Marker-30

16-07-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Stalen leiding

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 90

Type isolatie

Steenwol schaal

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Plattegrond: verdieping 6



Gereed

Markers

#1	Gereed	Marker-1	19-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 350mm x H/L 400mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#2	Gereed	Marker-2	19-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#3	Gereed	Marker-3	19-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#4	Gereed	Marker-4	19-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	
	Bekijk afbeeldingen in browser	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
#5	Gereed	Marker-5	19-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep■ vlinderklep 125mm Diameter 150mm Type isolatie Geen	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	
	Bekijk afbeeldingen in browser	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
#6	Gereed	Marker-6	19-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	Type isolatie Geen	
		Bekijk afbeeldingen in browser	

Markers

#7	Gereed	Marker-7	19-03-2020
			
			
		Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#8	Gereed	Marker-8	19-03-2020
			
			
		Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 1 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#9	Gereed	Marker-9	19-03-2020
			
			
		Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#10	Gereed	Marker-10	19-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP , Multimastic C, Multimastic SP
		Bekijk afbeeldingen in browser	
#11	Gereed	Marker-11	19-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Electra buisje(s) Type isolatie Geen
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 10 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		Bekijk afbeeldingen in browser	
#12	Gereed	Marker-12	19-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP
		Bekijk afbeeldingen in browser	
			

Markers

#13 Gereed	Marker-13	19-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 300mm x H/L 300mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		
		
#14 Gereed	Marker-14	21-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Stalen leiding Type isolatie Steenwol schaal Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 90 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multimastic C, Multimastic SP
		
		
#15 Gereed	Marker-15	08-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Loze sparing Type isolatie Geen Extra opmerking(en) 6 x rooster Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 2550mm x H/L 170mm Product(en) Multimastic SP
		
		

Markers

#16 Gereed	Marker-16	16-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 60 Product(en) Multimastic SP
		
		
#17 Gereed	Marker-17	16-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 60 Product(en) Multimastic SP
		
		
#18 Gereed	Marker-18	21-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		

Markers

#19 Gereed	Marker-19	21-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		
#20 Gereed	Marker-20	21-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		
#21 Gereed	Marker-21	21-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		

Markers

#22 Gereed	Marker-22	21-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen	Doorvoerafmeting Rond Diameter 50
	Bekijk afbeeldingen in browser	Product(en) Multimastic SP
#23 Gereed	Marker-23	01-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen	Doorvoerafmeting Rond Diameter 50
	Bekijk afbeeldingen in browser	Product(en) Multimastic SP
#24 Gereed	Marker-24	11-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 2 x Kabel(s)■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm■ 6 x Kabel(s) Diameter 10mm Type isolatie Geen	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
	Bekijk afbeeldingen in browser	Product(en) Multifoam 2K

Markers

#25 Gereed

Marker-25

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#26 Gereed

Marker-26

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 2 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#27 Gereed

Marker-27

11-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 2 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#28 Gereed

Marker-28

11-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K

#29 Gereed

Marker-29

11-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K

#30 Gereed

Marker-30

11-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K

Markers

#31 Gereed

Marker-31

11-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type constructie

Vloer

Type doorvoering

- Kabel(s)
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Type isolatie

Geen

Product(en)

Multifoam 2K

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Plattegrond: verdieping 7



Gereed

Markers

#1	Gereed	Marker-1	21-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Brandklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 350mm x H/L 450mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			
#2	Gereed	Marker-2	21-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#3	Gereed	Marker-3	21-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#4	Gereed	Marker-4	21-03-2020
		 	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 300mm x H/L 300mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#5	Gereed	Marker-5	21-03-2020
		 	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#6	Gereed	Marker-6	21-03-2020
		 	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#7	Gereed	Marker-7	21-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rechthoekig B 300mm x H/L 300mm	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#8	Gereed	Marker-8	21-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#9	Gereed	Marker-9	21-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		

Markers

#10	Gereed	Marker-10	21-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Vlinderklep	Doorvoerafmeting Rond Diameter 150	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		
#11	Gereed	Marker-11	08-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand	
	Type doorvoering ■ Loze sparing	Doorvoerafmeting Rechthoekig B 2550mm x H/L 170mm	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic SP	
	Extra opmerking(en) 6 x rooster	Bekijk afbeeldingen in browser	
#12	Gereed	Marker-12	16-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer	
	Type doorvoering ■ 4 x Stalen leiding ■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 60	
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic SP	
	Bekijk afbeeldingen in browser		

Markers

#13 Gereed	Marker-13	16-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 40mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 60 Product(en) Multimastic SP
		
		
#14 Gereed	Marker-14	16-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 40mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 60 Product(en) Multimastic SP
		
#15 Gereed	Marker-15	16-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 40mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 60 Product(en) Multimastic SP
		
		

Markers

#16 Gereed

Marker-16

16-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 5 x Stalen leiding

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic SP

#17 Gereed

Marker-17

16-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 5 x Stalen leiding

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic SP

#18 Gereed

Marker-18

16-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 5 x Stalen leiding

Type isolatie

Geen

Extra opmerking(en)

Reparatie 1 x

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 40

Product(en)

Multimastic SP

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#19 Gereed

Marker-19

16-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 5 x Stalen leiding

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie


Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multimastic SP



#20 Gereed

Marker-20

14-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K



#21 Gereed

Marker-21

14-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K



Markers

#22 Gereed

Marker-22

14-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- 2 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K

#23 Gereed

Marker-23

14-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K

#24 Gereed

Marker-24

14-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K

Markers

#25 Gereed

Marker-25

14-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 5 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

**Product(en)**

Multifoam 2K

#26 Gereed

Marker-26

14-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

**Product(en)**

Multifoam 2K

#27 Gereed

Marker-27

14-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 2 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

**Product(en)**

Multifoam 2K

Markers

#28 Gereed

Marker-28

16-07-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Stalen leiding

Type isolatie

Steenwol schaal



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 90

Product(en)

Multimastic C, Multimastic SP , Multimastic C,
Multimastic SP

Plattegrond: verdieping 8



Gereed

Markers

#1	Gereed	Marker-1	21-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 350mm x H/L 450mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			
#2	Gereed	Marker-2	21-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#3	Gereed	Marker-3	21-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			Type constructie Wand Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser

Markers

#4	Gereed	Marker-4	21-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#5	Gereed	Marker-5	21-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#6	Gereed	Marker-6	21-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			

Markers

#7	Gereed	Marker-7	21-03-2020	
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
				
				
#8	Gereed	Marker-8	21-03-2020	
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
				
#9	Gereed	Marker-9	21-03-2020	
			Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP, Multiwrap
				

Markers

#10	Gereed	Marker-10	21-03-2020
		 	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 300mm x H/L 300mm Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#11	Gereed	Marker-11	21-03-2020
		 	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#12	Gereed	Marker-12	08-04-2020
		  	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Loze sparing Type isolatie Geen Extra opmerking(en) 6 x rooster Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 2550mm x H/L 170mm Product(en) Multimastic SP

Markers

#13 Gereed

Marker-13

22-04-2020



Brandwerendheid

90 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



#14 Gereed

Marker-14

22-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



#15 Gereed

Marker-15

22-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie


Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



Markers

#16 Gereed	Marker-16	22-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 50
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#17 Gereed	Marker-17	22-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 3 x Stalen leiding■ 3 x Stalen leiding Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 50
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#18 Gereed	Marker-18	22-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ Stalen leiding Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 50
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser	

Markers

#19 Gereed

Marker-19

22-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP

#20 Gereed

Marker-20

22-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP

#21 Gereed

Marker-21

14-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- 3 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K

Markers

#22 Gereed

Marker-22

14-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type constructie

Vloer

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 3 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Type isolatie

Geen

Product(en)

Multifoam 2K

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#23 Gereed

Marker-23

14-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type constructie

Vloer

Type doorvoering

- Kabel(s)
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Type isolatie

Geen

Product(en)

Multifoam 2K

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#24 Gereed

Marker-24

14-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type constructie

Vloer

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 6 x Kabel(s) Diameter 10mm

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Type isolatie

Geen

Product(en)

Multifoam 2K

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#25 Gereed

Marker-25

14-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- 2 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#26 Gereed

Marker-26

14-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 2 x Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 2 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#27 Gereed

Marker-27

14-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 6 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#28 Gereed

Marker-28

14-05-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30

Product(en)

Multifoam 2K

#29 Gereed

Marker-29

16-07-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- Stalen leiding

Type isolatie

Steenwol schaal

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Wand

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 90

Product(en)


Multimastic C, Multimastic SP

Plattegrond: verdieping 9




Gereed

Markers

#	Gereed	Marker-1	23-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	
			
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	23-03-2020
			
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering ■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP	23-03-2020
			
			

Markers

#4	Gereed	Marker-4	23-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand
			Doorvoerafmeting Rond Diameter 150
			Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#5	Gereed	Marker-5	23-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand
			Doorvoerafmeting Rond Diameter 150
			Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
#6	Gereed	Marker-6	23-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser
			Type constructie Wand
			Doorvoerafmeting Rond Diameter 160
			Product(en) Multimastic C, Multimastic SP

Markers

#7	Gereed	Marker-7	23-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser
#8	Gereed	Marker-8	23-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep ■ Vlinderklep Diameter 150mm
			Type isolatie Geen
			Bekijk afbeeldingen in browser
#9	Gereed	Marker-9	23-03-2020
			Brandwerendheid 60 minuten
			Type doorvoering ■ Vlinderklep
			Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
			Bekijk afbeeldingen in browser

Markers

#10 Gereed	Marker-10	23-03-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Vlinderklep Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rond Diameter 150 Product(en) Multimastic C, Multimastic SP
		
		
#11 Gereed	Marker-11	08-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Loze sparing Type isolatie Geen Extra opmerking(en) 6 x rooster	Type constructie Wand Doorvoerafmeting Rechthoekig B 2550mm x H/L 170mm Product(en) Multimastic SP Bekijk afbeeldingen in browser
		
		
#12 Gereed	Marker-12	22-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm Type isolatie Geen Bekijk afbeeldingen in browser	Type constructie Vloer Doorvoerafmeting Rond Diameter 50 Product(en) Multimastic SP
		
		

Markers

#13 Gereed

Marker-13

22-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- 2 x Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



#14 Gereed

Marker-14

22-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



#15 Gereed

Marker-15

22-04-2020



Brandwerendheid

60 minuten

Type doorvoering

- 4 x Stalen leiding
- Stalen leiding Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

[Bekijk afbeeldingen in browser](#)

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 50

Product(en)

Multimastic SP



Markers

#16 Gereed	Marker-16	22-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 50
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#17 Gereed	Marker-17	22-04-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ 4 x Stalen leiding■ 2 x Stalen leiding Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 50
	Type isolatie Geen	Product(en) Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#18 Gereed	Marker-18	14-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm■ 5 x Kabel(s) Diameter 10mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K
	Bekijk afbeeldingen in browser	

Markers

#19 Gereed

Marker-19

14-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#20 Gereed

Marker-20

14-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Kabel(s)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
Diameter 40mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 30



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



#21 Gereed

Marker-21

14-05-2020

**Brandwerendheid**

60 minuten

Type doorvoering

- Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP)
- Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm
- 4 x Kabel(s) Diameter 10mm
- 2 x Kabel(s) Diameter 30mm

Type isolatie

Geen

Type constructie

Vloer

Doorvoerafmeting

Rond Diameter 40



[Bekijk afbeeldingen in browser](#)



Markers

#22 Gereed	Marker-22	14-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ 4 x Kabel(s) Diameter 10mm■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#23 Gereed	Marker-23	14-05-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Vloer
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Kabel(s)■ Meerlaagse leiding (Alu-Pex) Diameter 30mm■ 4 x Kabel(s) Diameter 10mm■ Standaard kunststof buis (PVC, PE-HD, PP) Diameter 40mm	Doorvoerafmeting Rond Diameter 30
	Type isolatie Geen	Product(en) Multifoam 2K
	Bekijk afbeeldingen in browser	
#24 Gereed	Marker-24	16-07-2020
	Brandwerendheid 60 minuten	Type constructie Wand
	Type doorvoering <ul style="list-style-type: none">■ Stalen leiding	Doorvoerafmeting Rond Diameter 90
	Type isolatie Steenwol schaal	Product(en) Multimastic C, Multimastic SP , Multimastic C, Multimastic SP
	Bekijk afbeeldingen in browser	

Technische documentatie en rapporten

Op deze pagina treft u alle Mulcol producten aan die in dit project toegepast zijn voor het gecertificeerd brandwerend afdichten van sparingen in combinatie met installatiedoorvoeringen.

Van al deze producten heeft Mulcol technische documentatie en rapporten die onder andere bestaan uit:

- ✓ Productbladen
- ✓ Technische databladen
- ✓ Veiligheidsinformatiebladen
- ✓ Montagehandleidingen
- ✓ Europese testrapporten

Doordat er wijzigingen in documenten kunnen plaatsvinden verwijzen wij u, via onderstaande download button(s), naar de download pagina op de website van Mulcol International, waar altijd de actuele technische documenten en rapporten te vinden zijn.

 [Multimastic C](#)

 [Multimastic SP](#)

 [Multisealant GR](#)

 [Multicollar Slim](#)

 [Multiwrap](#)

 [Multidisc](#)

 [Multifoam 2k](#)

Over Mulcol

Mulcol International BV is een moderne producent van innovatieve passieve brandwerende producten. Onze fundamentele doelstelling is het produceren en testen van pragmatische, effectieve en montagevriendelijke producten en oplossingen in relatie met de meest recente Europese normen.

Pragmatische, effectieve en montagevriendelijke oplossingen

Mulcol International is continu bezig met het onderzoeken, ontwikkelen en testen van praktische oplossingen en producten om onze klanten de beste passieve brandbeveiligingsproducten te bieden. Onze doelstelling is omliggende brandvertragende producten en oplossingen te ontwikkelen die relevant en eenvoudig toepasbaar zijn. In plaats van het testen van de theoretische oplossingen, zijn wij van mening dat we moeten inschatten of onze geteste producten praktisch toepasbaar zijn en dicht bij de werkelijke situaties staan.

Uitmuntend in kwaliteit

Bij Mulcol International hebben we slechts één doel en dat is om uit te blinken in de kwaliteit van de producten, die zijn ontworpen voor onze veiligheid. Wij willen marktleider worden in de productie en levering van de best presterende passieve brandbeschermingsproducten. Bij Mulcol International richten wij ons uitsluitend op geavanceerde technologieën en onze bekwaamheid met betrekking tot het karakter van onze producten. Onze focus is de uitbreiding van de prestaties en de kenmerken van de bestaande passieve brandbeveiligingsproducten.

© Mulcol Logboek brandwerende afdichtingen

Alle informatie in het Mulcol Logboek brandwerende afdichtingen zijn gegenereerd uit de Mulcol Datamanager en Multiselector. De oplossingen vanuit de Mulcol Multiselector zijn gebaseerd op de Europese norm EN 1366-3:2009 voorbrandwerende afdichtingssystemen voor doorvoeringen.

Mulcol International BV heeft aan de totstandkoming van deze applicatie haar uiterste zorg besteed. Desondanks zijn eventuele fouten en onvolkomenheden niet uit te sluiten. De uitgever sluit -mede ten behoeve van al degenen die aan deze applicatie hebben meegewerkten- elke aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade.

Alle rechten voorbehouden.

Mulcol International BV

Arnesteinweg 18
4338 PD Middelburg
+31 (0)18 72 61 40
info@mulcol.com
www.mulcol.com



| Virtual Reality



| Augmented Reality

