

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה

|                                           |                     |                       |                       |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| רחוב<br>לח"י<br>רחוב תשבי                 | מס' בית<br>37<br>33 | שכונה<br>התקוה        | תיק בניין<br>3843-037 |
| שטח מגרש במ"ר (לצורך חישוב זכויות)<br>174 |                     | גוש /חלקה<br>110/6135 |                       |

פרטי הבקשה

|                      |                        |                    |                       |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| מס' הבקשה<br>98-1020 | תא' הגשה<br>14/06/1998 | סיווג<br>בניה חדשה | מהות<br>בניין לא גבוה |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

מבקש הבקשה

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| שם משפחה ושם פרטי<br>אליגין במבי | כתובת<br>ת"א לח"י 37 ת"א |
|----------------------------------|--------------------------|

עורך הבקשה

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| שם משפחה ושם פרטי<br>דוידוב יצחק | כתובת<br>ישראל גורי 34 תל אביב |
|----------------------------------|--------------------------------|

מתכנן השלד

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| שם משפחה ושם פרטי<br>דוידוב יצחק | כתובת<br>ישראל גורי 34 תל אביב |
|----------------------------------|--------------------------------|

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)  
מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

| קומה / תיאור |      |      | סך שטחי בניה עיקריים<br>לשימושים השונים |   |      | סך שטחי שירות |   |      |
|--------------|------|------|-----------------------------------------|---|------|---------------|---|------|
| תיאור        | קומה | מפלס | מ"ר                                     | % | מותר | מ"ר           | % | מותר |
| קרקע         | 0    | 0    | 104.40                                  |   |      |               |   |      |
| קומה         | 0    | 0    | 69.36                                   |   |      | 7.50          |   |      |
| קומה         | 0    | 0    | 69.36                                   |   |      | 7.50          |   |      |
| מעל          |      |      | 243.12                                  |   |      | 15.00         |   |      |
| מתחת         |      |      |                                         |   |      |               |   |      |
| סה"כ         |      |      | 243.12                                  |   |      | 15.00         |   |      |

## ממצאי בדיקה

### חו"ד אדריכלית - עופר דואניס

לדעת אדריכל הרישוי דוד גיטמן :

- יש לתאם עיצוב החזיתות ופרישת הגדרות עם אדריכל הרישוי לאחר החלטת הועדה.
- יש להשלים תכנית פיתוח שטח של המגרש בהתאם לקובץ ההנחיות לרבות ציון גינון, ריצופים, נטיעת עצים, גבהים נדרשים, פרישת גדרות.
- יש להציג פרט של מסתורי כביסה ומזגנים, הסדרת חלון הדף בממדיים בהזזה בלבד.
- יש לסמן חמרי גמר בגג העליון ולהסדיר דוודים בתוך המבנה.

### הערות מהנדס רישוי - עופר דואניס

1. תאור הבקשה :

הבקשה המוגשת הינה להריסת מחסן, מבנה בן קומה אחת והקמת בנין חדש למגורים בן 3 קומות במגרש פינתי, סה"כ 2 יח"ד.

התייחסות : הבקשה מבוקשת ע"י עורך הבקשה כתוספת 2 קומות, אך למעשה מדובר על בנין חדש.

המבנה מכיל :

- חדר מדרגות מרכזי אחד בכל הקומות.

- קומת הקרקע ו- ב' דירת דו-פלס אחת עם מדרגות פנימיות וממ"ד בקומה השניה ומרפסת גג במרווח הצדדי צפוני לאחור ומחסן המחובר למבנה במרווח הצדדי צפוני שחושב במנין השטחים העיקריים ובמסגרת קוי הבנין.

- קומה ג' דירה אחת הכוללת ממ"ד.

- על הגג, מערכת סולרים ופתח ללא סימון גישה מחדר המדרגות.

2. התייחסות למפלס הכניסה :

מפלס הכניסה הקובעת גבוה ב-0.57 מ' ביחס למפלס הכביש וזאת ע"פ מפלס הכניסה כיום.

3. התייחסות לקוי הבנין :

המבנה תואם הוראות התב"ע התקפה לענין קוי הבנין.

גודל המגרש כ- 18 X 10 מ' ;

הבנין מוצע בקוי הבנין המפורטים להלן :

צדדי-מזרחי 0 מ' המותר. מרחק בית השכן מהגבול הצפוני-כ- 1.00 מ'.

צדדי-צפוני כ- 5.50 מ' המותר.

הקדמי-דרומי 0 מ' המותר.

קדמי-מערבי 0 מ' המותר.

4. התייחסות לאחוזי הבניה :

המבנה תואם הוראות תב"ע לענין השטחים העיקריים המותרים.

מוצע 244 מ"ר, לא כולל 2 ממ"דים בשטח של 15 מ"ר, המהווה כ- 140% משטח המגרש, מותר 140%.

המבוקש תואם את התכסית המותרת של 60%.

חישוב השטחים של הקומה השניה והשלישית אינו נכון.

5. התייחסות למספר הקומות :

3- הקומות המבוקשות תואמות את הוראות התב"ע לענין מספר הקומות ;

6. התייחסות לצפיפות :

הבקשה תואמת את הצפיפות המותרת של 2 יח"ד, לפי 10 יח"ד לדונם כאשר ע"פ התב"ע ניתן לעגל כלפי מעלה אם זה מעל מחצית היחידה.

7. חניה :

-מוצע פתרון להסדר מקום חניה אחת. באזור הנ"ל ניתן פטור להסדר חניה משנת 1985 לבנייני מגורים.

8. בעלויות :

-הנכס רשום במושע והתכנית תתומה ע"י שניים מבעלי החלק בנכס.  
-נעשה פרסום לפי תקנה 2-ב' ולא התקבלו התנגדויות.

9. הערות :

- חסר בתכנית פרישת הגדרות וחומרי הגמר.  
- חסרות מידות, ומידות לפתחים החיצוניים.  
- חסר סימון קולטי שמש בחתכים ובחזיתות.

#### ח"ד מהנדס העיר - עופר דואניס

לאשר את הבקשה להריסת המבנים הקיימים על המגרש והקמתבנין חדש למגורים בן 3 קומות, סה"כ 2 יחידות-דירה, בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העירובתנאים הבאים :

1. תיקון חישוב השטחים והתאמתו לאחוזי הבניה המותרים של 140% ותיקון טבלאות המיפרט בהתאם ;
2. תיקון התשריט וחישוב השטחים ;
3. הצגת מיסתור הכביסה והמזגנים ופרט בקנה-מידה של 1:20 ;
4. הצגת מפלסי הכביש והמדרכה ;
5. השלמת פרישת הגדרות, חומרי הגמר ועיצוב החזיתות עם אדריכל הרישוי ;
6. השלמת כל המידות כולל מידות הפתחים החיצוניים לרבות בבנין השכן ;
7. סימון קולטי השמש בחתכים ובחזיתות ;
8. סימון ברור להריסה של המבנים והמחסן ;
9. הסדרת חלון-הדף בממ"דים בהזזה בלבד ;
10. סימון חומרי הגמר בגג העליון והסדרת הדוודים בתוך המבנה ;
11. השלמת כל ההריסות תוך 90 יום מהחלטת הועדה או לפני הוצאת ההיתר לפי המוקדם ביניהם ;
12. הוספת חתך דרך חדר המדרגות ;
13. הצגת הבנין כבנין חדש ;
14. השלמת תכנית פיתוח שטח בהתאם לקובץ ההנחיות לרבות ציון גינון, ריצופים, נטיעת עצים וגבהים נדרשים ותאומה עם אדריכל הרישוי כולל נטיעת 2 עצים חדשים בקוטר של 3" ומעוצבים במשתלה מקצועית ומוסמכת ;

אם לא תבוצע ההריסה תוך הזמן שנקבע - תהיה החלטת הועדה לא לאשר את הבקשה, שכן היא מהווה בניה בניגוד לתב"ע.

ה ח ל ט ה : מספר 11 פרוטוקול

ועדת המשנה מספר ישיבה 117 - 08/07/1998

לאשר את הבקשה להריסת המבנים הקיימים על המגרש והקמתבנין חדש למגורים בן 3 קומות, סה"כ 2 יחידות-דירה, בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העירובתנאים הבאים :

1. תיקון חישוב השטחים והתאמתו לאחוזי הבניה המותרים של 140% ותיקון טבלאות המיפרט בהתאם ;

2. תיקון התשריט וחישוב השטחים ;
  3. הצגת מיסתור הכביסה והמזגנים ופרט בקנה-מידה של 1:20 ;
  4. הצגת מפלסי הכביש והמדרכה ;
  5. השלמת פרישת הגדרות, חומרי הגמר ועיצוב החזיתות עם אדריכל הרישוי ;
  6. השלמת כל המידות כולל מידות הפתחים החיצוניים לרבות בבנין השכן ;
  7. סימון קולטי השמש בחתכים ובחזיתות ;
  8. סימון ברור להריסה של המבנים והמחסן ;
  9. הסדרת חלון-הדף בממ"דים בהזזה בלבד ;
  10. סימון חומרי הגמר בגג העליון והסדרת הדוודים בתוך המבנה ;
  11. השלמת כל ההריסות תוך 90 יום מהחלטת הועדה או לפני הוצאת ההיתר לפי המוקדם ביניהם ;
  12. הוספת חתך דרך חדר המדרגות ;
  13. הצגת הבנין כבנין חדש ;
  14. השלמת תכנית פיתוח שטח בהתאם לקובץ ההנחיות לרבות ציון גינון, ריצופים, נטיעת עצים וגבהים נדרשים ותאומה עם אדריכל הרישוי כולל נטיעת 2 עצים חדשים בקוטר של 3" ומעוצבים במשתלה מקצועית ומוסמכת ;
- אם לא תבוצע ההריסה תוך הזמן שנקבע - תהיה החלטת הועדה לא לאשר את הבקשה, שכן היא מהווה בניה בניגוד לתב"ע.

\* \* \* \* \*

נספח - פרטים מתיק מידע

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| מס' בקשת מידע | קטגוריה ומהות | תא' מסירת מידע |
|---------------|---------------|----------------|

שטח לחישוב זכויות בניה :

| תכניות בתוקף     |             |                |                           |
|------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| שם התכנית ומספרה | תאריך הפקדה | תאריך מתן תוקף | כולל בינוי ועיצוב אדריכלי |
|                  |             |                |                           |

יעוד קרקע עפ"י תב"ע:

הערות לבקשה (ע"י דניאל לס)

סיכום מהנדס רישוי ( )