

פירוט נספח תאור אמצעים לבטיחות אש:

רחבת הערכות של רכב כבאות והצלה

(מס' צבע-red)



חלון חילוץ

180 דק'

אלמנט בעל עמידות אש ל-180 דקות (מס' צבע-blue)

120 דק'

אלמנט בעל עמידות אש ל-120 דקות (מס' צבע-red)

90 דק'

אלמנט בעל עמידות אש ל-90 דקות (מס' צבע-blue)

60 דק'

אלמנט בעל עמידות אש ל-60 דקות (מס' צבע-blue)

דלת אש בעלת עמידות אש ל-30 דקות בידוד

30/30

דלת אש בעלת עמידות אש ל-30 דקות בידוד

30/60

דלת אש בעלת עמידות אש ל-30 דקות בידוד

30/90

דלת אש בעלת עמידות אש ל-30 דקות בידוד

30/180

דלת אש בעלת עמידות אש ל-30 דקות בידוד

דלת אש עם צוהר

דלת אש במצב "רגיל פתוח" (NORMALLY OPEN)

דלת עשן ותקיית

חלון אש לא לפתיחה (זמן עמידות האש בדקות)

ידיית בהלה לדלת אגף אחד

ידיית בהלה לדלת דו אגפית

ברז כיבוי אש בקוטר "2" על זקף "3" עם מחבר שטורץ

ברז כיבוי אש חיצוני בקוטר "3" על זקף "4" עם מחבר שטורץ

ברז כיבוי אש חיצוני כפול בקוטר "3" על זקף "4" עם מחבר שטורץ

חיבור הסנקה "2x3" על זקף "4" למערכת המתזים האוטומטית (ספרינקלרים) עם מחברי שטורץ ומכסים

חיבור הסנקה "2x3" על זקף "4" לברזי כיבוי אש פנימיים עם מחברי שטורץ ומכסים

** ברזי הכיבוי יתאימו לת"י 448, חלק 1

פתח שחרור עשן קבוע/פתח שחרור עשן אוטומטי



שחרור עשן באמצעות מפרחים בשיעור של 6 החלפות אויר בשעה לפחות. המפרחים יהיו עמידים אש למספר של 400°C במידה ובבניין מותקנת מערכת מתדים בכל השטחים-עמידות למספר 250°C למשך שעתיים לפחות.

מערכת על לחץ למניעת חדירת עשן לחדרי נדרגות מדגנים

המערכת ותותקן עפ"י ת"י 1001 חלק 2.2

פיר לשחרור העשן משטח הלובי/הפרוזדור הקומתי ופינוי אל החוץ

שחרור העשן יהיה באופן כלא אמצעים מכניים

פיר לשחרור העשן משטח הלובי/הפרוזדור הקומתי ופינוי אל החוץ

שחרור העשן יהיה על ידי אמצעים מכניים (מפרחים לשחרור עשן)

מנוע לפתיחת דלת/חלון כהכנסת אוויר צח כחלק ממערכת השליטה בעשן

עמידת כיבוי אש המכיל: ברז כיבוי אש "2+גלגלון" 3/4" עם ברז פתיחה

מדרגה+2 זרנוקים 15 מ. כל אחד+מטף כיבוי אבקה או ש"ע מאושר

במשקל 6 ק"ג בתוך ארון תיקני במידות 120*30*80 ס"מ

גלגלון כיבוי אש "3/4" מתאים לת"י 2206 חלק 1.

מטפה כיבוי ידני באבקה יבשה במשקל 6 ק"ג או שווה ערך לדליקות

מסוג (א,ב,ג) תקני

מטפה כיבוי ידני בגז כיבוי במשקל 6 ק"ג או שווה ערך לדליקות

מסוג (א,ב,ג) תקני

אזור מדגן ע"י מערכת גלאי אש ועשן מתוכננת עפ"י ת"י 1220, חלק 3.

אזור עם לחצן אזעקה ידני של מע' גילוי אש, ימוקם בקרבת פתחי יציאה

אזור עם צופר אזעקה משולב עם נצנץ, ימוקם בקרבת פתחי יציאה

אזור מדגן בגלאי נימק

אזור מדגן ע"י גלאי גז גפ"מ

אזור מדגן ע"י מערכת מתזי מים אוטומטית מתוכננת עפ"י ת"י 1596.

סיורג הסינור וסוג המערכת מפורט על גבי הנספח

מסך מים- הפעלה ידנית/אוטומטית

מקרא אחיד (מורחב) עבור
נספח תאור אמצעים לבטיחות אש

פברואר 2010

(1)

פירוט נספח תאור אמצעים לבטיחות אש:המשך

אזור מנוסה ע"י מערכת כריזה תקנית.

מקורופון למערכת כריזה חירום

סלפון כבאים- התקנה עפ"י NFPA-72

שקע לסלפון כבאים עפ"י NFPA-72

אזור מזגן ע"י מערכת כיבוי אוטומטית באבקה, תכנון מפורט עפ"י NFPA 17 ת"י 5356, חלק 1

אזור מזגן ע"י מערכת כיבוי אוטומטית בגז FM-200 תכנון מפורט עפ"י NFPA 2001 ת"י 1597.

אזור מזגן ע"י מערכת כיבוי אוטומטית באבקה רטובה, תכנון מפורט עפ"י ח"י 5356, חלק 2

שלט ל"אזור מחסה"

מערכת תקשורת דו-סיטרית הנמצאת בתוך "אזור המחסה"

שלט "יציאה" מדאר בגוון לבן-ירוק (עם חץ או ללא חץ) גובה הכתב 15 ס"מ ועובי האות לא יקטן מ-15 מ"מ (עפ"י סעיף 3.2.18.1) צד הכיתוב מודגש
לשלט תתנו תאורה שתספק מרשת החשמל של חב"ד/מקור חשמל עצמאי המכנס על סוללות נטענות תמאפשרות זמן תאורה של 60 דקות לפחות. גוף התאורה יהיה עפ"י ח"י 20, חלק 2.22.

שלט "יציאה" מדאר בגוון לבן-ירוק (עם חץ או ללא חץ) גובה הכתב 20 ס"מ ועובי האות לא יקטן מ-20 מ"מ (עפ"י סעיף 3.2.18.1) צד הכיתוב מודגש
לשלט תתנו תאורה שתספק מרשת החשמל של חב"ד/מקור חשמל עצמאי המכנס על סוללות נטענות תמאפשרות זמן תאורה של 60 דקות לפחות. גוף התאורה יהיה עפ"י ח"י 20, חלק 2.22. שלטים מתכנים עם 2 חצים הם שלטים עם כיתוב בשני צידי השלט.

שלט "אין יציאה" כג"ל. הכיתוב על השלט יהיה בגוון אדום ע"ג רקע לבן עפ"י פרק ב', סעיף 3.2.18.1

שלט "אין להשתמש במעלית בשעת שריפה" כג"ל.

6 שלט קבוע בחדר מדרגות מזגן פולט אור (ע"פ סעיף 3.2.18.1 ז))

7 סרפור קומה

אזור עם גופי תאורה חרום לאורך נתיב מילוט, פרודדורים משך זמן הארה 60 דקות לפחות בעוצמת הארה ממצעת של 10 לוקס אשר לא תפחת מ-1 לוקס בכל נקודה. מדידת עוצמת האור המינימלית תתבצע בגובה מפלט החליכה בנתיב המילוט. ע"פ ת"י 20, חלק 2.22. מספר גופי תאורה ע"פי תכנון מהנדס חשמל.

לוח פיקוד כבאים ימוקם בכניסה לבניין או במקום נגיש ישירות אל החוץ כמפורט בנספח

מפסק זרם ח"ח ראשי לשטחים הציבוריים מפסק זרם לאגנטור (בעזרת מפתח מיוחד) מפסק הפעלת מפותחים לשחרור עשן מפיד שחרור עשן מפסק הפעלת מפותחים לשחרור עשן בחניונים לחצן פתיחת חלונות ממגעים אוטומטית לשחרור העשן מפסק הפעלת מפותחי על לחץ מקורופון מערכת כריזה חירום לדח פיקוד ובקרה למערכת גינדי אש ראשי סלפון כבאים

מעלית (כבאים) מיקום מעלית כבאים

מעלית (אדנקת) מיקום מעלית נושאת אלונקה

יציאה למצא בטוח

פרודדור ללא מצא- אורך הפרודדור עד xx מ

אורך מהלך משותף בהתאם לטבלה

מרחק הליכה מנקודה מסוימת אל דרך מצא בטוח /יציאה /חלון חילוץ

חלל מזגן התפוצצות לפי ת"י 60079, חלק 10

נושא הגליון:

מקרא אחיד (מורחב) עבור
נספח תאור אמצעים לבטיחות אש

פברואר 2010

(2)

נספח 2

לכבוד
מהנדס העיר

הנדון: הצהרת עורך הבקשה/ אדריכל- אישור היתר

תאריך הבדיקה: 21.01.25
כתובת המבנה: תרדיון 22 תל אביב
גוש: 6135 חלקה: 71 מגרש: _____
תיאור הבקשה: הקמת בנין דו קומתי מחולק ל 2 יח"ד כולל מרתף חדר יציאה לגג ו 2 ממ"דים
שם בעלי המבנה: שגיא אליגון
סיוון 6 תל אביב מיקוד 6762006
כתובת: _____

בחתימתו זו,

אני מצהיר כי התוכניות שהוגשו הינן בהתאם לדרישות **חוק התכנון והבנייה**,
התשכ"ה-1965, תקנות התכנון והבניה, תקנים ישראלים רלוונטיים והן עומדות
בכל סידורי הכבאות ובהתאם לתנאי מפרט מספר _____ של שרתי כבאות והצלה.

זאב אלפרוביץ, אדריכל
מ.ר. 6492526
דה חאן 3 ת"א
zeevalp@gmail.co

מאושר ע"י: שם מלא: זאב אלפרוביץ חתימה: _____

מס' רישיון: 6492526 מס' ת.ז.: 065121402

לכבוד
מהנדס הנדס

הנדון: הצהרת עורך הבקשה/ אדריכל- גמר בניה

תאריך הבדיקה: _____
כתובת המבנה: _____
גוש: _____ חלקה: _____ מגרש: _____
תיאור הבקשה: _____
שם בעלי המבנה: _____
כתובת: _____

בחתימה זו,

1. אני מאשר כי בדקתי את המבנה.
2. המבנה נבנה בהתאם לתוכניות המאושרות.
3. במבנה בוצעו כל דרישות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965, תקנות התכנון והבניה, תקנים ישראלים ומסמך התנאים להיתר של שירותי כבאות מפרט מספר ____.
4. הנני מצהיר בזאת כי הבניין שבנדון תקין ומוכן לאכלוס.

הצהרה זו מעידה שהבניה, ככל שיהא בתחום ביקורתנו. בוצעה בהתאם לתנאים הרשומים לעיל.

מאושר ע"י: שם מלא: _____ חתימה: _____

מס' רישיון: _____ מס' ת.ז.: _____