



תאריך : 11/09/2002
 תיק טיפול : 3-22-0235
 אסמכתא : 3-22-1075

עיריית תל - אביב - יפו
 מינהל הנדסה
 המח' לפיקוח על הבניה
 שד' בן - גוריון 68
 טלפון 5217008, 5217100

רשום עם אישור מסירה

7

4001-062

לכבוד
 לטי נתן אצ"ל 62 תל אביב 67622
 מסלטון אליהו אצ"ל 62 תל אביב 67622
 אהובה גלנטי אצ"ל 62 תל אביב 67622
 זאדה משה אצ"ל 62 תל אביב 67622
 ציוני יעקב אצ"ל 62 תל אביב 67622
 חנה שרעבי אצ"ל 62 תל אביב 67622
 אסתר רובינזאדה אצ"ל 62 תל אביב 67622
 אביב יוסף פיקוס 37 תל אביב 68046

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לת"א-יפו
 (מבנים מסוכנים), התשס"ב-2001.

1. עפ"י חוק העזר שנכדון חייב בעל הנכס להחזיק את הנכס במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לו.
2. בביקורת שנערכה ביום 02.09.02 נמצא כי הכנין ברחוב אצ"ל מס. 62 גוש 6135 חלקה 43 אשר הינך הבעלים בחלק ממנו, (גושים / חלקות נוספים למכנה : 6135 / 2321) מהווה סכנה למחזיקים בו ו/או לציבור ו/או לנכסים הסמוכים. רצ"ב חוות דעת מהנדס מטעם העירייה המתייחסת לבניין הנ"ל.
3. הנך נדרש תוך 90 יום מקבלת הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:
 - 1- להוריד גושי טיח ובטון רופפים מכל המקומות הדרושים
 - 2- לתקן ולחזק את העמודים בחזית העורפית .
 - 3- לתקן את הקורות.
 - 4- לתקן את קירות חדר המדרגות ואת מהלכי המדרגות.
 כל העבודות הדרושות תבוצענה על פי הנחיותיו של מהנדס פרטי מוסמך.
4. לפי סעיף 5 לחוק הינך רשאי להשיג על הודעה זו בפני מהנדס העירייה בתוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.
 את ההשגה יש להגיש בלשכת מהנדס העירייה בצרוף חו"ד בכתב ממהנדס, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958.
5. אי ביצוע העבודות הנ"ל או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה לפי חוק העזר.
 באם לא תבצע הדרישה כנדרש, תהא העירייה רשאית לבצע את העבודות הנדרשות ולגבות ממך את הוצאות הביצוע.



6. ביצוע עבודות בניה (כגון תיקוני שלד, קונסטרוקציה וחיזוקים) במסגרת מילוי הדרישה הנ"ל מחייב קבלת היתר בניה עפ"י חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965. לעבודות שיפוץ של חזית הבנין (כגון סיד, טיח וצבע כללים) נדרש היתר עפ"י חוק העזר (שמירת הסדר והנקיון), התש"ס-1980.

7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין ניתן לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 ת"א, בשעות קבלת קהל.

נכנוד רב

אינג' דוד רבינוביץ
מנהל המחלקה לפיקוח על הבניה
ב/ ראש העירייה

- העתק: מנהל אגף הנכסים-עיריית ת"א

קבלת קהל בימים א-ה בשעות: 8.00-9.00 ו-13.30-15.00

טופס: 51385



תאריך: 11.09.2002
תיק טיפול: 3-22-0235

עיריית תל - אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפיקוח על הבניה
שד' בן - גוריון 68
טלפון 5217008

**הנדון: חוות דעת מהנדס
עפ"י חוק עזר לתל אביב-יפו (מכנים מסוכנים), התשס"ב-2001**

ביום 02.09.2002 ביקרתי ברחוב אצ"ל מס. 62
גוש 6135 חלקה 43 (להלן - "הבנין") והרי חוות דעתי:

בניין בן שלוש קומות בנוי קירות לבנים, תקרות בטון.
גג חדר המדרגות עשוי רעפים.
אובחנו סדקים וקילופי בטון וטיח בעמודים ובקורות
בחזית העורפית (עמודי הפרוזדור במיוחד).
סדקים וקילופי בטון וטיח בקירות חדר המדרגות ובמהלכי
המדרגות בחלקם.
המצב הנוכחי של הבנין מהווה סכנה למחזיקים / לציבור
או לנכסים הסמוכים.

למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן תוך 90 יום.
1- להוריד גושי טיח ובטון רופפים מכל המקומות הדרושים
2- לתקן ולחזק את העמודים בחזית העורפית.
3- לתקן את הקורות.
4- לתקן את קירות חדר המדרגות ואת מהלכי המדרגות.
כל העבודות הדרושות תבוצענה על פי הנחיותיו של
מהנדס פרטי מוסמך.


נחום משה

מהנדס בודק