



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFFO



עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

4001-064
ד

תאריך: כ"ה באדר ב', תשע"ד
27/03/2014
תלונה: 03-2014-0360
תיק טיפול: 03-2014-0326
אסמכתא:

לכבוד

אהרונב סבטלנה, רחוב אצ"ל 64, תל אביב - יפו 67621
בן אביב גלית, רחוב כצלסון בת-שבע 29, תל אביב - יפו 67636
גורגוב שלמה, רחוב איכילוב יצחק 6, פתח תקווה 4946120
גלית, רחוב אצ"ל 64, תל אביב - יפו 6762104
הרשקוביץ אורן, רחוב אצ"ל 64, תל אביב - יפו 6762104
זיתוני יצחק, רחוב מאפו 18, תל אביב - יפו 63434
חלואני שלום, רחוב הרכבי אברהם 46, תל אביב - יפו 67329
טסה אבטליון, רחוב נגבה 16, תל אביב - יפו 67422
טסה דוד, הגושרים 12225
טסה רבקה, הגושרים 12225
טרוסטנצקי גלינה, רחוב תשבי 1, תל אביב - יפו 67622
מור אבי, רחוב אצ"ל 64, תל אביב - יפו 67621
רצון ערן, רחוב אצ"ל 64, תל אביב - יפו 6762104

שלום רב

הנדון: לקויים בבניין ברח' אצ"ל 64/פינת תשבי" 1

בניין בן שתי קומות עם תוספות על הגג.
הבניין בנוי שלד בטון, הקירות מבלוקים.
סדקים וקילופי טיח במעקות חלק מהמרפסות. קילופי בטון וטיח בשולי המרפסת העגולה בקומה הראשונה מעל הקרקע בחזית הצדדית, הברזל גלוי וחלוד. קילופי טיח בסגירת המרפסת בקומה הראשונה (מעל הקרקע) בחזית הצדדית.
קילופי בטון וטיח בחגורה מעל מעקב הגג.
קילופי טיח במעקות המרפסות בחזית העורפית.

לאור הממצאים הנ"ל, הנכם מתבקשים לפעול בהקדם לתקון הלקויים המפורטים לעיל, וזאת על מנת להבטיח את יציבות הבניין על כל מרכיביו ומאידך להבטיח את שלום הציבור.

אנו מזידים לכם על שיתוף הפעולה.

בכבוד רב,

איג' משה נחום

מנהל יחידת מבנים מסוכנים