

מ ז כ ר

10.1.80

תאריך

5260/80-מנ

מספר

1

אל: מפעל המים

מאת: המחלקה לכבוי אש

הנדון: הוראות למניעת דליקות

מצ"ב הוראותינו למניעת דליקות

ב מאפיה עוגות

אצ"ל 69

ברחוב

של קנון דוד

מהנדסת ברריו שנערכו ע"י

20851

תיק בנין מס'

ב ב ר כ ה


רפי עבו

ראש מדור מניעת דליקות

הוראות למניעת דליקות במאפיח עוגות של קנון דוד ברח" אצ"ל 69
תיק בנין מס' 20851

1. יש להחקין ע"י הכניסה לחצר במקום המסומן בתכנית גלגלון "3/4" באורך 25 מטר.
2. יש להחקין מטפה *con* 4 ק"ג נסו, במקום המסומן בתכנית.
3. אין להחקין בשטח החנות למכירה עוגות קירות ומחיצות מ-פי.וי.סי. או כל חומר דליק אחר, מרש לחומרים עמידים אש דרגה 6.4.4.4.
4. כמות המים לגלגלון חהיה של 45 ליטר לדקה בלחץ של 2-4 אטמוספרות.
5. בדיקה מערכת המים והתאמתה לדרישותינו. חיבדק ע"י מהנדסת לופו ממפעל המים.
6. לאחר גמר הבניה יש להזמין קצין מניעת דליקות לאשר ביצוע ההוראותינו.

א. ברריו מהנדסת



איכות נמוכה