



עיריית חל - אביב - יפו
מינהל הנדסה
לפקוח על הבניה
ע"י בן גוריון 68
לפני 4.7.47

רשום עם אשר מסירה

31.1.91
4089

תאריך: 31.1.91
מס': 4089
מס' ת"א - מינהל הנדסה
עיריית חל - אביב - יפו
ת"ק
התקבל
1991-02-04
להעביר לטיפול
ת.ת.
להשמיד

4046-003

לכבוד

- (1) דגמי מאיר - רח' ניצנה 12, ת"א - לידיעה בלב
- (2) חב' חלמיש, שד' ירושלים 45, יפו
- (3) ש. שחר, מנהל אגף שפ"ע - ת. מיוחדים

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 22.1.91 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' ששון מס' 3 גוש 6135 חלקה 44 שבבעלותך (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור. הינך נדרש תוך 30 ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:
 - א. לחזק ולתקן את המרפסת.
 - ב. לחזק ולתקן את המדרגות החיצוניות.
 - ג.
 - ד.
2. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך. להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן-גוריון 68, ת"א-יפו.
3. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.
4. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או 3,000 ש"ח קנס.
5. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.
6. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.
 - א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה תחת פקוח ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.
 - ב. לשפוצים - יש להוציא היתר שיפוץ כנדרש בחוק העזר העירוני.
7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל. לתאום ומעקב ביצוע העבודות יש להתקשר לסלפון 03-5611492.

מכבוד רב,

אינג' ד רבינוביץ

מנהל המ"ל לפקוח על הבניה

העתק: מנהל אגף הנכסים-עיריית ת"א
385 51 יחידת צמ"ד

קבלת קהל בימים א-ה בשעות: 7.30-9.00 ו-13.30-15.00

1.2.91
רופ/פב/4089

עיריית תל אביב - יפו
מינהל - ההנדסה
המח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68 ת"א
טל' 437437



דו"ח : מבנה ברח' ששון 3, ת"א


גוש 6135 חלקה 44

ביקרתי במקום ביום 22/1/91 ולהלן חוו"ד:
קיים בנין בו קומה אחת, קירות בלוקים, גג רעפים, בנין במצב בינוני,
מאוכלס.

במרפסת יש סדקים, נופלים גושי בטון והזיון גלוי וחלוד.
מדרגות חיצוניות במצב רע ומסוכן.

למניעת הסכנה יש לבצע את העבודות הבאות:

1. לחזק ולתקן את המרפסת.
2. לחזק ולתקן את המדרגות החיצוניות.

בכבוד רב,

אינג' איבנובסקי אולסלב
מהנדס

העתקים:

שחר שמואל - מנהל אגף שפ"ע ותפקידים מיוחדים
חב' חלמיש - שד' ירושלים 45, יפו
דגמי מאיר - רח' ניצנה 12, ת"א - לידיעה בלבד