

26.3.91
רופ/פב/4366

עיריית תל אביב - יפו
מינהל - ההנדסה
המח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68 ת"א
טל' 437437



דו"ח : המבנה ברח' ששון מס' 4, ת"א
גוש חלקה

ביקרתי במקום ביום 25.3.91 ולהלן חוו"ד : -

קיים מבנה בן 3 קומות תקרות בטון, קירות בלוקים שבחזית האחורית של המבנה קיים מהלך מדרגות סדוק ורעוע, כולל משטחים האופקיים והמדרגות בחזית הצדדית לקומה ג'.

מהמרפסות התלויות בחזית קידמית ואחורית מתפוררים גושי בטון וטיח ומתגלה הברזל הקונסטרוקטיבי גלוי וחלוד.

למניעת הסכנה יש לבצע העבודות הבאות : -

1. לחזק ולתקן את מהלך המדרגות בחזית האחורית והצדדית כולל משטח כניסה לקומה ב' ו- ג'.
2. לחזק ולתקן את המרפסות התלויות בחזית הקידמית והאחורית כולל מעקותיהם.

כל העבודות בהשגחת מהנדס בנין פרטי מוסמד.

בכבוד רב,

שפירא אריה
מהנדס

העתקים : -

1. בלסי מנחם - רח' ששון 4, ת"א
2. חב' חלמיש, שד' ירושלים 45, יפו
3. בת"ש - אגף מבני ציבור