



עיריית תל - אביב - יפו
מ י נ ה ל ה ה נ ד ס ה
המח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68
טלפון 437437

רשום עם אשור מסירה

תאריך: 26.3.91
רופ-פב-4366

בלעד

לכבוד

- (1) בלסי מנחם - רח' ששון 4 ת"א - ל.דיעה
(2) חב' חלמיש, שד' ירושלים 45, יפו
(3) בת"ש - אגף מבני ציבור
הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 25.3.91 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך ככד, הבנין ברח' ששון מס' 4 גוש חלקה שבבעלות (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור.
הינד נדרש תוך ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:-
א. לחזק ולתקן את מהלך המדרגות בחזית האחורית והצדדית כולל משטח כניסה לקומה ב' ו- ג'.

ב. לחזק ולתקן את המרפסות התלויות בחזית הקידמית והאחורית כולל מעקותיהם.

כל העבודות בהשגחת מהנדס בנין פרטי מוסמך.

2. עד לגמר בצוע התקונים יש לתמוך באופן ארעי חלקים מסוכנים במבנה ולהמציא אשור ממהנדס כי בדק את התקונים שבוצעו ומצאם מבוצעים בהתאם. כל העבודות יבוצעו בפיקוחו ובאישורו של מהנדס בנין מוסמך.

3. זכות לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתו.
להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן-גוריון 68, ת"א-יפו.

4. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתקן בעקבות השגתו ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

5. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.

6. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.

7. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה ובפיקוחו ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.

ב. לשפוצים מעבר לדרישה זאת - יש להוציא היתר שיפוץ כנדרש בחוק העזר העירוני. לתאום עבודות צבע וגמר בלבד בטלפון: 03-5611492.

8. לפרטים נוספים וקבלת מידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל.

בכבוד רב,

אינג' ד. רבינוביץ
מנהל המח' לפקוח על הבניה
ב/ ראש העירייה

העתק: מנהל אגף הנכסים-עיריית ת"א
385 51 יחידת צמ"ד