

4046/10

1



בדואר רשום עם אישור מסירה

שירות תל-אביב-יפו

מ י נ ה ל ה נ ד ס ה
המחלקה לפיקוח על הבניה
שד; בן-גוריון 68

תאריך: 6.6.88
רומ/פב/690 : כס'

לכבוד

מר טחה נתן -

חב' חלמית - שד' ירושלים 45, יפו

א.נ.נ.

הנרדן: הודעה לפי סעיף 4 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), החסל"ב - 1971

ברח' שטון כס' 10

גוט 6135 חלקה 44 תל-אביב.

א. בתאריך 21.3.88 בדק מהנדס/ ~~מטעם~~ עיריית תל-אביב-יפו את המבנה הנדון ובצא כי הוא בכצב שיש בו סכנה מכסית למחזיקים או לציבור וכי כשל כך יש להורסו/ ~~למחזיקים~~.

ב. עקב כך הוכן צו הריסת המבנה/ ~~מטעם~~ המבנה לפי סעיף 4 לחוק עזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), חסל"ב-1971, לאישור הממונה על מחוז ת"א.

ג. כצורך כזה העתק מהוות דעת המהנדס והעתק פנייתנו לממונה על המחוז בנרדן.

ד. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר הנ"ל להתנגד למתן צו הריסה/אסימה ע"י הגשת השגה בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום קבלת הודעה זו. להשגה כאמור יש לצרף חוות דעת בכתב מאת מהנדס (פרטי), כממשעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים החשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העירייה, שד' בן-גוריון 68 ת"א-יפו.

ה. הוגשה השגה ונדרשתה או לא הוגשה בתוך 10 ימים כאמור, רשאית העירייה לבצע את צו ההריסה/ ~~מטעם~~ ולגבות ממך את הוצאות הביצוע.

בכבוד רב,

אינג' ש. חובל

מנהל המח' לפיקוח על הבניה
ב/ראש העירייה

העתק: הממונה על המחוז

איכות נמוכה



תאריך: 6.6.88

רומ/טב/690

מס':

שירות תל-אביב-יפו

מ י נ ה ל ה נ ד ס ה

המחלקה לפיקוח על הבניה

שר' בן-גוריון 68

טל: 437008

ל כ ב ו ד

הממונה על מחוז תל-אביב

ת ל - א ב י ב - י פ ו

א.נ.ס.

10

מס'

שטח

הנדון: מבנה מסוכן ברחוב

44

חלקה

6135

גוש

תל-אביב-יפו.

21.3.88

1. ביום כרך מהנדס/מסמס מסעם העיריה את הבנין הנדון ואשר כי הבנין נחון במצב שיש בו סכנה מידית /ממשיה למחזיקים ולציבור.

2. בחוק סמכותך לפי סעיף 4ב/ג' לחוק עזר לח"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים) תשל"ב-1971, אבקשך לאשר את הריסת /מסמס הבנין ואת כיצוע העבודות המפורטות להלן ע"י העיריה.

להלן פירוט העבודות:-

א. להרוס את המבנה בן קומה אחת הריק והעזוב

א.

ב. לפנות פסולת ההריסה מהמקום.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

3. יש לציין כי: -

• בעל הבנין הגיש השגה למהנדס העיריה וההשגה נדחתה על ידיו.
• בעל הבנין לא הגיש השגה למהנדס העיריה.

בכבוד רב,

אינג' ש. חובל

מנהל המחלקה לפיקוח על הבניה
ב/ראש העיריה

• מחק את המיותר

51 388

איכות נמוכה

רוס/פב/696

6.6.88

מינהל ההגדרה/המח' למקום על הכניה

מד' בן-גוריון 68, חל-אביב

רו"ח ביקורת מבנה מסוכן ברח' ששון 10

גוש 6135 חלקה 44 - חל-אביב

בתאריך 21.3.88 ביקרתי במקום הנדון ולהלן חו"ד :

קיים מבנה בן קומה אחת, קירות מבלוקים וגג מאסבסט.

המבנה מסבב רעור מאד רב עקב להחמטותו, הקירות מהפרקים ונוחים.

המבנה ריק, עזוב ושהיה מסנה שמחיה לציבור.

לכניעת המבנה יש צורך : -

1. להרוס את המבנה בן קומה אחת - הריק והעזוב.

2. לפנות מסולת ההריסה ההתקנות.

בכבוד רב,

ד. מגל

מהנדס

הערות :

1. הממונה על הפרויקט

2, מר טחנא נתן

3. מב' חלמיש - מד' ירוסלים 45, יפו

איכות נמוכה

653 2212

XX

75
10

2003

613227

2/2/11