



עיריית חל - אביב - יפו
מינהל הנדסה
הנח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68
טלפון 437437

רשום עם אשור מסירה

תאריך: 31.1.91
רופ-פכ- 4090

4046-011

לכבוד

- (1) שבחאי יוסף אצל כהן יוסף - רח' ישראל מסלנס 23
- (2) חב' חלמיש, שד' ירושלים 45, יפו
- (3) ש. שחר, מנהל אגף שפ"ע - ת. מיוחדים

מח' בקרה ותכנון גניזת טכני
עיריית חל - מינהל הנדסה
הנח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68
טלפון 437437

התקבל
21-03-1991

להעביר לטיפול
ת.ת.

התקבל
02-02-1991

להעביר לטיפול
ת.ת.

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק (הריסת מבנים מסוכנים)
לצוות "ב" - 1974.

1. בהתאם לדו"ח מיום 22.1.91 שנמסר לי ע"י מהנדס מסעט חלקה 44 שבבעלותי (להלן - "הבנין") ברח' ששון מס' 11 גוש 6135 חלקה 44 שבבעלותי (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור. הינך נדרש תוך 30 ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:
 - א. לחזק ולחקן את המרפסות בקומה ב' בחזית מערבית.
 - ב.
 - ג.
 - ד.
2. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך. להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן-גוריון 68, ת"א-יפו.
3. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.
4. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או 3,000 ש"ח קנס.
5. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.
6. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.
 - א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה תחת פקוחו ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.
 - ב. לשפוצים - יש להוציא היתר שיפוץ כנדרש בחוק העזר העירוני.
7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל. לתאום ומעקב ביצוע העבודות יש להתקשר לטלפון 03-5611492.

בכבוד רב,

אינג' ד. רבינוביץ
מנהל הנח' לפקוח על הבניה

העתק: מנהל אגף הנכסים-עיריית ת"א
385 51 יחידת צמ"ד

קבלת קהל בימים א-ה בשעות: 7.30-9.00 ו-13.30-15.00

1.2.91
רופ/פב/4090

עיריית תל אביב - יפו
מינהל - ההנדסה
המח' לפקות על הבניה
שד' בן גוריון 68 ת"א
טל' 437437




דו"ח : מבנה ברח' ששון 11, ת"א
גוש 6135 חלקה 44

ביקרתי במקום ביום 22/1/91 ולהלן חוו"ד:
קיים בנין בן שתי קומות, קירות בלוקים, גג אסבסט, בנין במצב בינוני,
מאוכלס.

במרפסת קומה שניה סדוקה, נופלים גושי בטון והזיון גלוי וחלוד.

למניעת הסכנה יש לבצע את העבודות הבאות:
לחזק ולתקן את המרפסת בקומה שניה.

בכבוד רב,

אינג' איבנובסקי מולסלב
מהנדס

העתקים:

שחר שמואל - מנהל אגף שפ"ע ותפקידים מיוחדים

חב' חלמיש - שד' ירושלים 45, יפו

שבתאי יוסף אצל כהן יוסף - רח' ישראל מסלנט 23, ת"א - לידיעה בלבד