

15.5.79 04046

איכות נמוכה

מכ/בב-

חד' בן-גוריון 60
ח.ד. 16244 סלו 245241

לכבוד

מר סופר שבתאי

רח' ששון מס' 1

שכ' התקווה

ת ל - א ב י ב

פ.ב.א

הנדון: הבית ברח' ששון מס' 10, ת"א.

מחציתנו ביקר במקום הנדון ולחלץ תמצית הדו"ח שלו-

"הקירות מפורצים וסדוקים כתוצאה מחוסר ביטוח מתחת לקירות
לשקיעת הקירות, קיימים סדקים מעל הפתחים של החלונות והדלתות,
תקרה פיגמית מרביץ של חדר אחד שקועה, גג ודעפים שקוע וקונסטרוקציה
העץ רקובה".

יש צורך לבקש בבעלים כולקסון-

1. לשקק את מקום היבוי השקועה בחדר הראשון.
 2. להבטיח חגורות מביטון מזויין מעל הפתחים של הדלתות והחלונות.
 3. לחזק את קירות הבנין בסדוקים.
 4. לחזק את קונסטרוקציה גג ודעפים.
- הנך נדרש לפעול בהתאם.

ח.ב. 24925

בכבוד רב,

ג.לדד
מנהל מח' הבנין
ב/מהנדס העיר