

15.5.79 04046

טכ/בב-

שר' בן-גוריון 68
ח.ד. 16244 מלי 245241

לכבוד

מר שופט שבתאי
רה' ששון מס' 1
שכ' התקווה
ת ל - א ב י ב

א.ב.ג.

הנדון: הבית ברח' ששון מס' 18, ת"א.

מהנדסנד ביקר במקום הנדון ולהלן תמצית הדיו"ח שלו:-

"חקירות מפורצות וסדוקים כתוצאה מחוסר ביסוס מתחת לקירות
ושקיעת הקירות, קיימים סדקים מעל הפתחים של החלונות והדלתות.
תקרה פיצתית מרביץ של חדר אחד שקועה, בגג הרעפים שקוע וקובסמרוקצית
העץ וקובה".

יש צורך לבקש בצעדים כדלקמן:-

1. לפקק את תקרת הרביץ השקועה בחדר הראשון.
 2. להכניס תגורות מביטון מזויין מעל הפתחים של הדלתות והחלונות.
 3. לחזק את קירות הבנין בסדוקים.
 4. לחזק את קובסמרוקצית בגג הרעפים.
- הנך נדרש לפעול בהתאם.

ת.ב. 24925

בכבוד רב..

ג.לד
מנהל מח' ובנין
ב/מהנדס העיר