



עיריית תל-אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המחלקה לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68
טלפון 437437

רשום עם אשור מסירה

תאריך: 20.2.91
רופ-פכ- 2148

לכבוד

(1) לוי מרדכי - רח' ששון 20, ת"א - לידיעה בלבד

(2) חב' חלסיש, שד' ירושלים 45, יפו

(3) ש. שחר, מנהל אגף שפ"ע - ח. מיוחדים

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 18.2.91 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' ששון מס' 20 גוש 6135 חלקה 44 שבבעלותך (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור. הינך נדרש תוך 30 ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:
 - א. חקון הגג בפקוחו של מהנדס בנין כוססך וחזוק האגדים.
 - ב. חקון וחזוק הקרה הרביץ.
 - ג. היקוני סדקים בקירות חוץ + פנים.
 - ד. _____
2. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך. להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן-גוריון 68, ת"א-יפו.
3. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.
4. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או 3,000 ש"ח קנס.
5. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.
6. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.
 - א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה תחת פקוחו ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.
 - ב. לשפוצים - יש להוציא היתר שיפוץ כנדרש בחוק העזר העירוני.
7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל. לתאום ומעקב ביצוע העבודות יש להתקשר לטלפון 03-5641492.

בכבוד רב,

אינג' ד. רבינוביץ
מנהל המח' לפקוח על הבניה

העתק: מנהל אגף הנכסים-עיריית ת"א
385 51 יחידת צמ"ד