

מכון התקנים הישראלי



לכבוד

סגלוביץ משה

ז'בוטינסקי 56

ראשון לציון

75277

דין וחשבון מס' 2

44/6135

על בדיקת טיב ההתקנה של מערכת שרברבות

ת"א, רח' ששון 27

40929

סרטי אתר הבניה: חוזה מס'

מקום

1

מס' יח' דיור

קבלן שרברב

קבלן

בביקור שנערך באתר בתאריך 1990-09-06 נערכו בדיקות לפי ת"י 1205 ונרשמו הממצאים הבאים:

התאמה לדרישות התקן	תיאור הממצאים והערות	מספר חסעין בתקן	דירה מס'	בנין מס'
מתאים	מצב עבודות באתר בעת הביקור נערכה בדיקה חוזרת לליקויים כפי שצויינו במערכת לאספקת המים ובמערכת דלוחים			
מתאים	- כל הליקויים שצויינו תוקנו כנדרש			
מתאים	- מחסומים תופים לאמבטיות ומקלחות מתוצרת "ליפסקי"			
מתאים	- מאספים מתוצרת "ליפסקי"			
מתאים	- המערכת הותקנה כנדרש			
מתאים	- צנורות לאספקת מים קרים וחמים לא הותקנו ברצפת חדרי רחצה			

הערות כלליות:

Signature

סגלוביץ משה

עיריית ת"א - יח' להבטחת איכות הבניה

עו"ת קים

שד' בן גוריון 68, ת"א

נציג הקבלן:

ד. בר נתן

נציג מת"י:

נרשם בריכוז ספטמבר 1990

ב-חצ-01015-1-5-87