



עיריית תל - אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68
טלפון 437437

רשום עם אשור מסירה

תאריך: 29.1.91
רופ-פב-
4091

לכבוד

- (1) וטורי עופרה ושאל - רח' ששון 28, ת"א - ליריעה בלבד
- (2) חב' חלמיש - שד' ירושלים 45, יפו
- (3) ש. שחר, מנהל אגף שפ"ע - חפקידים מיוחדים

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 22.1.91 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' ששון מס' 28 גוש 6135 חלקה 44 שבבעלות (להלן-"הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור.
הינד נדרש תוך סיידי ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:-
א. לתקן את הסדקים בקיר החיצוני בצד הדרומי ובצד צפוני.
ב.
ג.
ד.
2. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.
להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן-גוריון 68, ת"א-יפו.
3. אם ההודעה לא תבטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.
4. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או 3,000.- ש"ח קנס.
5. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.
6. אין מתו הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.
א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה תחת פקוחו ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.
ב. לשפוצים - יש להוציא היתר שיפוץ כנדרש בחוק העזר העירוני.
7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל.
לתאום ומעקב ביצוע העבודות יש להתקשר לטלפון 03-5611492.

בכבוד רב,

אנג' ד. רבינוביץ
מנהל המח' לפקוח על הבניה

העתק: מנהל אגף הנכסים-עיריית ת"א
51 יחידת צמ"ד 385