



עיריית תל-אביב - יפו

מינהל ההנדסה/המח' לפקוח על הבניה

שד' בן-גוריון 68, ת"א, סל' 437437

29.1.91

רופ/פב/4091

דו"ח : המבנה ברח' ששון מס' 28, ת"א

גוש 6135 חלקה 44

ביקרחי במקום ב- 22.1.91 ולהלן חו"ד : -

קיים בניין בן קומה אחת. קירות בלוקים בג בסון ובחלקו מרעפים.
הבניין במצב בינוני - מאוכלס.

בקיר הצפוני דרומי מופיעים סדקים הדרושים תקון.

למניעה הסכנה יש לבצע את העבודות הבאות : -

לתקן את הסדקים בקירות החיצוניים.

בכבוד רב,

שוורץ אורי

מהנדס

העתיקים :

1. וטורי עופרה ושאל - רח' ששון 28, ת"א - לידיעה בלבד
2. חב' חלמיש - שד' ירושלים 45, יפו
3. ש. שחר - מנהל אגף שפ"ע - חפקידים מיוחדים