



עיריית חל-אביב - יפו

מינהל ההנדסה/המח' לפקוח על הבניה

שד' בן-גוריון 68, ח"א, סל' 437437

29.1.91
רופ/פב/4091

דו"ח : המבנה ברח' ששון מס' 28, ח"א

גוש 6135 חלקה 44

ביקרחי במקום ב- 22.1.91 ולהלן חוו"ד : -

קיים בנין בן קומה אחת. קירות בלוקים בג בסון ובחלקו מרעפים.
הבנין במצב בינוני - מאוכלס.

בקיר הצפוני דרומי מופיעים סדקים הדרושים חקון.

למניעת הסכנה יש לבצע את העבודות הבאות : -

לחקן את הסדקים בקירות החיצוניים.

בכבוד רב,

שוורץ אורי

מהנדס

העחקים :

1. וסורי עופרה ושאל - רח' ששון 28, ח"א - לידיעה בלבד
2. חב' חלמיש - שד' ירושלים 45, יפו
3. ש. שחר - מנהל אגף שפ"ע - חפקידים מיוחדים