



תל אביב - יפו

תאריך הפקה: 20/06/2001

מידע תחנת תיאום תכנון

מס' בקשה :	21-1008
תיק בנין :	4046-028/0
מהות עבודה:	תוספת בניה
כתובת :	ששון
	28

תחנת מידע : מים

מוסר מידע : לאיבו הרר

רטופל ע"ר :

מועד הגשת אישור : רגיל

הערות התחנה :

הבנין הנ"ל מקבל מים דרך חיבור "1 ומד מים נפרד-
3/4" ליחידה אחת שקיימת בבנין.

לחץ מים ברשת עירונית עד 3.0 אטמ'.

יש להתקין מדי מים מישניים לכל יחידות שיהיו בבנין
אחרי התוספת. יש לבצע תכנית לפי קובץ הנחיות ונוהל
אגף המים. בתכנית יוכלל חישוב כמויות מים שעתית לכל
דרישות של הבנין, המערכת לאספקת מים, פרטים למערכת
למידת מים.

יש לסמן בתכנית מקום וקוטר של החיבור ושל מד המים
הכללי לפי מצב מהשטח וגם כן כל מדי המים, שצריכים
להתקין ליחידות חדשות.