

①

4046-30

תאריך: כ"ג אב התשע"א
23/08/2011
תלונה: 03-2011-0969
תיק טיפול:
אסמכתא: 03-2011-0882

לכבוד

אלפרט סרגיי, רחוב ששון 30/3, תל אביב - יפו 67622
הניה מירן, רחוב ישראל בן ציון 11, בת ים 59571
הניה סוריה, רחוב ששון 30, תל אביב - יפו 67622
פינחסוב רחל, רחוב ששון 30, תל אביב - יפו 67622

הנדון: בניין ברחוב ששון 30, תל אביב - יפו

בעקבות פנייתו של דייר הבניין בעניין הסדקים בקירות המבנה, ביקר מהנדס מטעמנו במקום הנדון בתאריך 21/08/2011 ולהלן הממצאים:

מבנה מאוכלס, בן שתי קומות, בנוי קירות בלוקים ותקרות בטון. בחזית העורפית קיימת תוספת למבנה המקורי.
בקירות התוספת העורפית ובן התוספת למבנה המקורי אובחנו סדקים אנכיים ומלוכסנים המעידים על דפורמציה ביסודות התוספת ו/או המבנה המקורי (אם קיימים). סמוך לקיר החיצוני של התוספת אובחנה רטיבות עזה בקיר ובאדמה. סיבת הרטיבות, ככל הנראה, פיצוץ צינור אספקת מים.

על מנת להביא את המבנה למצב תקין, הנכם מתבקשים לפעול בהקדם לתיקון הליקויים הנ"ל וזאת בכדי להבטיח את שלום המחזיקים במבנה והציבור.

אי ביצוע התיקונים כמתבקש יאלצנו לשקול הכרזת הבניין כמבנה מסוכן לפי סעיף 3 לחוק העזר העירוני בדבר מבנים מסוכנים.

בכבוד רב,
אינג' משה נחום
מנהל מדור מבנים-מסוכנים

7690 - 1120

07:20 21/08/2011 : תאריך הדפסה
 09:44 10/08/2011 : יום ד תאריך קליטה
 תורן מוקד : פון בוריס

עיריית תל-אביב - יפו
 מערכת המוקד העירוני

0

3663075

הודעה מספר

מבנים מסוכנים

אל מחלקת

ל ב י צ ו ע

תאור ומיקום : מבנים מסוכנים - כללי ברחוב ששון 30

שכונה : התקנה

: הערת כתובת

קדימות : דחוף- 1 יום תאריך סיום משוער: 09:44 21/08/11

סטטוס : בתאריך: 09:44 10/08/11

פרטי המודיע : אלפרט סרגי קאמב פל 054 - 4929843

הערות : צינור פרץ בתוך הקיר (רתיבות רואים רק בדירה, אין סימני רתיבות מחוץ לבניין) יש סדקים מיסודות הבניין (ברוחב 2.5 סמ) עד קומה 2

זווח ל : פיטר ס. בתאריך: 09:43 10/08/11

: אבחנה בסיום טיפול

היסטוריה

ת.רישום	שעה	ת.סטטוס	שעה	סטטוס	משתמש
10/08/11	09:44	10/08/11	09:44	הועברה ליחידה-העברה ראשונה	פון בוריס

Kaunob Perum u Onet

סקנ'ג דאקו העלוי

מ' הינ' (בן הינ' פ' הינ')

3 ק'רו