

28774

1



30.10.86

תאריך

רש/נכ/332

4079-016

שירות תל-אביב-יפו

מ י נ ה ל ה נ ד ס ה  
המחלקה לפיקוח על הבניה  
שד' בן-גוריון 68

ל כ ב ו ד

מח' הנכסים

עיריית ת"ת-יפו

א,נ:

איכות נמוכה

הנדון: צו הריסת מבנה מסוכן

| ברח' | מח' נכס | מס'     | א"י/יחידה |
|------|---------|---------|-----------|
| בגוש | 6155    | חלקה    | 66        |
|      |         | תל אביב |           |

א. בתאריך 24.9.86 בדק מהנדס מטעם מהנדס עיריית תל-אביב-יפו את המבנה הנדון ומצא כי הוא במצב מסוכן המחייב את הריסתו המיידית.


ב. עקב כך הוכן צו הריסת המבנה לפי סעיף 4 לחוק עזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים) תשלי"ב-1971, והועבר לאישור הממונה על מחוז ת"א.

ג. מצורף בזה העתק מחו"ד המהנדס והעתק פנייתו לממונה על המחוז בנדון.

ד. הוצאות ביצוע ההריסה יחולו עליך.

הצטק:  
הממונה על המחוז

מנהל המח' לפיקוח על הבניה  
ב/ ראש העיריה





# איכות נמוכה

30.10.86

חאריד: מס' 332/פב/רופ

שירות תל-אביב-יפו  
מ.י.נ.ה.ל.ה.נ.ד.ס.ה.  
המחלקה לפיקוח על הבניה  
שד' בן-גוריון 68

לכבוד: מינהל מחוז תל-אביב  
תל-אביב - יפו

א.נ.

הנדון: מבנה מסוכן ברחוב  
גוש 6135 חלקה 66 ת"א - יפו  
מס' 16 אחימעז

ביום 24.9.86 בדק מהנדס העיריה את הבנין הנדון ואשר כי  
הבנין נכון במצב שיש בו סכנה מיידית למחזיקים ולציבור.  
בחוקף סעיף 4 לחוק עזר לח"א - יפו (הריסת מבנים מסוכנים) תשל"ב-  
1971, אבקש לאשר את סגירת הבנין ואת ביצוע העבודות המפורטות להלן ע"י  
העיריה.

להלן פירוט העבודות:

1. להרוס את המבנה בן קומה אחת הריק העומב והסרץ המהורה
2. סכנה מיידית לציבור.
3. למצות פסולת והריסתה מהמקום.
- 4.
- 5.
- 6.

בכבוד רב,

המחלקה  
מח' הבכסים  
עיריית תל-אביב-יפו.

מנהל מח' הפיקוח והבניה  
ב/ ראש העיריה

# איכות נמוכה

30.10.86  
ד"ר/מב/332

מ"ר בן-גוריון 68  
טל 457008

דו"ח מבנה בעוכר ברח' אחימחך מס' 16  
ביום 13.10.86, מ"ר-יפו

בתאריך 24.9.86 בשמי בעקום הברזן ולחלן חז"ר-  
קיום מבנה בן קומה אחת סקירותיו בלוקים וחגב במרן.  
קירות המבנה סדוקים. מחסית המבנה בלוקים גרמי טיח  
והמרן דוממים, הברזלים הקובעסדוקסיביים של התקרה בלוקים  
וחלודים.

קיים חשש להתמוטטות החב.

המבנה דיוק פרוץ ועצוב ומהווה סכנה מידית לציבור.

למניעת הסכנה יש לבצע העבודות הבאות:-

1. לתרום את המבנה בן קומה אחת הריק העצוב והפרוץ מהווה  
סכנה מידית לציבור.

2. לפנות פסולת ההריסה מהמקום.

ב ב ר כ ה

מנכ"ס מ"ר יפו

המפקחים

1. הממונה על המחוץ.

2. מ"ר הבכסים  
קירות מ"ר-יפו.

## תאריך

מס' הצר :



שירות. תל"ח = חב"י יוס

מ י נ ה ל ה נ ד ס ה  
המחלקה לפיקוח על הבניה  
שד' בן-גוריון 68

צו הריסת מבנה מסוכן

בחוֹקף סמכוֹתֵי לִפִּי סעיף 4 לחוק העזר לחל-אכ"ב-יפו  
(הריסת מבנים מסוכנים) חש"ב-1971, כפי שהואצלה ע"י ראש העירייה,  
הנני מורה באשור הממונה על המחוז, כי בבנין שברח' אח"מ  
מס' 16 גוש 6135 חלקה 66, יבוצעו העבודות הדרושות  
לשם הריסת הבנין כמפורט להלן, וזאת מאחר ומהנדס/ אח"מ אישר כי  
הבנין נתון במצב שיש בו משום סכנה מיידית למחזיקים או לציבור.

ואלה העבודות שיש לבצע;

- להרוס את המבנה בן קומה אחת הריק העזוב והפרוץ
- 1.
- המהווה סכנה מידית לציבור.
- 2.
- לפנות פסולת ההריסה מהמקום.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

אליכס ש. חרובלשרילי  
מנהל מח' לפקוח על הבניה  
ב/ ראש העיריה



אֲשׁוּר הַמְּמוֹנָה עַל רִי

★ מחק את המיותר

1038 127-7