

תאריך הפקה: 17/10/2001

עיריית תל אביב - יפו

מס' בקשה : 1070-1021

תיק בנין : 4047-003/0

מהות עבודה: בנין חדש לא גבוה

כתובת : תשבי 3

מידע תחנת תיאום תכנון



תחנת מידע : מים

מוסר מידע : לאיבו הר

רשופל ע"ר :

מועד הגשת אישור : רגיל

הערות התחנה :

המגרש הנ"ל היה מחובר לרשת מים עירונית. המבנה יכול לקבל מים מהצינור העירוני, שבקוטר "4". שעובר ברח' תשבי דרך מעבר כביש כפי, שסומן בתרשים הסביבה. לחץ מים ברשת עירונית עד 3.0 אטמ". יש לבצע תכנית לפי קובץ הנחיות ונוהל אגף המים. בתכנית יוכלל חישוב כמויות מים שעתית לכל דרישות של הבנין, המערכת לאספקת מים, פרטים למערכת למדידת מים. יש לתכנן אספקת מים למבנה הנ"ל לפי טבלת הלחצים שמצורפת לתיק מידע. המגרש נמצא באזור לחץ "א". מד המים הכללי יהיה בתוך המגרש על יד גבול עם הרחוב במקום מוגן עם גישה חופשית. יש להתקין מדי מים משניים לכל יחידות בקומות. כל מדי המים יהיו מחוברים לקריאה מרחוק. ברז כיבוי אש עירוני "4" עליון נמצא ברח' תשבי במדרכה מערבית במרחק 10.0 מ' דרומה המגרש.