



שירות תל-אביב-יפו

מ.י.נ.ה.ל. ה.נ.ד.ס.ה.
המחלקה לפיקוח על הבניה
שד' בן-גוריון 68

25445

צו הריסת מבנה מסוכן

תאריך: 10932 6-11-84

מס' הצו:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים) תשלי"ב-1971, כפי שהוא צלה ע"י ראש העיריה;
הנני מורה באשור הממונה על המחוז, כי בבנין שברח' תשבי
מס' 11 גוש 6135 חלקה 111, יבוצעו העבודות הדרושות
לשם הריסת הבנין כמפורט להלן, וזאת מאחר ומהנדס/אישור אישר כי
הבנין נכון במצב שיש בו משום סכנה מיידית למחזיקים או לציבור,
ואלה העבודות שיש לבצע;

1. להרוס את המבנה בן 2 קומות, לאחז פנוי הדיירים.

2. לפנות את הפסולת מהמקום.

1

2

3

4

5

6

ש.חובלסוילי
מנהל מח' לפיקוח על הבניה
ב/ ראש העיריה



* מחק את המיות

21 נוב 1984

51 384

10932 6-11-84

עיריית תל-אביב-יפו
municipality of tel-aviv-yafa

מיקוד 64162
מ י ר נ ה ל ה ה נ ד ס ה



דו"ח מבנה מסוכן ברח' תשבי מס' 11
גוש 6135 חלקה 110, תל-אביב.

בתאריך 19.10.84 בקרתי במקום הנדון ולהן חו"ד:-

קיים מבנה בן 2 קומות, קירות בלוקים והגג בטון.

קומה ב' גביתה, בזמנו, בשלב מאוחר יותר.

קומת הקרקע ריקה והקירות פרוצים בחלקם והעמוד הדרומי מתפורר וסדוק.

יש צורך לבקום בצעדים הבאים:-

1. לחזק את העמוד ואת הקירות הדרומיים, או לחילופין, לפנות את הדייר מקומה ב' ולהרוס את המבנה.

העתיקים:

מר סוסון גילעד
דרך ההגנה מס' 6, ת"א.

מר חביב לוי
רח' תשבי מס' 11, ת"א.

ב ב ר כ ה . .

מהנדס: מגל ראובן



תל-אביב בת

תרס"ט-תשמ"ד • 1909-1984



תאריך: 10932 - 6-11-84

שירות תל-אביב-יפו

מנהל הנדסה

המחלקה לפיקוח על הבניה

שד' בן-גוריון 68

לכבוד מנהל מחוז חי'א

תל-אביב-יפו

מס'

א.נ.

11

מס'

חבר

הנדון: מבנה מסוכן ברחוב

ת"א - יפו

111

חלקה

6135

גוש

ביום 19.10.84 בדק מהנדס העיריה את הבנין הנדון ואשר כי

הבנין נתון במצב שיש בו סכנה מיידית למחזיקים ולציבור.

בתוקף סעיף 4 לחוק עזר לח"א - יפו (הריסת מבנים מסוכנים) תשל"ב-

1971, אבקשך לאשר את סגירת הבנין ואת ביצוע העבודות המפורטות להלן ע"י

העיריה.

להלן פירוט העבודות:

1. לזרז את המבנה בן שתי הקומות, למזר פגעי הריסות.

2. לשנות את הפסולת שהמקום.

3.

4.

5.

6.

בכבוד רב,

מ.ח.מ.מ.מ.

מנהל מח' לפקוח על הבניה

ב/ ראש העיריה

איכות נמוכה



תאריך 10932 6-11-84

שירות תל-אביב-יפו

מ י נ ה ל ה נ ד ס ה
המחלקה לפיקוח על הבניה
שד' בן-גוריון 68

ל כ ב ו ד

מס' מסודר בילדי

דיר המבנה מס' 14/6

תל-אביב

א, נ:

איכות נמוכה

הנדון: צו הריסת מבנה מסוכן
מס' תנ"י
ברח' 11
בגוש 6135 חלקה 111 תל-אביב מס' 11

א. בתאריך 19.10.84 בדק מהנדס מטעם מהנדס עיריית תל-אביב-יפו

את המבנה הנדון ומצא כי הוא במצב מסוכן המחייב את הריסתו המיידית.

ב. עקב כך הוכן צו הריסת המבנה לפי סעיף 4 לחוק עזר לח"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים) תשל"ב-1971, והועבר לאישור הממונה על מחוז ת"א.

ג. מצורף בזה העתק מחו"ד המהנדס והעתק פנייתנו לממונה על המחוז בנדון.

ד. הוצאות ביצוע ההריסה יחולו עליך.

בכבוד רב
מנהל המח' לפיקוח על הבניה
ס.חובלסדילי

מנהל המח' לפיקוח על הבניה
ב/ ראש העיריה