

שלו, כץ - מהנדסי בנין * שמאי מקרקעין
רחוב טרומפלדור 50, תל-אביב 63 425, טלפון 297708

אינג' יצחק שלו - מהנדס בנין, שמאי מקרקעין
אברהם כץ - מהנדס בנין, מודד מוסמך, שמאי מקרקעין

תל-אביב, 19.3.86
תיק מספר 3/7902/86

קירית תל-אביב-יפו
מינהל מנדטים
נרשם במספר תאריך 17.3.86
וחקבל 20-03-1986
חוראות לפעולה
כיום מסי אל ביום מסי

לכבוד
בעלי הבנין
רחוב תשבי 11
שכונת התקווה
תל-אביב

א.מ.נ.

הנדון: עבודות חיזוק הבנין ברחוב תשבי 11, שכי התקווה, תל-אביב

1. בהתאם להזמנתכם ובהמשך לחוות דעתי מס' 1/7902/86 מיום 29.1.86, ביקרתי
שנית בבנין הנדון בתאריך 17.3.86.

2. להלן רשימת עבודות החיזוק שבוצעו בבנין - ראה תכנית מצורפת:

א. חיזוק תקרה בחדר 3 - 2 עמודים מבטון וקורת ריילס פרופיל "14.

ב. חיזוק תקרה בחדר הרחצה - קורה פרופיל "14.

ג. חיזוק קיר חיצוני דרומי - 2 עמודי בטון + חגורה מעל פתחים + חגורה
מתחת לפתחים.

ד. הגנה על יסודות נגד רטיבות - ריצוף החצר משלושה צדדים של הבנין
בצד הרביעי קיימת מדרכה עירונית.

ה. תמיכת תקרת המטבח - בניית מחיצה חדשה בין המטבח לחדר הרחצה.

ו. הגנת חוץ נגד רטיבות - טיח התזה עשיר מלט + מוסף אלרטב.

ז. הגנת הגג - איטום חדש בזפת + פיברגלס.

3. לאור תיקונים אלו הנני מחווה את דעתי כי הבנין אינו מסוכן.

