




תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU

עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים



תאריך: י"ד חשון תשפ"ג
08/11/2022
תלונה: 03-2022-2089
תיק טיפול: 03-2022-0782
אסמכתא: 03-2022-1978

רשום עם אישור מסירה

לכבוד

אלקיים שושנה, רחוב תשבי 11, תל אביב - יפו 6762253
סילקו רות, דרך דיין משה 2, תל אביב - יפו 6765302

הנדון : הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב - יפו

(מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

1. ע"פ חוק העזר שבנדון חייב בעל הנכס להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לו.

2. בביקורת שנערכה ביום 07/11/2022 נמצא כי הבניין
בכתובת: **רחוב תשבי מס' 11**
גוש/חלקה: 110 / 6135

אשר הנך הבעלים בחלק ממנו, מהווה סכנה למחזיקים בו ו/או לציבור ו/או לנכסים הסמוכים.
רצ"ב חוות דעת מהנדס מטעם העירייה המתייחסת לבניין הנ"ל.

3. הנך נדרש תוך 60 ימים מתאריך קבלת הודעה זו לבצע בבניין את העבודות המפורטות להלן:
א. להוריד את כל חלקי הטיח והבטון הרופפים מכל המקומות הנדרשים;
ב. לתקן ולחזק את העמודים היצוקים בתוך הקירות בקומת הקרקע ובקומה א'
בפינות הבניין בחזית הקדמית (המערבית) ובחזית העורפית (המזרחית).

כל העבודות הנדרשות תבוצענה על פי הוראותיו ובפיקוחו של מהנדס בנין פרטי מוסמך. בסיום העבודות יש להמציא ליחידת מבנים מסוכנים אישור מהנדס האחראי על ביצוע העבודות.

4. לפי סעיף 5 לחוק העזר הנך רשאי להשיג על הודעה זו בפני מהנדס העירייה בתוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.
את ההשגה יש להגיש בלשכת מהנדס העירייה בצירוף חוות דעת בכתב ממהנדס, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958.

5. אי ביצוע העבודות הנ"ל או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 3 לחוק העזר, וכן לפי סעיף 490 (7) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
באם לא תבצע את הדרישה תוך פרק הזמן הנדרש בסעיף 3 להודעה זו, הנך צפוי להיות נאשם בהליך פלילי, עם כל המשתמע מכך.

6. ביצוע עבודות בניה במסגרת מילוי הדרישה הנ"ל, מחייב קבלת היתר בניה עפ"י חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.
לעבודות של שיפוץ חזית הבניין (כגון סידוד, טיח, וצבע כלליים) - נדרש היתר עפ"י חוק העזר לתל אביב יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"ב 2011.



ביום ד' אין קבלת קהל
פקס: 03-7240131

קבלת קהל בימים א, ב, ג, ה בין השעות 08.00 - 13.00
טלפון: 03-7247338, 7247332, 7247340

שדרות בן גוריון 68, ת"א (חדר 217)
דוא"ל: mivnim_mesukanim@mail.tel-aviv.gov.il

תאריך: י"ד חשון תשפ"ג
08/11/2022
תלונה: 03-2022-2089
תיק טיפול: 03-2022-0782
אסמכתא: 03-2022-1978


רשום עם אישור מסירה

לביצוע עבודות במרחב הציבורי, כגון הצבת פיגום בשטח מדרכה, יש לפנות למחלקה לתאום ביצוע ההנדסי בטלפון 03-7247018 או בשעות קבלת קהל ימים א' ב' ג' ה' בין השעות 08:00 - 11:30 ובים ג' בין השעות 13:30 - 15:00.

7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין ניתן לפנות למחלקת פיקוח על הבניה – מדור מבנים מסוכנים במינהל הנדסה, שד' בן-גוריון 68 – ת"א, בשעות קבלת קהל.

8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה אף ממליצה לבצע שיפוץ של חזית הבניין לצורך שמירה על המראה הנאה והתקין של הבניין. מוטב כי תפעלו גם בעניין זה, על מנת לייתר את הצורך במשלוח דרישה נוספת, על פי חוק עזר לתל אביב-יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"א - 2011. לקבלת מידע ופרטים נוספים, לרבות בנוגע להסדרי הסיוע הכספי שהעירייה מעמידה לצורך ביצוע שיפוץ חזית הבניין כאמור, ניתן לפנות למח' שיפוצי חזיתות 03-7247376 ו/או לעזרה ובצרון באתר האינטרנט www.e-b.co.il או בטלפון 03-7910333.

9. דף "זכאותך להטבות בקידום התחדשות הבית המשותף" של חברת עזרה ובצרון המצורף, מהווה הצעה בלבד ובאפשרות מקבל הדרישה לבצע את העבודות באמצעות חברות קבלניות אחרות או קבלנים פרטיים וכיו"ב.

בכבוד רב,

אינג' ולדימיר ליבורקין
מנהל יחידת מבנים מסוכנים



תל אביב
מunicipality
יפו YAF01

עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: י"ד חשון תשפ"ג
08/11/2022
תלונה: 03-2022-2089
תיק טיפול: 03-2022-0782
אסמכתא: 03-2022-1978

רשום עם אישור מסירה

הנדון : חוות דעת מהנדס

עפ"י חוק עזר לתל אביב - יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

כתובת: רחוב תשבי מס' 11
גוש/חלקה: 110 / 6135

ביום 07/11/2022 ביקרתי בבניין הנדון, להלן חוות דעתי:
בניין מאוכלס, בן שתי קומות בנוי עמודים, תקרות בטון וקירות בלוקים.
סדקים בעמודים היצוקים בתוך הקירות בפינות הבניין בקומת הקרקע
ובקומה א' בחזית הקדמית (המערבית) ובחזית העורפית (המזרחית).
התפרקות בטון בעמוד הפינתי (הצפון מזרחי) בקומה א' בחזית העורפית.
הברזל גלוי ואכול.
המצב המתואר לעיל מהווה סכנה לדיירים ולציבור.

למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן תוך 60 ימים מתאריך קבלת הודעה זו:
א. להוריד את כל חלקי הטיח והבטון הרופפים מכל המקומות הנדרשים;
ב. לתקן ולחזק את העמודים היצוקים בתוך הקירות בקומת הקרקע ובקומה א'
בפינות הבניין בחזית הקדמית (המערבית) ובחזית העורפית (המזרחית).

כל העבודות הנדרשות תבוצענה על פי הוראותיו ובפיקוחו של מהנדס בניין פרטי מוסמך. בסיום
העבודות יש להמציא ליחידת מבנים מסוכנים אישור מהנדס האחראי על ביצוע העבודות.

אלכס זטולסקי

מהנדס בודק