

תעודת בדיקה
***GZ 20196
בדיקה חלקית

המעבדה לבדיקות מערכות הבנין
בדיקת מתקני הגזים (גפ"מ)-מיכלים מיטלטלים
בדיקת התאמה לדרישות ת"י 158 חלקים 3,2,1 (2007)

פרטי המזמין

מספר ההסכם 548362/1

שם המזמין יוסף דנחי

מען המזמין נועם אלימלך 7 (כניסה ב בני ברק 51546

פרטי האתר

שם הפרויקט תוספת בניה

כתובת האתר תשבי 12 תל אביב - יפו

גוש 6135

חלקה 43

המפקח שאול בשארי החבצלת 16 תל אביב - יפו

בדיקה בוצעה לפי בקשת: המזמין בחירה ע"י:

פרטי המבנה

הבניינים שנבדקו	יח"ד זהו לפי המספרים	סה"כ יח"ד בבנין	הקומות שנבדקו	סה"כ קומות בבנין	כניסה	סוג המבנה
12	1,2	2	1,3	3+חדר על הגג	1	תוספת

סיכום ומסקנה

המתקן מתאים לדרישות סעיפי התקן שלפיהן נבדק כמפורט בסעיפים דלהלן:

מהנדס/ת אחראית	צבי סיריס
מהנדס/ת מאשרת	צבי סיריס
מבצע הבדיקה	שצ'ופאק מיכאל
תאריך הבדיקה	05/02/2017
לכבוד יוסף דנחי נועם אלימלך 7 (כניסה ב בני ברק 51546	 התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד. התוצאות במסמך זה נכונות ליום עריכת הבדיקות. יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. מסמך זה חתום בחותמת מטריקסדוק אשר מבטיחה את אמינותו. לאיזוטופ אין אחריות לגבי מסמכים אשר אינם מקוריים ואינם נושאים חותמת מטריקסדוק תקינה. דיווח זה מכיל 2 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו

תעודת בדיקה

***GZ 20196 (המשך)

בדיקה חלקית

המעבדה לבדיקות מערכות הבנין

בדיקת מתקני הגזים (גפ"מ)-מיכלים מיטלטלים

(בדיקת התאמה לדרישות ת"י 158 חלקים 3,2,1 (2007)

תאור כללי

- תאור המתקן:

המתקן הנבדק הינו מתקן לגזים פחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מיכלים מיטלטלים. המתקן מיועד לבנין והותקן ע"י המתקין אזולאי משה מס' רישיון 1171.

המתקן כולל המערכות והרכיבים כר"מ:

1. מערכת ללחץ שימושי (סופי) כוללת צינורות קבועים, המעבירים גז למכשירים צורכי-הגז בחלק המתקן הנמצא אחרי וסת ממערכת לחץ ביניים למערכת לחץ שימושי נמצאים ברדי ניתוק ראשיים וברזים לניתוק השלוחות בתחילת הצינור לכל אחד מהמכשירים צורכי-הגז. הערות:

1. דרישות מיוחדות של רשות הכבאות לא הוצגו.
2. לא הוגשה תכנית בעת הבדיקה.
3. הותקנה צנרת נחושת ממוקום בלוגי הגז עד המטבח בלבד. בדיקה חלקית.
4. הצנרת הנ"ל מכוסה מתחת לפיתוח, ריצוף ובתוך הקירות.

ממצאי הבדיקה

מספר הסעיף בתקן או במפמ"כ	ממצאי הבדיקה	התאמה לדרישות ת"י או מפמ"כ
	המערכת ללחץ השימוש :	
5.4(158.2)	הצינורות עשויים פלדה או נחושת, בהתאם לסעיף 3.1.1 (מותר לשימוש צימר פלדה עם תפר).	מתאים

סוף הדיווח

עמוד 2 מתוך 2 עמודים

הנהלה ומעבדה מרכזית: א"ת כנות, הירוק 20, טל: 08-8697000, Email: isotop@isotop.co.il www.isotop.co.il

באר-שבע, דרך נפחא 6, טל: 08-6280193, ירושלים, גבעת שאול, 6/27 מרכז ספר, טל: 02-6510231,

רחובות, משה יתום 23, טל: 08-9365065, מצרת עילית, היצירה 4, טל: 04-6569666 נתניה, גוגלי הפלדה 18, טל: 09-8620838

קרית-ביאליק, החרושת 36 טל: 04-8766501, ראשל"צ, אליהו איתן 19 טל: 03-9622918, כרמיאל, הלבונה 20/5 טל: 04-9582824