



עיריית חל - אביב - יפו
מינהל הנדסה
המח' לפקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68
טלפון 437437

רשום עם אשור מסירה

תאריך: 31.1.91
רופ-פב- 6903

לכבוד

1) נפתלי אברהם - רח' חשבי 19, ת"א - לידיעה בלבד

2) חב' חלמיש, שד' ירושלים 45, יפו

3) ש. שחר, מנהל אגף שפ"ע - ת. מיוחדים

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 22.1.91 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' חשבי מס' 19 גוש 6135 חלקה 110 שבבעלותך (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור. הינך נדרש תוך 30 ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן: -
א. לאסוף סדקים בקירות.

ב. לבנות קיר מחדש בקומה קרקע בצד הצפוני.

ג.

ד.

2. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב-1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך. להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן-גוריון 68, ת"א-יפו.

3. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

4. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או 3,000 ש"ח קנס.

5. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.

6. אין מתו הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה תחת פקוח ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.
ב. לשפוצים - יש להוציא היתר שיפוצ כנדרש בחוק העזר העירוני.

7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל. לתאום ומעקב ביצוע העבודות יש להתקשר לטלפון 03-5611492.

בכבוד רב,

איג' ד. רבינוביץ

מנהל המח' לפקוח על הבניה

העתק: מנהל אגף הנכסים-עיריית ת"א
385 51 יחידת צמ"ד

קבלת קהל בימים א-ה בשעות: 7.30-9.00 ו-13.30-15.00