

תאריך: 10/12/95

דף: 1

רשום עם אישור מסירה

תיק טיפול: 3-00-6903

אסמכתא: 3-95-2714



עיריית תל אביב - יפו
מינהל
המח' לפיקוח על הבניה
שד' בן - גוריון 68
טלפון 5217008, 5217100

לכבוד

נפתלי אברהם ושרה תשבי 19 ת"א
חב' חלמיש שד' ירושלים 45 יפו

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 05.11.95 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' תשבי מספר 19 כניסה גוש 6135 חלקה 17 (גושים / חלקות נוספים למבנה : שבבעלותך (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למתזיקים בו או לציבור. הנך נדרש תוך 30 יום מתאריך הודעה זו, לבצע בכנין את העבודות המפורטות להלן:-
 1. להוריד את גושי הטיט והבטון הרופפים מכל המקומות הדרושים.
 2. להוריד את החלודה מהברזלים ולבצע תיקוני בטון.
 3. לתקן ולחזק מיידית את משטחי המדרגות הנ"ל.
 4. לתקן ולחזק את עמודי המדרגות.
 5. לתקן ולחזק את המדרגות החיצוניות ומעקותיהן ואת המרפסת בקומה השניה בחזית הצפונית של המבנה.
 6. לתקן את הקירות הנ"ל.
 7. לאטום את הפתח בקיר בקומת הקרקע בחזית הקידמית של המבנה.
- כל העבודות יבוצעו לפי הוראות של מהנדס בנין פרטי מוסמך.