



עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפיקוח על הבניה
שד' בן - גוריון 68
טלפון 5217008, 5217100

תאריך: 10/12/95
דף: 1
רשום עם אישור מסירה

תיק טיפול: 3-00-6903
אסמכתא: 3-95-2714

לכבוד
נפתלי אברהם ושרה תשבי 19 ת"א
חכ' חלמיש שד' ירושלים 45 יפו

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח מיום 05.11.95 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' תשבי מספר 19 כניסה גוש 6135 חלקה 2328 (גושים / חלקות נוספים למבנה : שבבעלותך (להלן-"הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לציבור. הנך נדרש תוך 30 יום מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:-
 1. להוריד את גושי הטיח והבטון הרופפים מכל המקומות הדרושים.
 2. להוריד את החלודה מהברזלים ולבצע תיקוני בטון.
 3. לתקן ולחזק מיידית את משטחי המדרגות הנ"ל.
 4. לתקן ולחזק את עמודי המדרגות.
 5. לתקן ולחזק את המדרגות החיצוניות ומעקותיהן ואת המרפסת בקומה השניה בחזית הצפונית של המבנה.
 6. לתקן את הקירות הנ"ל.
 7. לאטום את הפתח בקיר בקומת הקרקע בחזית הקידמית של המבנה.
- כל העבודות יבוצעו לפי הוראות של מהנדס בנין פרטי מוסמך.