

1



תאריך: 30/05/93
דף: 1
רשום עם אישור מסירה

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפיקוח על הבניה
שד' בן - גוריון 68
טלפון 5217008, 5217100

תיק טיפול: 3-00-6904
אסמכתא: 3-93-1515

404/7-21

לכבוד
סבח שמואל תשבי 21 יפו

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

116314

1. בהתאם לדו"ח מיום 06.05.93 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' תשבי מס' 21 גוש 6135 חלקה 2328 שבבעלותך (להלן - "הבנין")

מהווה סכנה למחזיקים בן-אן-לציבור. מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:-
1. יש להוריד גושי טיח ובטון רופפים מכל המקומות הדרושים.
2. להוריד את החלודה מהברזלים ולבצי תיקוני בטון.
3. לתקן ולחזק את הקירות, התקנות והגגים ועמודי המבנה.

כל העבודות יבצעו לפי ההוראות של מהנדס בנין פרטי מוסמך. ☐ להשמיד ☐

2. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.
להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר בשד' בן גוריון 68, ת"א - יפו.

3. באם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

4. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.

5. רצ"ב העתק הדוח שנערך ע"י המהנדס.

6. אין מתן הודעה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה החייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

א. לתקוני שלד (קונסטרוקציה), חיזוקים, יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה והעבודה תבוצע בפקוחו ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.
ב. לשיפוצים - יש להוציא היתר שיפוץ כנדרש בחוק העזר העירוני.

תאריך: 30/05/93
דף: 2



7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה צוות ש.מ.מ - מדור מבנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 - ת"א בשעות קבלת קהל.
8. לתאום עבודות טיח וצבע יש להתקשר לטלפון 03-5611492.
9. בגמר העבודות יש לדווח למדור ולהמציא חוו"ד הנדסית מטעמכם.

בכבוד רב

ש. חובל

מנהל אגף רישוי ופיקוח בניה

- העתק : מנהל אגף הנכסים - עיריית ת"א

מס טופס: 51385 קבלת קהל בימים א-ה בשעות: 8.00 - 9.00 ו-13.30-15.00

תאריך: 30.05.93
תיק טיפול: 00-6904-3

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
המח' לפיקוח על הבניה
שד' בן - גוריון 68
טלפון 5217008



הנדון : ביקורת מבנה - דו"ח בודק

המבנה הנדון :

רחוב: תשבי בית: 21 גוש: 6135 חלקה: 2328 תל אביב-יפו.

ביום 06.05.93 ביקר מהנדס מטעמנו (החתום מטה) בבנין הנדון.

ממצאים שאותרו:

קיים מבנה בן קומה אחת - קירות בלוקים, גג בטון.
המבנה אטום.
מהגגונים בחזית הקידמית נופלים גושי טיח ובטון.
ישנם סדקים בגגונים, בתקרה ובקירות כולל העמודים.
הברזלים גלויים וחלודים.

פרוט העבודות שיש לבצע מיידי:

1. יש להוריד גושי טיח ובטון רופפים מכל המקומות הדרושים.
2. להוריד את החלודה מהברזלים ולבצי תיקוני בטון.
3. לתקן ולחזק את הקירות, התקרה, הגגונים ועמודי המבנה.

כל העבודות יבצעו לפי הוראות של מהנדס בנין פרטי מוסמך.

מהנדס בודק
לזריס עקב