

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה		רחוב	מס' בית	שכונה	תיק בניין
תשבי		21	התקוה	4047-021	
שטח מגרש במ"ר		גוש /חלקה			
224		110/6135			

פרטי הבקשה		מס' הבקשה	תא' הגשה	סיווג	מהות
92-0802		28/05/1992			

מבקש הבקשה		שם משפחה ושם פרטי	כתובת
יפת רבקה			תשבי 21 ת"א

עורך הבקשה		שם משפחה ושם פרטי	כתובת
גרוסקופף יורם			1

מתכנן השלד		שם משפחה ושם פרטי	כתובת

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

מצב קיים (עורך הבקשה)
מבנה ישן בן קומה אחת+בניה ללא היתר שבוצעה כבר.

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)
מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

קומה / תיאור			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים			סך שטחי שירות		
תיאור	קומה	מפלס	מ"ר	%	מותר	מ"ר	%	מותר
קרקע	0	0	0.00		10.20	4.80		
מעל					10.20	4.80		
מתחת								
סה"כ					10.20	4.80		

קווי בניין (עורך הבקשה)

קומה	כיוון	שם רחוב	מוצע	מותר	סטייה במטר	אחוז סטייה

ממצאי בדיקה

תיאור מצב קיים - עורך הבקשה
מבנה ישן בן קומה אחת+בניה ללא היתר שבוצעה כבר.

חו"ד אדריכלית - שפירא רות
לא ניתן לאשר: סטיה ניכרת מקו בנין אחורי ע"פ תב"ע 2215 (5 מ'); המגרש מאפשר בניה ע"פ התב"ע בתכנון נכון.

הערות הפיקוח - נחום משה
מצב קיים מתאים למציאות המבוקש בנוי למעט התקרה.
קיימת תביעה משפטית על נושא הבקשה.

הערות מהנדס רישוי - כושצ'ר אולג
הבקשה הינה לתוספת בניה בקומת קרקע בבית מגורים בן קומה אחת, סה"כ 1 יח"ד לפי תב"ע 2215, שיפוץ חזיתות ובניית גדר בגבול המגרש.
הבנין הקיים חורג מקו הבנין הצדדי 1.0 מ' במקום 3.0 מ' ומקו הבנין האחורי 4.50 מ' במקום 5.0 מ' התוספת המבוקשת כבר קיימת והוצא תביעה משפטית על נושא הבקשה. התוספת הינה בהמשך לבנין הקיים בקו בנין אחורי 3.3 מ' במקום 5.0 מ' ומהווה סטיה.

חו"ד מהנדס העיר - כושצ'ר אולג
לא לאשר את הבקשה, המהווה סטיה בקו הבנין האחורי.

ה ח ל ט ה: מספר 14 פרוטוקול
ועדת המשנה מספר ישיבה 115 - 17/06/1992
לא לאשר את הבקשה, המהווה סטיה בקו הבנין האחורי.

* * * * *

נימוקי דיון נוסף - גולדפדר קרול
הבקשה מובאת לדיון חוזר.
התקבלה חו"ד חדשה של צוות מזרח שבטעות ניתנה המלצה שלילית ולאחר בדיקה נוספת מתברר שע"פ ת.ב.ע 2215.
סעיף 4/12 במגרשים אשר מימדיהם הגאומטרים אינם מאפשרים בניה בקו בנין אחורי 5 מ', רשאית הועדה לאשרקוי בנין אחרים, בתנאים המיוחדים.
במקרה המבוקש מדובר בקו בנין אחורי של 3.30 מ' (כשקטנים ממנו קיימים בשכונה), ומומלץ לאשר את הבקשה.

חו"ד מהנדס העיר לדיון נוסף - גולדפדר קרול
לאשר את הבקשה לתוספת בניה בקו בנין אחורי של 3.3 מ' מתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

ה ח ל ט ה : מספר 24 פרוטוקול
ועדת המשנה מספר ישיבה 120 - 12/08/1992
לאשר את הבקשה לתוספת בניה בקו בנין אחורי של 3.3 מ'בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

* * * * *

התאמה

נספח - פרטים מתיק מידע

מס' בקשת מידע	קטגוריה ומהות	תא' מסירת מידע
---------------	---------------	----------------

שטח לחישוב זכויות בניה :

תכניות בתוקף			
שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי

יעוד קרקע עפ"י תב"ע:

הערות לבקשה (ע"י דניאל לס)

סיכום מהנדס רישוי ()