

מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 8511106805

4047-27

פרטי ההזמנה

הסכם מס': 3008438816

שם המזמין: זאב רורמן בנין ועבודות ציבוריות בע"מ

מענו: ת.ד. 378, בני ציון 60910

תאריך ביצוע הבדיקה: 2.03.05

תאריך הזמנה: 28.02.05

פרטי ההתקנה

דין וחשבון מס': 1

כתובת האתר: תל-אביב, תשבי 27

מספר יח"ד: 1

חלקה מס': 110

גוש מס': 6135

מהות הבדיקה

התאמה לחלק מדרישות ת"י 1205 חלקים מ - 0 עד 6 ינואר 2003 "התקנת מתקני תברואה ובדיקתם".

הסעיפים שנבדקו מפורטים בתיאור הממצאים בהמשך תעודה זו.

סוג הבדיקה: גמר עבודות השרברבות.

מסמך זה מתייחס רק להתקנה שנבדקה ופרטיה

מופיעים במסמך ואין לייחסו להתקנות אחרות

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו

אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

בבדיקה מדגמית של פרטי מערכות השרברבות כמפורט בגוף דו"ח זה נמצא כי הן מתאימות לדרישות סעיפי התקן לפיהן נבדקו.

שם הבודק: דוד בר-נתן

תפקידו: ראש ענף מערכות הבנין

תאריך ההדפסה המקורי: 9.03.05

תאריך החתימה: 9.03.05

בבדיקה נכח נציג המזמין: מהנדס ביצוע: מיכאל

העתקים: עיריית תל-אביב



אגף הבניין

מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 8511106805

הערות	התאמה לדרישות התקן	תאור הממצאים
מצב עבודות השרברבות בעת הביקור באתר		
קומת קרקע / קומת עמודים		
	מתאים	קולטנים גלויים לא מתכתיים בקומת הקרקע, מוגנים מפני פגיעות מכניות
	מתאים	הנקז המתחבר לתא בקרה עשוי מחומר זהה לחומר הקולטן.
	מתאים	בבסיס קולטן גלוי הותקן פתח ניקוי ובקרה
ביב הבניין		
		פיתוח השטח טרם הושלם
	מתאים	מידת הפנים המינימלית של תאי הבקרה מתאימה לעומקם
	מתאים	בוצעה אטימה בין חוליות הבטון ובין חוליה עליונה ותושבת המכסה
	מתאים	מכסים לתאי הבקרה נושאים תו תקן
	מתאים	קוטר מכסים מתאים לקוטר תאי בקרה
	מתאים	סוג המכסה מתאים לעומס במקום התקנתו
	מתאים	עיבודים בתחתית תאי בקרה מאפשרים זרימה ללא עיכובים או התזה
	מתאים	מרחק בין תאי ביוב לקוטר הצינור
	מתאים	קו הביוב מותקן לא פחות מ 1.5 מטר מקו הבניין.
דירה		
	---	קבועות תברואתיות לפי דרישת הדייר
	---	ברזים וסוללות ברזים לפי דרישת הדייר
	מתאים	מחסומים לכיורים נושאים תו תקן
	מתאים	איטום החיבורים בין האסלה ובין אביזר החיבור בוצע ע"י חומר מתאים
	מתאים	אסלה מחוברת לקולטן ע"י אביזר עם פתח ביקורת
	מתאים	נקז מכונת כביסה עשוי צינור פולי פרופילן, עמיד בזרימת מים חמים.
	מתאים	נקז מכונת הכביסה מתחבר לקולטן באמצעות מחסום תופי או מחסום להתקנה גלוי
	מתאים	התקנות קבועות תברואתיות והאביזרים בוצעה כנדרש
	מתאים	מיכל הדחה נושא תו תקן או מאושר ע"י מעבדה מוסמכת
גג הבניין		
	מתאים	קולטנים מוארכים בצינור שקוטרו כקוטר הקולטן
	מתאים	צינורות אוורור מוגבהים מעל גג הבניין בגובה הדרוש
	מתאים	הותקן ברדס מגן על קצה צינור אוורור
	מתאים	צינורות עשויים מחומר פלסטי החשופים לקרינת שמש, מוגנים כנגד קרינת השמש.
הערות:		
		- בוצע עבודה לפי תוכנית סניטרית שהוצגה באתר בעת הבדיקה.