


אגף הבניין

מכון התקנים הישראלי



ריכוז בדיקות מספר 8511110301

היחידה למערכות בניין
(אינספקטורט)ישוב: תל-אביב
הסכם: 300848816מס': 8511110301
תאריך: 28.03.05לכבוד
עיריית תל-אביב
אגף הנדסה

א.נ.

הנדון: סיכום בדיקות עבודות השרברבות באתרפרטי האתר:

מקום: תשבי 27, תל-אביב
מס' יח"ד: 1
גוש: 6135
חלקה: 110
מזמין: זאב רורמן בנין ועבודות ציבוריות בע"מ

באתר הנ"ל נערכו בדיקות של מערכות השרברבות.
סיכום תוצאות הבדיקה

מסקנה	תעודת בדיקה מס'	משא הבדיקה*
מתאים	8511108901	מערכת הספקת מים
מתאים	8511110301	מערכת דלוחין ונקזים
מתאים	8511108902	ב"ב המבנה - שלב א'
מתאים	8511106805	גמר עבודות השרברבות

* כעיפי התקן שנבדקו מפורטים בגוף תעודת הבדיקה.

מהנדס דניאל ויינברג
ראש ענף מערכות הבניין
(אינספקטורט)

העתק: זאב רורמן בע"מ, ת.ד. 378 בני ציון 60910

אגף הבניין



מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 8511108902

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : זאב רודמן בנין ועבודות ציבוריות בע"מ
 מעבר : ת.ד. 378, בני ציון 60910
 תאריך ההזמנה : 05/03/15 תאריך ביצוע: 05/03/27
 מספר הסכם : 3008438816

פרטי ההתקנה

מתקני תברואה - מערכות בייב הבנין
 רחוב תשבי 27 גוש 6135 חלקה 110 תל אביב

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: פרק ב - התקנת בייב הבנין, 2.2 - חומרים ורכיבים, 2.5.2 - בניה והתקנה של
 תאי בקרה של התקן הישראלי ת"י 1205 חלק 4 - התקנת מתקני תברואה ובדיקות-מערכות, מיוני
 2000
 הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם בקורת חובה

אגף הבניין

מכון התקנים הישראלי



תעודת בדיקה מספר 8511108902

כהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
	לא קיימים מחברים שעלולים להפריע לזרימת השפלים		מתאים
	תיעול/ביוב הבניין לא נוקב לצורך חיבור אליו		מתאים
2.5.2	בניה והחקנה של תאי בקרה		
2.5.2.1	כללי:		
	חאי הבקרה מוגבהים עד לגובה של 10 ס"מ מהמפלס הסופי		מתאים
	בהגבהה-ההפרש בין מפלס המכסה לחיבורה לא גדול מ-30		מתאים
	קוטר/אורך/רוחב 60 ס"מ עד לעומק 80 ס"מ		מתאים
	קוטר פתח מסגרת:		
	5 ס"מ-לעומק עד 125 ס"מ קוטר 80 ס"מ		מתאים
2.5.4	טכסים ותקרות לתאי הבקרה:		
	למכסה קיימים תקרה וסגר המתאימים זה לזה		מתאים
	סוג המכסה מתאים לעומס במקום התקנתו		מתאים

מסמך זה אינו תקף

תאריך : 22.02.2005
מס' תיק : 43-22-0192
תיק בנין : 4047-027/0

עיריית תל - אביב - יפו
אגף רישוי ופיקוח בניה

אל : יחידת איכות הבניה

מאת : גנים ונוף - קצלבניק שמוליק שלמה המלך 95, טלפון 03-5271560

הנדון : בקורת גמר בניה / טופס 4

תיק בנין : 4047-027/0 : גוש/חלקה : 110/ 6135
מס' היתר : 220660 : מואריך : 08.08.2002
מחוז עבודה : קוסג' צמוד קרקע

כתובת : תשבי 27
בקשת היתר : 21-1160
מסרת בניה : מגורים

בעלי ענין לתיק :
מבקש הבקשה - גורדון ג'ונתן, תשבי 27 ת"א
בעל הזכות - שושניק גולדין, בוסטון 0 ארה"ב
צורך הבקשה - אורנת זוהר (אורית), בית צורי 12 ת"א
מתכנן השלד - סגל מיכאל, גיתן ילין מור 6 ת"א

ה ע ר ה : יחידת דיור אחת.

בהתאם לממצאי הבקורת שנערכה בתאריך _____

☐ אינו מוהים לתנאי ההיתר ☐ העבודה טרם הושלמה
☐ לא הוזמנה ביקורת ☐ לא הוזמנו כל מדי מים

שמוליק קצלבניק
סגן מנהל האגף להנדון ותחילת פיקוח
אגף רישוי ופיקוח
עיריית תל-אביב-יפו

☐ ניתן לאשר בקשה לטופס 4 לחיבור חשמל/
טלפון/מים עם שימוש במבנה

☒ ניתן לתת תכודת גמר

23.3.01

חתימה

שם הבדוק

תאריך

א) איזור (טו) זמני : אינה 050-6966228

ב) 050-5339769

ג) באמצע : 09-7441986