

1

תאריך : 22.02.2005
מס' תיק : 43-22-0192
תיק בנין : 4047-027/0

עיריית תל - אביב - יפו
אגף רישוי ופיקוח בניה

אל : יחידת איכות הבניה

מאת: מקלטים עד 150 מ - וינשטיין לובה טלפון: 5217518- חדר: 132

הנדון: בקורת גמר בניה / טופס 4

תיק בנין : 4047-027/0
מס' היתר : 220660
מהות עבודה : קוטג' צמוד קרקע
גוש/חלקה : 110/ 6135
מתאריך : 08.08.2002

כתובת : תשבי 27
בקשת היתר : 21-1160
מטרת בניה : מגורים

בעלי ענין לתיק:
מבקש הבקשה - גורדון ג'ונתן, תשבי 27 ת"א
בעל הזכות - סושניק גולייך, בוסטון 0 ארה"ב
עורך הבקשה - אורנת זוהר (אורית), בית צורי 12 ת"א
מתכנן השלד - סגל מיכאל, ניתן ילין מור 6 ת"א

ה ע ר ה : יחידת דיור אחת.

בהתאם לממצאי הבקורת שנערכה בתאריך _____

העבודה טרם הושלמה

☐

אינו מתאים לתנאי ההיתר

☐

לא הוזמנו כל מדי מים

☐

לא הוזמנה ביקורת

☐

ניתן לאשר בקשה לטופס 4 לחיבור חשמל/
טלפון/מים עם שימוש במבנה

☐

ניתן לתת תעודת גמר

☒



חתימה

מינהל הנדסה
עיריית תל-אביב-יפו
איג' וינשטיין לובה

24.03.05

תאריך

7.03.05

מ' ג' 05

המעבדה למכניקה והידרוליקה

מכון התקנים הישראלי



תעודת בדיקה מספר 8513208732

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : זאב רורמן בנין ועבודות ציבוריות בע"מ
 מענו : ת.ד. 378, בני ציון 60910
 תאריך ההזמנה : 05/03/20 תאריך ביצוע : 05/03/21
 מספר הסכם : 3008438816

פרטי ההתקנה

בדיקת אטימות
 רחוב תשבי 17 גוש 6135 חלקה 110 תל אביב
 חלון חיצוני מוגן מתוצרת : "פלרז"
 חלון פנימי מסומן : "פקע"ר + מת"י"
 דלת כניסה מוגנת מתוצרת : "פלרז"
 מספר צינורות האוורור וקוטרם : 2 צינורות בקוטר " 8.

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים של התקן הישראלי ת"י 4577 - בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים,
 מפברואר 2001
 בדיקת סילוק ליקויים לפי תעודה/דוח מספר 8513207933.
 הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם בקורת חובה

מסמך זה מכיל דף אחד
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

ההתקנה מתאימה לסעיפי התקן שנבדקו.

הערות:
 בתאריך 17.03.2005 בוצעה בדיקה חוזרת לסילוק ליקויים לתעודה מס' 8513207933.
 זמן ירידת הלחץ מ-200 פסקל ל-100 פסקל נמדד: 12 שניות.
 דו"ח מפורט של הבדיקה מחויק במכון התקנים.

2005/03/23

תאריך הדפסה מקורי

מסמך זה אינו היתר

שם החותם: אוסטר אורי

מסמך זה אינו היתר
 חפידון ראש
 תאריך: 2005/03/21
 תאריך הדפסה מקורי

רח' חיים לבנון 42, תל אביב 69977, טל' 03-6465250, פקס' 03-6427654, www.sii.org.il

14.3.05

תצהיר

אני מיכאל פיק ת.ז. 304291636 , מהנדס אירחי מס' תעודה 00108163 , מצהיר
בזאת כי בבנין ברחוב תשבי 27 ת"א, בו שימשתי כמהנדס בצוע, בוצעה הצפה של הגג
למשך 43 שעות, ולא נצפו כל סימני רטיבות בתקרה.


על החתום
מיכאל פיק
ת.ז. 304291636

14.3.05

תצהיר

אני מיכאל פיק ת.ז. 304291636 , מהנדס אזרחי מס' תעודה 00108163 , מצהיר
בזאת כי בבנין ברחוב תשבי 27 ת"א, בו שימשתי כמהנדס בצוע, בוצעה הכנה
לאנטנת טלוויזיה לכבלים ולטלפון בזק ע"י התקנת צינור ובו חוט משיכה מארון
תקשורת אל מחוץ לבנין.



על החתום

מיכאל פיק

ת.ז. 304291636