



איכות נמוכה

תאריך הפקה: 26/02/2001

עיריית תל אביב - יפו

מס' בקשה :	21-0238
תיק בנין :	4047-027/0
מהות עבודה:	בנין חדש לא גבוה
כתובת :	תשבי :
27	

מידע תחנת תיאום תכנון

תחנת מידע : מרם

מוסר מידע : לאיבו הרר

יטופל ע"י :

מועד הגשת אישור : רגיל



הערות התחנה :

המגרש הנ"ל היה מחובר לרשת מים עירונית. המבנה יכול לקבל מים מהצינור העירוני, שבקוטר "6", שעובר ברח' תשבי דרך מעבר כביש כפי, שסומן בתרשים הסביבה. לחץ מים ברשת עירונית עד 3.0 אטמ". יש לבצע תכנית לפי קובץ הנחיות ונוהל אגף המים. בתכנית יוכלל חישוב כמויות מים שעתיד לכל דרישות של הבנין, המערכת לאספקת מים, פרטים למערכת למדידת מים. יש לתכנן אספקת מים למבנה הנ"ל לפי טבלת הלחצים שמצורפת לתיק מידה. המגרש נמצא באזור לחץ "א". מד המים הכללי יהיה בתוך המגרש על יד גבול עם הרחוב במקום מוגן עם גישה חופשית. יש להתקין מד מים משניים לכל יחידות שיהיו בבנין. כל מדי המים יהיו מחוברים לקריאה מרחוק.